

S M L O U V A

o účasti Obce Šebrov-Kateřina na spolufinancování stavby

„Zásobení obcí Lipůvka - Svinošice pitnou vodou“

prováděné „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí jako investorem, prostřednictvím vybraného zhotovitele,

kteřou mezi sebou v souladu se stanovami „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, ujednaly tyto smluvní strany:

- 1. „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí,**
se sídlem 680 01 Boskovice, ul. 17. listopadu 14,
registrovaný v registru zájmových sdružení právnických osob u KÚ JmK Brno pod
číslem RVV/5/93/Mo dne 20.4.1993,
zastoupený předsedou Svazku **Ing. Jiřím Charvátém**, MSc, MBA
ve věcech technických [REDACTED]
IČO 49468952,
DIČ CZ49468952,
bankovní spojení: [REDACTED] č. ú. [REDACTED]
(dále ve smlouvě jen **Svazek**)

a

- 2. Obec Šebrov-Kateřina**
Se sídlem: Šebrov 64, 679 22 Lipůvka
Zastoupená: starostou Ing. Radkem Klozem
IČO: 002 81 077
bankovní spojení: č.ú.: [REDACTED]
(dále ve smlouvě jen **Obec**)

I.

Předmětem této smlouvy je spolufinancování stavby

„Zásobení obcí Lipůvka - Svinošice pitnou vodou“

Obcí Šebrov-Kateřina.

II.

- 1. a. Svazek se dohodl s Obcí Šebrov-Kateřina, že:**
Obec Šebrov-Kateřina uhradí Svazku částku **200.000,- Kč** (slovy dvě stě tisíc korun českých) jako příspěvek Obce Šebrov-Kateřina na navýšení kapacity nově vybudovaného VJM v Lipůvce, a to v termínu do 31.12.2017. Uvedený zaplacený finanční příspěvek zakládá Obci Šebrov-Kateřina právo ale nikoli povinnost kdykoli v budoucnu napojit se se svým vodovodem na SV Blansko - nově vybudovaný vodovod s VDJ, který je ve vlastnictví Svazku a odebírat pitnou vodu z této vodohospodářské soustavy s následujícími parametry dodávek vody, které bude garantovat Provozovatel vodovodu – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156,

Lesná, 638 00 Brno, divize Boskovice. 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice, IČ: 49455842:

- jakost: bude splňovat požadavky na pitnou vodu stanovenou vyhláškou 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění. Voda je odebírána z vodovodní sítě obce Svinošice, Provozovatel vodovodu provádí průběžně měření kvality vody v síti obce Svinošic, výsledky posledních rozborů jsou dostupné na webových stránkách Provozovatele vodovodu. Za kvalitu vody zodpovídá Provozovatel vodovodu na předávacím místě, tj. vodoměrná šachta. Pro dodržení kvality vody i ve vodojemu Šebrov Obec povinna provést odkalení přivaděče před napouštěním vodojemu Šebrov.
- množství: zaručuje se denní množství pitné vody do 100 m³/den a maximální průtok do 2,0 l/s s tím, že nebude překročeno maximální denní množství 100 m³/den. Před započítáním odběru vody je povinna Obec informovat dispečink Provozovatele vodovodu. Větší denní množství je možno dodávat pouze po předchozím odsouhlasení Provozovatele vodovodu, tj. provoz vodovodů Blansko (event. dispečink Boskovice v mimopracovní době), pokud to aktuální stav vodovodní sítě Svinošic a Lipůvky dovolí.
- tlak: minimální tlak při dodržení maximálního okamžitého množství odběru do smlouvy min, 0,1 MPa, maximální tlak vody v předávacím místě (vodoměrná šachta 0,3 MPa.
- Obec se zavazuje, že budou dodrženy všechny požadavky Provozovatele vodovodu uvedené ve vyjádření Provozovatele vodovodu k DSP stavby "Šebrov - napojení na SV Blansko" ze dne 29. 6. 2016, zejm. funkční napojení VDJ Šebrov na dispečink Provozovatele vodovodu. Vyjádření VAS ke stavbě napojení obce Šebrov na SV Blansko č.j. 1574/16 ze dne 29.6.2016 je Přílohou této Smlouvy.

Svazku uvedený zaplacený finanční příspěvek zakládá povinnost napojení a odběr vody za uvedených podmínek umožnit. Náklady na realizaci napojení ponese Obec Šebrov-Kateřina.

Účastníci smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlásili, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý obdrží jedno vyhotovení.

Smlouva je podepsána předsedou Svazku na základě usnesení 46.předsednictva Svazku ze dne 11.12.2017.

Smlouva je podepsána na základě usnesení zastupitelstva Obce Šebrov-Kateřina č. 33/9 ze dne 21.11.2017.

Příloha: Vyjádření VAS k PD pro stavební povolení stavby „Šebrov, napojení na SV Blansko“ č.j. 1574/16 ze dne 29.6.2016

V Boskovicích dne 21. 12. 2017

V Šebrově dne 21. 12. 2017

.....
[Redacted]
.....
"Svazek vodovodů a kanalizací"
měst a obcí

[Redacted]
.....
Obec Šebrov-Kateřina

Brno
613 00

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: 1574/16
Vyřizuje:
Tel.:
Datum: 29.6.2016

Věc: Šebrov, napojení na SV Blansko, k.ú. Svinošice, k.ú. Šebrov, investor obec Šebrov - vyjádření k PD pro stavební řízení

Navržen je přivaděč ze SV Blansko od obce Svinošice, který bude sloužit k dodávce vody ze skupinového vodovodu Blansko do obce Šebrov. Voda nebude využívána pravidelně, jen v případě nedostatku množství vody ve stáv. vodovodní síti obce.

Vodovod bude z PE 100⁺ RC 90x8,2mm v dl. 34 m (od napojení na zásobovací řad ve Svinošicích po novou VŠ) a dále v dl. 1027m (po VDJ Šebrov). Vodoměrná šachta je umístěna 34 m za napojením na stáv. vodovod ve Svinošicích. Bude z ŽB prefabrikovaných dílců, dno vyspádováno k jímce na úkapy, opatřena uzamykatelným poklopem z kompozitu, vystrojena žebříkem z kompozitu, v rozích sloupky s tabulkou. Ze šachty nebude přenos dat na dispečink (dohodnuto dne 30.9.2015 na VAS), bude zde vodoměr Sensus DN 50, 2x Š, zpětná klapka. Přenos dat na dispečink VAS bude z VDJ Šebrov, kde bude umístěna vodoměrná sestava s vodoměrem Sensus a 2xŠ, z toho 1 Š vybaveno el. pohonem s dálkovým ovládním (dohodnuto dne 30.9.2015 na VAS), sledován bude kromě vodoměru např. stav hladiny a výpadek el. proudu.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme za předpokladu, že bude dodrženo následující:

1. Stavbu vodovodního přivaděče ze Svinošic do obce Šebrov - Kateřina bude možné zrealizovat po vybudování nového VDJ v Lipůvce a po jeho uvedení do provozu. Stávající VDJ sloužící pro obce Lipůvka a Svinošice v současné době není dostatečně kapacitní pro zajištění vody pro Šebrov.
2. Při realizaci stavby budou respektovány „Standardy pro vodovody a kanalizace“ schválené Svazkem VaK měst a obcí okresu Blansko v r. 2010.
3. VAS nebude zabezpečovat provoz nového vodovodního přivaděče pro Šebrov a „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí okresu Blansko nebude tento vodovod včetně stavebního objektu armaturní šachty přebírat do majetku. VAS musí mít zajištěn přístup do armaturní šachty a příjezd k šachtě.
4. Hydranty na novém vodovodním přivaděči budou jen provozní, nebudou zabezpečovat požární vodu pro Šebrov. Tuto vodu je třeba zajišťovat pomocí stávajících k tomu určených zařízení v obci Šebrov.
5. Potrubí v úseku od napojení na vodovod ve Svinošicích po armaturní šachtu bude odpovídat jmenovitému tlaku PN 16 a bude uloženo na lože z písku fr. 0-8mm a stejně

Adresa divize
17. listopadu 14
680 19 Boskovice

tel.: +420
fax: +420
e-mail:

Bankovní spojení:
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti
Soběšická 820/156
638 01 Brno

bude řešen obsyp potrubí. Materiál nesmí být ostrohranný.

6. Požadujeme zrealizovat odkalení nového přivaděče těsně před nátokem do akumulace VDJ Šebrov (např. do odpadu z VDJ), a to z důvodu uvádění přivaděče do provozu po dlouhodobé odstávce.
7. ASŘ a MaR musí být kompatibilní se stávajícím systémem VAS, divize Boskovice (dodavatel vody). Ke kontrole provádění budou v průběhu provádění stavby zváni pracovníci VAS – p.Petr – tel. 516427245.
8. Z hlediska BOZP budou v rámci stavby dodržena nařízení vlády č. 362/2005 O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích při nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vl.č.101/2005 O podrobnějších požadavcích na bezpečnost na pracovištích apod.
9. Pro přesné určení stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu je třeba objednat na VAS vytyčení před zahájením zemních prací (provoz 02 vodovody Blansko, Poříčí 20a - p.Vychodil, p. Pijáček, tel. 516413170). S pracovníky VAS budou průběžně konzultovány problémy vzniklé při provádění stavby.
10. Vlastní propojení stáv. vodovodu s novým potrubím, montáž vodoměru, vystrojení vodoměrné šachty a tlakovou zkoušku vodovodu provedou na objednávku pracovníci VAS (provoz 02).
11. Ke kontrole provedení celého nového vodovodu před záhozem, na kontrolní dny apod. je třeba přizvat pracovníky VAS (provoz 02 - viz výše).
12. Veškeré odběry pitné vody pro proplachy vodovodu musí být předem projednány s provozem vodovodů, který stanoví podmínky napouštění pro proplach. Dodavatel stavby (případně investor) musí vykázat odebrané množství vody na proplach do „Protokolu o proplachu a desinfekci potrubí“, který je nedílnou součástí dokladů k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Vykázané množství musí být vždy odsouhlaseno na VAS, a to podpisem vedoucího či mistra provozu do Protokolu.
13. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození stáv. vodovodu nebo vodovodní přípojky na veřejném prostranství, požadujeme okamžité oznámení na VAS, divizi Boskovice (rovněž příslušnému pracovníku provozu). Dále je nutné neprodleně zajistit opravu poškozeného potrubí odbornou firmou, s provedením kontroly před zásyem rýhy pracovníkem VAS. Nejlépe je formou objednávky požádat o provedení opravy VAS.
14. Investor stavby zajistí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ohledně stavby vodoměrné šachty, příjezdu k ní apod. v pozemcích soukromých vlastníků, a to i pro pracovníky VAS, divize Boskovice.
15. Nejpozději při dokončení stavby požadujeme předat na VAS dokumentaci skutečného provedení stavby (PD opravená dle skutečnosti), zaměření stavby podle „Směrnice pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“. Směrnice je k dispozici na VAS, divizi Boskovice.
16. Před uvedením stavby do provozu bude předán na VAS dodatek k provoznímu řádu (min.ve 4 vyhotoveních a také v elektronické podobě), který bude obsahovat nové napojení na přivaděč a jeho návaznost na stávající systém skupinového vodovodu Blansko. Dodatek bude před konečným vyhotovením předložen na VAS k vyjádření.
17. Upozorňujeme, že VAS nebude odpovídat za problém v dodávce vody, který by mohl vzniknout nesprávným technickým řešením, nesprávným provedením, poruchami apod. nového vodovodního přivaděče pro obec.

18. Obec Šebrov uzavře na VAS smlouvu o odběru vody ze systému skupinového vodovodu Blansko.
19. Mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů, tj. mezi obcí Šebrov – Kateřina a "Svazkem vodovodů a kanalizací" měst a obcí je třeba v souladu s ust. § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu upravena vzájemná práva a povinnosti smlouvou, která bude uzavřena před kolaudací stavby.

██████████
██████████ divize Boskovice

Obdrží: Svazek VaK, OÚ