



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: PM_15-36319_00-00

platnost od: 1.1.2018

Odběratel

obchodní firma/ Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem
jméno a příjmení:
se sídlem/adresa: Dlouhá 1/12, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
IČO/RČ: 00026042

Odběrné místo

název/adresa: blok ---, Báňská 285
číslo: 3631-003/004
zdroj/PS: VS 31A
lokalita: Most

Článek 1: Technické parametry**1. Povinné údaje:**

	Sekundární ÚT [GJ]		
teplota dodávané/vracené látky: *)	80/60 °C		
max. tlak dodávané látky:	0,50 MPa		
výkon:	0,11 MW		
Rezervovaná kapacita:	90,00 kW		
min. tlaková diference:	0,01 MPa		
odběr doplňovací vody:	---		
podlahová plocha - domácnosti: **)	m2		
podlahová plocha - ostatní: **)	m2		
místo předání:	přírubový, závitový, varný spoj na rozvodech		
úroveň předání tepelné energie:	na vstupu do objektu		
místo měření:	objekt (OM, VS, případně jiné)		
způsob měření:	měřičem TE		
měřič / měřiče:	Ultraheat UH50		
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---		

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 366/2010 Sb., specifikuje odběratel

2. Nepovinné údaje:

obestavěný prostor:	m3	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:		regulace ústředního topení (ÚT):	---
skutečná podlahová plocha:	m2	regulace teplé vody (TV):	---
tep.přípojka v majetku dodavatele:	ANO	společná tepelná přípojka:	NE

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením

1. Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 2. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

1. Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární ÚT [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
105,6	83,4	72,3	50,0	22,2	0,0	0,0	0,0	16,7	38,9	72,3	94,5	556,0

2. Aktualizaci odběrového diagramu je odběratel povinen provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
3. Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

1. Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.
2. V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
3. Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.