
VYTLAK DO KV KRÖTI HORA
MONOLITICKÁ VAZBA
K.Ú. VES TOUŠKOV
K.Ú. STOD
KRÖTI HORA
SV 2,0 l/s
VDJ
1x250 m³
400,64/396,94
PŘEDÚČERPAVÁ JAMKA
DN 1000
385,00/382,70
PVC DN 110
PE 100 RC DN 90
STOD 2700 BYDLÍCÍCH
3080 ZÁSOBOVANÝCH
336m.STG m.n.m
(336)
NEJVĚTŠÍ MĚSTO
HŘIŠTĚ
S3 0,5÷1,0 l/s
(344)
S4 2,0 l/s
KONTAMIN.
(338)
B1 1,25 l/s
KONTAMIN.
(338)
KV 2,0 l/s
VDJ
150 m³
KRÖTI HORA
S2 1,5 l/s
PE 90/8,2 – 561m
PE 90/8,2 – 327m
PE 90/8,2 – 247m
NENÍ PROPOJENÍ
AREÁL CSS
S1 3,5 l/s
VDJ
1x250 m³
346,00 DHO
SV 1l
3,0 l/s
B1 2,0 l/s
(347)
HJ1 0,45 l/s
(340)
PE 90/8,2
(340)
KV 2,0 l/s
(340)
PE 90/8,2
(340)
KV 2,0 l/s
(340)
PE 90/8,2
(340)
PE 90/8,2 – 1,1 km
PE 90/8,2 – 1,1 km
PE 90/8,2 – 1,1 km