

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2015 **VODOVODNÍ ŘADY**

Identifikační číslo majetkové evidence: 3212-755516-00257265-1/2
Druh stavby: rozvodná vodovodní síť

VLASTNÍK VODOVODU

Název:	Město Stod	Forma:	právnícká osoba
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození:	00257265		
Adresa:		Spojení:	
Ulice:	nám. ČSA	Telefon:	379209409
Obec:	Stod	Web:	
PSČ:	33301	E-mail:	mestostod@iol.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE

Název: RVS Stod
Lokalizace rozvodné vodovodní sítě:
Název příslušné obce: Stod Kód ZÚJ: 558389
Název části obce: Stod Kód části obce: 15551
Název katastrálního území: Stod Kód KÚ: 755516

Rozvodná vodovodní síť určena pro 1 katastrální území:

755516 Stod

Příslušnost vodovodního řadu k systému vodovodu: samostatný

VODNÍ ZDROJ (DO VODOVODNÍHO ŘADU)

Vodní zdroje vlastní: ano
Převzatá voda: ne

Připojení vodovodního řadu na stavbu pro úpravu vody:

IČME stavby pro úpravu vody: 3212-755516-00257265-2/2
Název stavby pro úpravu vody: ÚV Stod II.- Krutí Hora , vrt HJ3 Ves Touškov

OBYVATELSTVO

Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech: 3480

Počet zásobených osob v připojených obcích nebo jejich částech: 2960

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vodovodní řady (km):	Celková délka:	8.914	do DN 100 mm:	7.203	Kovové:	0.073
	Přepočtená délka:	6.546	od DN 101 mm do 300 mm:	1.711	Plasty:	8.841
			od DN 301 mm do 500 mm:	0.000	Jiné:	0.000
			větší než 500 mm:	0.000		

Počet vodojemů:	0	Celkový objem vodojemů:	0.000 m3
Počet přípojek:	195	Počet vodoměrů:	193
Počet čerpacích stanic:	0		

EKONOMICKÉ ÚDAJE

Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis. Kč): 32179.600

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název VÚ: Stod Číslo VÚ: 3212

ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: [REDACTED]	Místo zpracování: PLZEŇ	Datum: 12.1.2016
E-mail: [REDACTED]	Telefon: 377413172	Zaměstnavatel:

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2015 **VODOVODNÍ ŘADY**

Identifikační číslo majetkové evidence: 3212-755516-00257265-1/1
Druh stavby: přiváděcí řad

VLASTNÍK VODOVODU

Název:	Město Stod	Forma:	právnícká osoba
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození:	00257265		
Adresa:		Spojení:	
Ulice:	nám. ČSA	Telefon:	379209409
Obec:	Stod	Web:	
PSČ:	33301	E-mail:	mestostod@iol.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE

Název:	PŘ Stod			
Souřadnice pro přiváděcí řad:				
Souřadnice X:	0.000	0.000	Název kat.území:	Stod
Souřadnice Y:	0.000	0.000	Kód kat.území:	755516
Příslušnost vodovodního řadu k systému vodovodu:	samostatný			

VODNÍ ZDROJ (DO VODOVODNÍHO ŘADU)

Vodní zdroje vlastní	ano
Převzatá voda	ne

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vodovodní řady (km):	Celková délka:	3.096	do DN 100 mm:	3.096	Kovové:	1.850
	Přepočtená délka:	1.858	od DN 101 mm do 300 mm:	0.000	Plasty:	1.246
			od DN 301 mm do 500 mm:	0.000	Jiné:	0.000
			větší než 500 mm:	0.000		

Počet vodojemů:	1	Celkový objem vodojemů:	250.000 m3
Počet čerpacích stanic:	0		

EKONOMICKÉ ÚDAJE

Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis. Kč): 12244.700

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název VÚ: Stod	Číslo VÚ: 3212
----------------	----------------

ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení:	Místo zpracování: PLZEŇ	Datum: 12.1.2016
E-mail:	Telefon: 377413172	Zaměstnavatel:

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2015 **STAVBA PRO ÚPRAVU VODY**

Identifikační číslo majetkové evidence: 3212-755516-00257265-2/2
Druh stavby pro úpravu vody s technologií pro úpravu vody

VLASTNÍK STAVBY PRO ÚPRAVU VODY

Název:	Město Stod	Forma	právnícká osoba
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození:	00257265		
Adresa:		Spojení:	
Ulice:	nám. ČSA	Telefon:	
Obec:	Stod	Web:	
PSČ	33301	E-mail:	mestostod@iol.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE

Název: ÚV Stod II.- Krutí Hora , vrt HJ3 Ves Touškov
Lokalizace stavby:
Název příslušné obce: Stod Kód ZÚJ: 558389
Název části obce: Stod Kód části obce: 15551
Název katastrálního území: Stod Kód KÚ: 755516
Stavba určena pro 1 katastrální území:
755516 Stod
Příslušnost stavby k systému vodovodu: samostatný

VODNÍ ZDROJ (SUROVÁ VODA)

Lokalizace odběru surové vody

Podzemní voda

Název: vrt HJ3 Ves Touškov
Identifikační číslo odběru: 140617
Kategorie surové vody: A2

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technologie úpravy vody:

dvoustupňová úprava sedimentace:	ne	číření:	ne	filtrace:	ano
Typy úprav vody:					
dezinfekce chemická:	ano	odkyselení filtrací, aerací:	ne	filtrace přes GAU:	ne
koagulační filtrace:	ne	biologická filtrace:	ne	odželezňování:	ano
odmanganování:	ano	ozonizace:	ne	stabilizace:	ne
iontová výměna:	ne	denitrifikace:	ne	membránová filtrace:	ne
UV záření:	ne	odstraňování radonu:	ne	jiná technologie:	ano
popis jiné technologie:	provzdušňování				

Chemické výrobky pro úpravu vody:

Chlor:	ne	Oxid chloričitý:	no	Chlornan sodný:	ano
Ozón:	ne	Oxid uhličitý:	ne	Hydroxid sodný:	ne
Vápenný hydrát:	ne	Uhlíkatý sodný:	ano	Aktivní uhlí práškové:	ne
Manganistan draselný:	ano	Destabilizátor Fe:	ne	Destabilizátor Al:	ne
Pomocné aggregační činidlo:	ne	Jiné:	ne	Název jiného činidla:	

Kapacitní údaje:

Projektovaná kapacita [l/s]: 3.00

Kalové hospodářství:

Zpracování kalu: gravitační Odvodnění kalu: lis

EKONOMICKÉ ÚDAJE

Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (lis. Kč): 11115.000

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název VÚ: Stod Číslo VÚ: 3212

ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení:	Místo zpracování: PLZEŇ	Datum: 12.1.2016
E-mail:	Telefon: 377413172	Zaměstnavatel:

</

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2015

KANALIZAČNÍ STOKY

Identifikační číslo majetkové evidence: 3212-755516-00257265-3/2
Druh stavby: přiváděcí stoka

VLASTNÍK KANALIZACE

Název:	Město Stod	Forma:	právnícká osoba
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození:	00257265		
Adresa:		Spojení:	
Ulice:	nám. ČSA	Telefon:	379209409
Obec:	Stod	Web:	
PSČ:	33301	E-mail:	mestostod@iol.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE

Název: PS Stod
Lokalizace konce přiváděcí stoky:
Souřadnice X: 0.000 Název kat.území: Stod
Souřadnice Y: 0.000 Kód kat.území: 755516
Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace: samostatný

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kanalizační stoky (km): Celková délka:	0.021	do DN 300 mm:	0.000	Kamenina:	0.000
		od DN 301 mm do 500 mm:	0.000	Beton:	0.021
		od DN 501 mm do 800 mm:	0.021	Plasty:	0.000
		větší než 800 mm:	0.000	Jiné:	0.000

Objekty na stokové síti/přiváděcí stoce:

Počet odlehčovacích komor:	0	Počet dešťových nádrží:	0
Celkový objem dešťových nádrží (m3):	0.000	Počet čerpacích stanic:	0

EKONOMICKÉ ÚDAJE

Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis. Kč): 277.800

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název VÚ: Stod Číslo VÚ: 3212

ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: [REDAKCE]	Místo zpracování: PLZEŇ	Datum: 12.1.2016
E-mail: [REDAKCE]	Telefon: 377413172	Zaměstnavatel:

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2015 **KANALIZAČNÍ STOKY**

Identifikační číslo majetkové evidence: **3212-755516-00257265-3/1**
Druh stavby: **stoková síť**

VLASTNÍK KANALIZACE

Název:	Město Stod	Forma:	právnícká osoba
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození:	00257265		
Adresa:		Spojení:	
Ulice:	nám. ČSA	Telefon:	379209409
Obec:	Stod	Web:	
PSČ:	33301	E-mail:	mestostod@iol.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE

Název: **SS Stod**

Lokalizace stokové sítě:

Název příslušné obce:	Stod	Kód ZÚJ:	558389
Název části obce:	Stod	Kód části obce:	15551
Název katastrálního území:	Stod	Kód KÚ:	755516

Kanalizační stoka odkanalizuje 1 katastrální území:
755516 Stod

Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace: **samostatný**

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČOV

Typ vypouštění: **napojení stokové sítě na ČOV**

Napojení stokové sítě na ČOV:

Název katastrálního území:	Stod	Kód: 755516	Identifikační číslo vypouštění OV z ČOV: 140708
IČME ČOV: 3212-755516-00257265-4/1		Název ČOV: ČOV Stod	

OBYVATELSTVO

Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:	3586
Počet připojených osob na stokovou síť - odvedeno na ČOV:	3335
Počet připojených osob stokovou sítí na volné výusti:	0

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kanalizační stoky (km): Celková délka:	22.131	do DN 300 mm:	12.480	Kamenina:	14.231
		od DN 301 mm do 500 mm:	4.098	Beton:	5.599
		od DN 501 mm do 800 mm:	3.496	Plasty:	1.830
		větší než 800 mm:	2.057	Jiné:	0.471

Účelové zařazení stokové sítě:

Jednotná:	ano	Oddílná splašková:	ne	Oddílná srážková:	ne
Druh stokové sítě:					
Gravitační:	ano	Tlaková:	ne	Podtlaková:	ne
Objekty na stokové sítí/příváděcí stoce:					
Počet kanalizačních přípojek:	636	Počet dešťových nádrží:	1		
Počet odlehčovacích komor:	10	Počet čerpacích stanic:	4		
Celkový objem dešťových nádrží (m3):	325.000				

EKONOMICKÉ ÚDAJE

Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis. Kč): **198140.200**

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název VÚ: **Stod** Číslo VÚ: 3212

ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: [REDAKCE]	Místo zpracování: PLZEŇ	Datum: 12.1.2016
E-mail: [REDAKCE]	Telefon: 377413172	Zaměstnavatel:

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2015 **ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD**

Identifikační číslo majetkové evidence: 3212-755516-00257265-4/1

VLASTNÍK ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Název:	Město Stod	Forma	právnícká osoba
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození:	00257265		
Adresa:		Spojení:	
Ulice:	nám. ČSA	Telefon:	379209409
Obec:	Stod	Web:	
PSČ:	33301	E-mail:	mestostod@iol.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE

Název:	ČOV Stod		
Lokalizace stavby:			
Název příslušné obce:	Stod	Kód ZÚJ:	558389
Název části obce:	Stod	Kód části obce:	15551
Název katastrálního území:	Stod	Kód KÚ:	755516

Souřadnice konce přiváděcí stoky do ČOV: X = 0.000 Y = 0.000

Čistírna určena pro 1 katastrální území:

755516 Stod

Příslušnost čistírny odp.vod k systému kanalizace: samostatný

VYPOUŠTĚNÍ VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD DO VODNÍHO RECIPIENTU

Název: Radbuza Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: 140708

OBYVATELSTVO

Počet osob s trvalým pobytem v přípoj.obcích nebo jejich částech odkanalizov.na ČOV: 3610

Počet osob připojených na ČOV: 3359

Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV: 3630

TECHNICKÉ ÚDAJE

Projektové parametry:		
Projektovaná kapacita Qd (m3/den):	1240.000	
Projektovaná kapacita BSK5 (kg/den):	300.000	
Projektovaná kapacita ekvivalentní obyvatel:	5000.000	

Stupeň čištění odpadní vody:

Mechanické (bez dalšího stupně):	ne	Mechanicko-biologické	ano	Dočištění	ne
----------------------------------	----	-----------------------	-----	-----------	----

Další funkce čištění odpadní vody:

Eliminace dusíku	ano	Eliminace fosforu	ano
------------------	-----	-------------------	-----

Jiný	ne	Popis jiného typu čištění	
------	----	---------------------------	--

Kalové hospodářství:

Stabilizace kalu: anaerobní		Odvodnění kalu: strojní
-----------------------------	--	-------------------------

Úprava kalu: ne		Plynové hospodářství: ne
-----------------	--	--------------------------

EKONOMICKÉ ÚDAJE

Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis. Kč): 43800.000

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název VÚ: Stod Číslo VÚ: 3212

ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení:		Místo zpracování: PLZEŇ	Datum: 12.1.2016
E-mail:		Telefon: 377413172	Zaměstnavatel:

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2015

VODOVODNÍ ŘADY

Identifikační číslo provozní evidence: 3212-755516-00257265-1/2-25205625
Název provozního celku: Stod

VLASTNÍK

Název:	Město Stod	Forma	právnícká osoba
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození:	00257265		
Adresa:		Spojení:	
Ulice:	nám. ČSA	Telefon:	379209409
Obec:	Stod	Web:	
PSČ	33301	E-mail:	mestostod@iol.cz

PROVOZOVATEL

Název:	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	Forma	právnícká osoba
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození:	25205625		
Adresa:		Spojení:	
Ulice:	Malostranská 2/143	Telefon:	377413172
Obec:	Plzeň	Web:	www.vodarna.cz
PSČ	31768	E-mail:	a [REDACTED]

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační čísla majetkové evidence (IČME) zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek):

Název rozhodujícího majetku: RVS Stod 3212-755516-00257265-1/2
RVS Stod: polyf 3212-755516-48333841-1/2 RVS Stod: ul. N 3212-755516-25205625-1/1 RVS Stod : vodo 3212-755516-48333841-1/3

OBYVATELSTVO

Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech: 3560
Počet zásobených osob v připojených obcích nebo jejich částech: 3040

BILANČNÍ ÚDAJE

Voda vyrobená určená k realizaci (tis. m3/rok):	76.926	Voda fakturovaná pitná přímým odběratelům celkem (tis. m3/rok):	70.440
Voda převzatá (tis. m3/rok):	0.000	... z toho pro domácnost (tis. m3/rok):	51.312
Voda předaná (tis. m3/rok):	0.000	... z toho pro ostatní (tis. m3/rok):	19.128
Voda nefakturovaná (tis. m3/rok):	6.486		
... z toho ztráty vody v trubicí sítí (tis. m3/rok):	6.441		
... z toho vlastní potřeba vody (tis. m3/rok):	0.045	Celková přepočtená délka (km):	6.958
... z toho ostatní nefakturovaná voda (tis. m3/rok):	0.000	Ztráty vody na 1 km přepočtené délky (l/km/den):	2536.156

EKONOMICKÉ ÚDAJE

Jednotkové náklady na vodovodní síti (Kč/m3):	14.520	Cena pro vodné bez DPH (Kč/m3):	41.63
Poruchy na rozvodné vodovodní síti (počet):	0	Cena pro vodné s DPH (Kč/m3):	47.87

ÚDAJE O JAKOSTI VODY V ROZVODNÉ VODOVODNÍ SÍTI

Lokalizace rozhodujícího majetku:

Název příslušné obce: Stod
Název rozhodující části obce: Stod
Katastrální území: Stod

Rozbory vody:	1[ks]	2[ks]	3[%]	4[ks]	5[%]
Vzorky na mikrobiologické a biologické rozbory:	8	0	0.00	0	0.00
Vzorky na fyzikálně chemické rozbory:	8	0	0.00	0	0.00

- Počet všech odebraných vzorků o rozsahu rozboru minimálně monitorovacího podle tabulky č. 3 přílohy č. 9.
- Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit * (MH, NMH)
- Procento vzorků s překročenými limity * (MH, NMH) z počtu odebraných vzorků*
- Počet vzorků s překročenými limity * (NMH) z počtu odebraných vzorků*
- Procento vzorků s překročenými limity * (NMH) z počtu odebraných vzorků*

* Limity podle zvláštního právního předpisu – vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Celkový počet kontrolních míst na síti: 7

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název VÚ: Stod

Číslo VÚ: 3212

ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: [REDACTED] Místo zpracování: PLZEŇ
E-mail: [REDACTED] Telefon: 377413172 Zaměstnavatel:

Datum: 9.2.2016

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2015 **STAVBA PRO ÚPRAVU VODY**

Identifikační číslo provozní evidence: 3212-755516-00257265-2/2-25205625
Název stavby pro úpravu vody: ÚV Stod II. - Krutí Hora , vrt HJ3 Ves Touškov
Druh stavby pro úpravu vody: s technologií pro úpravu vody

VLASTNÍK

Název:	Město Stod	Forma	právnícká osoba
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození:	00257265		
Adresa:		Spojení:	
Ulice:	nám. ČSA	Telefon:	379209409
Obec:	Stod	Web:	
PSČ	33301	E-mail:	mestostod@iol.cz

PROVOZOVATEL

Název:	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	Forma	právnícká osoba
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození:	25205625		
Adresa:		Spojení:	
Ulice:	Malostranská 2/143	Telefon:	377413172
Obec:	Plzeň	Web:	www.vodarna.cz
PSČ	31768	E-mail:	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační číslo majetkové evidence provozované stavby pro úpravu vody: 3212-755516-00257265-2/2
Název provozované stavby pro úpravu vody: ÚV Stod II. - Krutí Hora , vrt HJ3 Ves Touškov

BILANČNÍ ÚDAJE

Voda vyrobená celkem (tis. m3/rok):	43.972		
... z povrchové (tis. m3/rok):	0.000	... z podzemní (tis. m3/rok):	43.972.. z infiltrace (tis. m3/rok): 0.000
Identifikační číslo odběru povrchové vody:		Identifikační číslo odběru podzemní vody:	140617
Voda technologická (tis. m3/rok):	6.779	Kaly z úpravní vody (t sušiny/rok):	0.729

EKONOMICKÉ ÚDAJE

Náklady na 1m3 vyrobené vody (Kč/m3):	15.010	Spotřeba elektrické energie (MWh/rok):	59.558
---------------------------------------	--------	--	--------

ÚDAJE O JAKOSTI VODY VYROBENÉ VODY

Rozbory vody celkem:	1[ks]	2[ks]	3[%]	4[ks]	5[%]
Vzorky na mikrobiologické a biologické rozbory:	6	0	0.00	0	0.00
Vzorky na fyzikálně chemické rozbory:	7	2	28.57	0	0.00

- Počet všech odebraných vzorků o rozsahu rozboru minimálně monitorovacího podle tabulky č. 3 přílohy č. 9.
 - Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit *(MH, NMH)
 - Procento vzorků s překročenými limity * (MH, NMH) z počtu odebraných vzorků*
 - Počet vzorků s překročenými limity * (NMH) z počtu odebraných vzorků*
 - Procento vzorků s překročenými limity * (NMH) z počtu odebraných vzorků*
- * Limity podle zvláštního právního předpisu – vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
Počet dnů, kdy byl alespoň u jednoho ukazatele překročen limit (MH, NMH): 43

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název VÚ: Stod	Číslo VÚ: 3212
----------------	----------------

ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: [REDACTED]	Místo zpracování: PLZEŇ	Datum: 9.2.2016
E-mail: [REDACTED]	Telefon: 377413172	Zaměstnavatel:

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2015 **STAVBA PRO ÚPRAVU VODY**

Identifikační číslo provozní evidence: 3212-755516-00257265-2/1-25205625
Název stavby pro úpravu vody: ÚV Stod I. - vrtly S1, S3, S4
Druh stavby pro úpravu vody: s technologií pro úpravu vody

VLASTNÍK

Název:	Město Stod	Forma	právnícká osoba
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození:	00257265		
Adresa:		Spojení:	
Ulice:	nám. ČSA	Telefon:	379209409
Obec:	Stod	Web:	
PSČ	33301	E-mail:	mestostod@iol.cz

PROVOZOVATEL

Název:	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	Forma	právnícká osoba
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození:	25205625		
Adresa:		Spojení:	
Ulice:	Malostranská 2/143	Telefon:	377413172
Obec:	Plzeň	Web:	www.vodarna.cz
PSČ	31768	E-mail:	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační číslo majetkové evidence provozované stavby pro úpravu vody: 3212-755516-00257265-2/1
Název provozované stavby pro úpravu vody: ÚV Stod I. - vrtly S1, S3, S4

BILANČNÍ ÚDAJE

Voda vyrobená celkem (tis. m3/rok):	32.954		
... z povrchové (tis. m3/rok):	0.000	... z podzemní (tis. m3/rok):	32.954... z infiltrace (tis. m3/rok): 0.000
Identifikační číslo odběru povrchové vody:		Identifikační číslo odběru podzemní vody:	140633
Voda technologická (tis. m3/rok):	5.612	Kaly z úpravny vody (t sušiny/rok):	0.018

EKONOMICKÉ ÚDAJE

Náklady na 1m3 vyrobené vody (Kč/m3):	23.790	Spotřeba elektrické energie (MWh/rok):	39.028
---------------------------------------	--------	--	--------

ÚDAJE O JAKOSTI VODY VYROBENÉ VODY

Rozbory vody celkem:	1[ks]	2[ks]	3[%]	4[ks]	5[%]
Vzorky na mikrobiologické a biologické rozbory:	8	0	0.00	0	0.00
Vzorky na fyzikálně chemické rozbory:	8	4	50.00	4	50.00

1. Počet všech odebraných vzorků o rozsahu rozboru minimálně monitorovacího podle tabulky č. 3 přílohy č. 9.

2. Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit * (MH, NMH)

3. Procento vzorků s překročenými limity * (MH, NMH) z počtu odebraných vzorků*

4. Počet vzorků s překročenými limity * (NMH) z počtu odebraných vzorků*

5. Procento vzorků s překročenými limity * (NMH) z počtu odebraných vzorků*

* Limity podle zvláštního právního předpisu – vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Počet dnů, kdy byl alespoň u jednoho ukazatele překročen limit (MH, NMH): 214

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název VÚ: Stod	Číslo VÚ: 3212
----------------	----------------

ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: [REDACTED]	Místo zpracování: PLZEŇ	Datum: 9.2.2016
E-mail: [REDACTED]	Telefon: 377413172	Zaměstnavatel:

</

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2015 **ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD**

Identifikační číslo provozní evidence: 3212-755516-00257265-4/1-25205625
Název stavby: ČOV Stod

VLASTNÍK

Název:	Město Stod	Forma	právnícká osoba
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození:	00257265		
Adresa:		Spojení:	
Ulice:	nám. ČSA	Telefon:	379209409
Obec:	Stod	Web:	
PSČ	33301	E-mail:	mestostod@iol.cz

PROVOZOVATEL

Název:	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	Forma	právnícká osoba
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození:	25205625		
Adresa:		Spojení:	
Ulice:	Malostranská 2/143	Telefon:	377413172
Obec:	Plzeň	Web:	www.vodarna.cz
PSČ	31768	E-mail:	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační číslo majetkové evidence provozovaného objektu: 3212-755516-00257265-4/1
Název rozhodujícího majetku: ČOV Stod

OBYVATELSTVO

Počet osob s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV:	3610
Počet osob připojených na ČOV:	3359
Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV:	3630

BILANČNÍ ÚDAJE

Množství čištěných odpadních vod *:

... celkem (tis. m3/rok):	371.068	... z toho domácnosti (splaškové) (tis. m3/rok):	93.990
... z toho průmysl (tis. m3/rok):	39.876	... z toho zemědělství a ostatní (tis. m3/rok):	0.000
... z toho srážková fakturovaná (tis. m3/rok):	102.498		
Z čištěných celkem pouze mechanicky (tis. m3/rok):	0.000	... z toho mechanicko-biologicky (tis. m3/rok):	371.068
... z toho technologií dočišťování (terciární) (tis. m3/rok):	0.000		
Množství čištěných vod srážkových celkem, balastních, jiných (výpočetem) (tis. m3/rok):			237.202

* včetně chladicích, klimatizačních, balastních, srážkových nefakturovaných

Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV (t/rok):

BSK5	79.501	CHSKcr	198.954
NL	83.932	N NH4	16.148
N celk	20.520	Fosfor celkem	2.591
RAS	0.200	Rtuť	0.000
Kadmium	0.000	AOX	0.028

Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu (t/rok):

BSK5	1.163	CHSKcr	10.752
NL	2.158	N NH4	0.552
N celk	11.132	Fosfor celkem	0.900
RAS	0.186	Rtuť	0.000
Kadmium	0.000	AOX	0.017

Identifikační číslo vypouštění odpadní vody:

Využití a zneškodnění kalu (t sušiny/rok):

Přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě:	0.000	Spalování:	0.000
Kompostování:	0.000	Rekultivace:	39.070
Skládkování:	0.000	Převoz do jiné ČOV:	0.000

EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE

Jednotkové náklady na 1m3 vyčištěných odpadních vod (Kč/m3): 10.510
Spotřeba elektrické energie (MWh): 228.500

ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY

Název sledované ČOV:	ČOV Stod
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok:	12
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	0
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	0.00

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název VÚ: Stod Číslo VÚ: 3212

ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení:	Místo zpracování: PLZEŇ	Datum: 17.2.2016
E-mail:	Telefon: 377413172	Zaměstnavatel: