

☒ Řádné hlášení ☐ Doplněné hlášení

Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu

Rok:

2	0	1	4
---	---	---	---

☒ Do povrchové vody / do kanalizace☐ Do podzemní vody

Vodoprávní úřad	3212	Stod	...
-----------------	------	------	-----

Typ subjektu:	IČO	2	5	2	0	5	6	2	5		
Název:	VODÁRNA PLZEŇ a.s.										
Sídlo subjektu:	Malostranská 143/2, 32600 Plzeň, 545988										
CZ-NACE kód	CZ-NACE - Popis										
370000	37.00 Činnosti související s odpadními vodami										...
Č.j. rozhodnutí k povolení vypouštění odpadních vod						Datum vydání rozhodnutí:			Platnost do:		
975/09/OŽP/Str						20.5.2009			31.5.2019		

Obce	Stod
Názvy zařízení	ČOV Stod
Identifikační čísla (VHB)	140708

Příloha:

ČOV Stod.xlsx

Přidat přílohu

Odebrat přílohu

Poznámka:



Výpust'

Odebrat výpust'

Místo vypouštění odpadních vod

Katastrální území	Parcelní číslo
Stod	2061/1
Obec	Identifikační číslo VHB
Stod	140708

Zařízení určené k čištění nebo zneškodňování odpadních vod

Typ zařízení	Počet EO	Název zařízení (dle vodoprávního rozhodnutí)	Povolená množství vypouštěných odpadních vod (m ³ /rok)
ČOV komunální mechanickobiologická	3 295	ČOV Stod	545 000
Maximální množství vypouštěných odpadních vod (l/s)	Maximální množství vypouštěných odpadních vod		Jednotka max.množství
100	45 000		m3 / mes
Souřadnice výpusti JTSK-X	Souřadnice výpusti JTSK-Y		
1 079 066	838 875		

☒ Do vodního toku☐ Do kanalizace pro veřejnou potřebu

Vypouštění do vodního toku

Horní maticové číslo toku		Název vodního toku	
1 319 900		Radbuza	
Číslo hydrologického pořadí povodí	Kilometráž výpusti (staničení)	Obec	
1-10-02-084	35,2	Stod	...
Název katastrálního území			
Stod			

Místo měření objemu odpadních vod a způsob měření

Místo měření	Způsob měření	Naměřeno (m3) za rok
Odtok z ČOV	měrný objekt	364 098

Způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypouštění odpadních vod

Způsob	Typ	Místo
měření	S24	Odtok z ČOV

Přidat řádek

Přidat výpust'



Hlášení vyplnil

Jméno	Příjmení	E-mail
25205625	Správce subjektu	z [redacted]
Telefon	Fax	Datum
+ 4 2 0 3 7 7 4 1 3 1 1 1	+ 4 2 0 [redacted]	13.1.2015

Uložit PDF

On-line kontrola

Odeslat on-line
do ISPOPOdeslat do
datové schránky

Elektronický podpis

Pokud nevlastníte kvalifikovaný elektronický certifikát (tzn. elektronický podpis dle zákona č. 227/2000 Sb.), proveďte zaslání datovou schránkou nebo listinnou autorizací hlášení.