



☒ Řádné hlášení ☐ Doplněné hlášení

Rok **2 0 1 5**

Název vypouštění

Zdroj vypouštění

Druh ekonomické činnosti

Vodárna Plzeň Stod ČOV

Hydrovit 1500 S

370000 37.00 Činnosti související s odpadními vodami

Ověřovatel - správce povodí:

Povodí Vltavy, státní podnik

Trvalý pobyt - sídlo povinného subjektu:

Trvalý pobyt - sídlo provozovatele:

IČO	0 0 2 5 7 2 6 5
Název:	Město Stod
Sídlo subjektu:	nám. ČSA 294, 333 01 Stod

Typ subjektu:	IČO	2 5 2 0 5 6 2 5
Název:	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	
Sídlo subjektu:	Malostranská 143/2, 32600 Plzeň	

1	Identifikační číslo vypouštění vody (číslo VHB)	140708			
2	S-JTSK souřadnice	JTSK Y	838 818	JTSK X	1 079 155
3	Číslo hydrologického pořadí	1-10-02-0940-0-00			
4	Název vodního toku	Radbuza	IDVT	10100017	
5	Říční kilometr	35,8			
6	Břeh	☒ levý	☐ střed	☐ pravý	☐ oba
7	Kraj / Okres / Obec / Katastrální území	Plzeňský kraj Stod	Plzeň-jih Stod		
8	Způsob stanovení množství vypouštěných vod	☒ měření	☐ výpočet	☐ odvození	☐ odhad
9	Způsob stanovení hodnot jakosti vypouštěných vod	☒ měření	☐ výpočet	☐ odvození	☐ odhad
9a	Způsob stanovení hodnot jakosti produkovaných vod	☒ měření	☐ výpočet	☐ odvození	☐ odhad
10	Typ rozboru / Počet rozborů	P	S2	S8	S24 12 S24p
11	Čistírna odpadních vod	Ano	Biologické čištění odpadních vod		
	Mechanické čištění odpadních vod	Ano	Chemické čištění odpadních vod		
12	Ostatní druhy čištění odpadních vod uveďte do poznámky				
13	Rozhodnutí o povolení k vypouštění vod vydal: MěÚ Nýřany dne: 20.5.2009 pod č. j.: 975/09/OŽP/Str platnost do: 31.5.2019 v množství: 8,3 průměr l / s v jakosti: BSK ₅ hodnota "p" "m" CHSK _{Cr} hodnota "p" "m" 100 max. l / s 18 25 mg / l 70 120 mg / l 46 tis. m ³ / měs 7,6 t / rok 27,3 t / rok 545 tis. m ³ / rok				
14	Žádáme o přiložení platného rozhodnutí k vypouštění vod				

Příloha:

Přidat přílohu

Odebrat přílohu

15 Žádáme o přiložení kopie mapy se zakreslením místa vypouštění

Ne

Příloha:

Přidat přílohu

Odebrat přílohu

Součet velikostí přiložených příloh nesmí přesáhnout 10MB.

Kontaktní adresa:

Jméno:	25205625	Příjmení:	Správce subjektu
Tel.:	+ 4 2 0 3 7 7 4 1 3 1 1 1		
Mobil:	+ 4 2 0		
Fax:	+ 4 2 0		
E-mail:	zdenek.hostovsky@vodarna.cz		
Datum vyhotovení hlášení:	15.1.2016		

Název	VODÁRNA PLZEŇ a.s.		
Ulice	Malostranská		
Číslo popisné	143	Číslo orientační	2
Obec	Plzeň		
PSČ	3 1 7 6 8		



Identifikační číslo vypouštění vody (číslo VHB)

1 4 0 7 0 8

Vložit z Excelu

VYPOUŠTĚNÉ MNOŽSTVÍ VOD (v **tis. m³** / měsíc - zaokrouhleno na tři desetinná místa)



	rok	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Celkem	
16	2015	39,618	30,024	31,351	34,894	33,422	31,592	27,582	25,666	24,568	29,158	31,532	31,661	371,068	Rozpočítat
17	výhled na rok 2016	33,973	30,685	33,973	32,877	33,973	32,877	33,973	33,973	32,876	33,972	32,876	33,972	400	Rozpočítat
18	výhled na rok 2020	38,22	34,521	38,22	36,986	38,219	36,986	38,219	38,219	36,986	38,219	36,986	38,219	450	Rozpočítat

Vložit z Excelu

POČET HODIN VYPOUŠTĚNÍ (zaokrouhleno na celé hodiny)

	rok	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Celkem
19	2015	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	8 760

Nepřetržitý provoz

Rozpočítat hodiny

Vložit z Excelu

VYPOUŠTĚNÉ A PRODUKOVANÉ ZNEČIŠTĚNÍ (zaokrouhleno na tři desetinná místa)



Číslo	Ukazatel	Popis	Jednotka	20a Vypouštěné, průměr za kalendářní rok (rok 2015)	20b Produkované, průměr za kalendářní rok (rok 2015)	23 Vypouštěné t/rok dle vzorce *) (rok 2015)	24 Produkované t/rok dle vzorce *) (rok 2015)
U1	BSK5	BSK5 (s potlačenou nitrifikací)	mg/l	3,133	214,25	1,163	79,501
U2	CHSK Cr	chemická spotřeba kyslíku dichromanem	mg/l	28,975	536,167	10,752	198,954
U3	NL	nerozpuštěné látky sušené při 105 st.C (NL-105 , NL-suš)	mg/l	5,817	226,192	2,159	83,933
U4	RAS	rozpuštěné anorganické soli žíhané při 550 st.C	mg/l	500,767	539,783	185,819	200,296
U5	N-NH ₄	amoniakální dusík	mg/l	1,488	43,517	0,552	16,148
U6	N anorg.	anorganický dusík (výpočet)	mg/l	24,783	43,975	9,196	16,318
U7	P celk.	celkový fosfor	mg/l	2,426	6,982	0,9	2,591

přidat nový ukazatel

zobrazit sloupce s výhledem znečištění

*) Vypouštěné resp. produkované znečištění v t/rok dle vzorce (prům. mg/l x tis. m³/rok) / 1000



Identifikační číslo vypouštění vody (číslo VHB)

1 4 0 7 0 8

25	Počet skutečně připojených obyvatel:	3 359	Typ kanalizace:	jednotná
----	--------------------------------------	-------	-----------------	----------

DRUH VYPOUŠTĚNÝCH VOD (v **tis. m³** z celkového množství)

	chladicí vody z průtočného chlazení	chladicí vody z cirkulačního chlazení	průmysl bez chladících vod	kanalizace pro veřejnou potřebu	důlní vody	ostatní	celkem
26				371,068			371,068

PŮVOD VYPOUŠTĚNÝCH VOD (v **tis. m³** z celkového množství)

	povrchová voda	podzemní voda	veřejný vodovod	minerální voda	důlní voda	jiný původ	celkem
27	294,139		76,929				371,068

Poznámka:

Ostatní přílohy

Přidat přílohu

Součet velikostí přiložených příloh nesmí přesáhnout 10MB.



Uložit PDF

On-line kontrola



Odeslat on-line
do ISPOP

Odeslat do
datové schránky



Elektronický podpis

Pokud nevlastníte kvalifikovaný elektronický certifikát (tzn. elektronický podpis dle zákona č. 227/2000 Sb.), proveďte zaslání datovou schránkou nebo listinnou autorizací hlášení.