

M Ě S T O S T O D



VP06079254
č.j.:2009/12485 pl:3x3/ dz:18.8.2009 11:05:41
TR

KANALIZAČNÍ ŘÁD

vypracovaný podle ustanovení §14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení § 24 a 25 prováděcí vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb.

Aktualizace č. 1

Identifikační číslo majetkové evidence kanalizační sítě: 3212-755516-00257265-3/1

Identifikační číslo majetkové evidence příváděcí stoky: 3212-755516-00257265-3/2

Identifikační číslo majetkové evidence ČOV: 3212-755516-00257265-4/1

Vlastník kanalizace:

Město Stod
Sídlo MěÚ:
Nám. ČSA 294, 333 01 Stod
IČ: 00257265

Provozovatel kanalizace:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, č.p. 143
317 68 Plzeň
IČ: 25205625

Schválení vodoprávním úřadem:

podle § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.
Datum schválení:

MěÚ Stod, odbor

Č.j.:

Platnost do:

Platnost prodloužena do:

Vypracoval: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Datum: červen 2009

Vyhotoveno ve 4 originálech

Rozdělovník: 1x Vodoprávní úřad
1x Město Stod

Kopie: 2x Vodárna Plzeň a.s.: 1x vodohospodář, 1x archiv
3x Vodárna Plzeň a.s.: technolog OV, provoz kanalizace, obchodní úsek,

Kanalizační řád pro město Stod se aktualizuje po vydání nového povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Stod do vod povrchových a po uvedení stavby „Intenzifikace ČOV“ do trvalého provozu:

1. V kapitole E.1 se na konci doplňují následující údaje:

„Trvalý provoz – užívání stavby ČOV Stod bylo povoleno vodohospodářským kolaudačním rozhodnutím, vydaným Okresním úřadem Plzeň-jih, referátem životního prostředí dne 6.2.1995, pod č.j.: ŽP 175/95.

Užívání stavby vodního díla „Program odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy – 3B. Stod-ČOV“ (rekonstrukce a intenzifikace ČOV) na poz.p.č. 1584 v kú Stod bylo povoleno rozhodnutím MěÚ Stod, odboru životního prostředí ze dne 11.5.2009, pod č.j.: 903/09/OŽP/Str.“

2. Kapitola E.3 se nahrazuje novým zněním:

Hydraulické zatížení – průtoky rok 2008:

Q m ³ /den	rozmezí: 934-1411	průměr: 1 084	12,5 l/s
Q m ³ /měsíc	rozmezí: 28093-43753	průměr: 33 062	
Q m ³ /rok	396 747		

Látkové zatížení – koncentrační a bilanční hodnoty vybraných ukazatelů znečištění za rok 2008:

Ukazatel	m.j.	Přítok			Odtok			Účinnost čištění v %
		rozmezí	průměr	bil. t/r	rozmezí	průměr	bil. t/r	
pH		7,6-8,05			6,84-7,78			
BSK ₅	mg/l	115-300	219,7	87,18	1,5-11	5,3	2,11	97,6
CHSK _{CR}	mg/l	288-623	464,1	184,13	18,5-62	36,1	14,33	92,2
NL	mg/l	112-310	187,8	74,5	2,8-28	8,7	3,45	95,4
RL	mg/l	613-877	726,4	288,18	393-832	722,3	286,55	0,6
N-NH ₄	mg/l	25-49	36	14,28	0,06-5,6	1,4	0,57	96,0
Nc	mg/l	41,3-70,7	50,6	20,06	13,2-36,7	23,6	9,36	53,3
P _C	mg/l	5,4-9,4	6,8	2,69	1,1-5,9	3,7	1,45	45,9

Poznámka!

V roce 2008 probíhal zkušební provoz rekonstruované ČOV.

3. V kapitole E.4 se mění počet napojených EO_{B60} v roce 2008: 3970

4. Kapitola E.5 se nahrazuje novým zněním:

Povolení k vypouštění OV z ČOV Stod do recipientu Radbuza v ř.km: 35,2; č.h.p.: 1-10-02-084 bylo vydáno podle § 8, odst. 1, písm. c) zákona o vodách rozhodnutím MěÚ Stod, odboru ŽP č.j.: 975/09/OŽP/Str ze dne 20.5.2009 takto:

limity množství odpadních vod:

Q_{roční} : 545 tis. m³/rok

Q_{prům.} : 8,3 l/s

Q_{max. měs.} : 46 000 m³/měs.

Q_{max.} : 100 l/s

limity jakosti v ukazateli:

	l/rok	"p" mg/l	"m" mg/l
CHSK_{CR}	27,3	70	120
BSK₅	7,6	18	25
NL	7,6	20	30

	t/r	„průměr“	„m“ mg/l
N-NH₄	4,36	8	15
Pe	1,3	2,5	5

Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Doba povoleného nakládání s vodami do 31.5.2019.
 2. Kontrola vypouštěných OV v citovaných ukazatelích bude prováděna laboratorními rozborů akreditovanou laboratoří 1x měsíčně, typ vzorku B, 24-hodinový směsný, získaný sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků, odebíraných v intervalu 2 hodin.
 3. Místo odběru kontrolních vzorků je stanoveno v měrné šachtě na odtoku z ČOV.
 4. Provozovatel je povinen provozovat stavbu dle schváleného provozního řádu.
 5. Provozovatel je povinen vést provozní deník, do kterého budou zaznamenány veškeré údaje o provozu stavby.
 6. Výsledky rozborů odpadních vod za uplynulý rok budou předávány vodoprávnímu úřadu do konce února následujícího roku.
5. V kapitole F. Údaje o recipientech se aktualizují následující údaje:

Průtokové poměry Radbuza v profilu ČOV Stod, ř. km 35,2:

Q₃₅₅ dle ČHMÚ, pobočky Plzeň ze 14.4.2009: 860 l/s

Kvalitativní hodnocení jakosti vody v Radbuze dle správce toku za rok 2007-8 pro C90 v profilu Holešov, ř. km 44,4 (sdělení PVZB ze dne 25.3.2009):

BSK ₅ :	4,45 mg/l
CHSK _{CR}	22,5 mg/l
NL:	30,8 mg/l
N-NH ₄	0,25 mg/l
PC:	0,35 mg/l