

M Ě S T O S T O D

VP00186459

č.j.:2014/02578
TRpl:3xKŘ dz:21.2.2014 12:26:28
3xslit**KANALIZAČNÍ ŘÁD**

vypracovaný podle ustanovení §14 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ustanovení § 24 a 25 prováděcí vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb.

Aktualizace č. 2

Identifikační číslo majetkové evidence kanalizační sítě: 3212-755516-00257265-3/1

Identifikační číslo majetkové evidence příváděcí stoky: 3212-755516-00257265-3/2

Identifikační číslo majetkové evidence ČOV: 3212-755516-00257265-4/1

Vlastník kanalizace:

Město Stod
Sídlo MěÚ:
Nám. ČSA 294, 333 0
IČ: 00257265

Provozovatel kanalizace:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, č.p. 143
317 68 Plzeň
IČ:

Schválení vodoprávním úřadem:

podle § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.
Datum schválení: 30-01-2014

Platnost do: Na dobu neurčitou, nezmění-li se rozhodné skutečnosti.

Platnost prodloužena do:

Vypracoval: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Datum: listopad 2013

Vyhotoveno ve 4 originálech

Rozdělovník: 1x Vodoprávní úřad
1x Město Stod

2x Vodárna Plzeň a.s.: 1x vodohospodář, 1x archiv

Kopie: 3x Vodárna Plzeň a.s.: technolog OV, provoz kanalizace, obchodní úsek,

Kanalizační řád kanalizace pro město Stod vypracovaný v květnu 2008 a schválený vodoprávním úřadem ve Stodě dne 12. 9. 2008, č.j.: 1694/08/OŽP/Str včetně aktualizace č. 1 a se touto aktualizací č. 2 aktualizuje a doplňuje takto:

I.

Kapitola J nově zní:

J. Opatření při poruchách a haváriích, v případě živelných pohrom aj. mimořádných opatřeních

V provozu kanalizace a ČOV mohou nastat mimořádné události a to jak na straně producenta (odběratele), tak na straně provozovatele (dodavatele). V případě poruchy nebo havárie na zařízení producenta, pokud to ovlivní vypouštění OV a dojde k překročení nejvyšší přípustné míry znečištění vypouštěných OV, je jeho povinností toto neprodleně ohlásit m.j. provozovateli. Provozovatel je oprávněn omezit nebo přerušit vypouštění OV ve vyjmenovaných případech uvedených ve smlouvě o odvádění OV, a v zákoně č. 274/2001 Sb. a jeho povinností je splnit ohlášení a stanovení podmínek omezení či přerušení.

Případné poruchy a havárie na kanalizaci se hlásí provozovateli:

- v pracovní době:
provozu kanalizace Plzeň, Jateční 40, telefon
377 413 666 hlášení poruch kanalizace, centrální dispečink
377 413 612; 607 654 401 vedoucí provozu kanalizací
377 413 617; 602 631 051 mistr provozu kanalizací
377 413 611 ústředna vrátnice
provozu ČOV Plzeň, Jateční 40, telefon
377 413 623; 725 148 986 vedoucí provozu ČOV Plzeň
377 413 641; 723 592 058 technolog odpadních vod, ČOV Plzeň
- v mimopracovní době:
377 413 666 hlášení poruch kanalizace, centrální dispečink

Pro mimoplzeňské ČOV

Případné poruchy a havárie na kanalizaci se hlásí provozovateli:

- v pracovní i mimopracovní době:
377 413 666 hlášení poruch kanalizace, centrální dispečink

II.

Kapitola D se upřesňuje takto:

Statistické údaje ke dni zpracování KŘ:

Počet obyvatel v obci dle MLO ČR 2012:	3719
Počet napojených obyvatel na kanalizaci a ČOV:	3315
Počet kanalizačních přípojek:	614
Specifická spotřeba vody (veř. vodovod):	l/os.den 100 (+ voda z indiv. studní)

II.

Grafická příloha se nahrazuje novou aktualizovanou přílohou.