

Podklad pro zpracovatele projektového řešení

Název akce: České Budějovice - modernizace strojního zařízení v armaturních šachtách č. 2 a 3 k.ú. České Budějovice 2 na p. č. 2161/6 a 2178/2

Charakteristika stavu

Stávající vstrojení vodovodních šachet č. 2 na pozemku KN parc. č. 2161/6 a č.3 na pozemku KN parc. č. 2178/2 je již na hranici své technické životnosti. Jedná se o ovládací šoupata včetně servopohonů, potrubí a armatur.

Návrh řešení:

V šachtách bude provedena modernizace strojního zařízení zahrnující osazení nových ovládacích armatur včetně servopohonů. Potrubí zásobního řadu (DN600 až DN400) bude v šachtách osazeno nově v dimenzi DN400 s vytažením mimo šachtu. Zbývající potrubí a armatury budou vyměněny ve stejné dimenzi. Ovládací armatury se servopohony budou na potrubí DN 400 a DN 300. Stávající pochůzná konstrukce okolo ovládacích armatur budou osazeny nové.

Cíl stavby:

Cílem stavby je zajištění dodávky pitné vody v požadované kvalitě a množství v souladu s platnou legislativou.

Zadání:

Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti pro realizaci stavby. Vyřízení inženýrské činnosti. Zpracování položkového výkazu výměr a rozpočtu.

Závazné požadavky:

- Armatury v šachtě budou navrženy dle požadavků provozovatele.

Odhad investičních nákladů bez DPH:

| | |
|----------------|-------------|
| Modernizace Š2 | 700 tis. Kč |
| Modernizace Š3 | 700 tis. Kč |

Termín:


Vaši nabídku očekáváme nejpozději **do 15. 4. 2016**

Podklady:

Kladečské schéma šachty, fotodokumentace

ŠACHTA č. 2.

SÍDLIŠTĚ VLTAVA
TOD FITNESS CENTRUM
-POUZAR-



✓
ŠACHTA č. 3.

