

PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA

pro odběrné místo: 0510-580/

Název OM: Koleje-tř.17.listopadu Olomouc

Odběrné místo: základní

Údaje o vytápěných objektech:			1				
			1				
			i				
			1				
			0				
obestavěný prostor[m ³]	nebytový	bytový	1	otop prostoru	nebytový	bytový	
			1	příprava TUV			0,000
podlah.pl.skut.[m ²]			0	technologie	0,000		
započ.[m ²]	0		0				
			1				
			1				
počet byt.jednotek			1				
zás. teplem	0		0	Celkem:			
zás. TUV	0		0				
			J				

Údaje o doplňkové vodě:

odběr: ano

Údaje pro fakturaci jsou uvedeny v diagramu na odběr tepla.

Další ujednání:

Za dcrQavatele
[redacted]
ředitel divize

[redacted]
ředitelka SKM UP

PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA

pro odběrné místo: 0510-581/

Název OM: Koleje-B.Václavka, Olomouc

Odběrné místo: základní

Údaje o vytápěných objektech:		1		Rozdělení sjednaného výkonu		[MW] :	
Olomouc 3.10.2003		i					
		i					
obestavěný prostor[m ³]	0	1		nebytový		bytový	
		nebytový	bytový	1	otop prostoru	0,350	0,000
podlah.pl.skut.[m ²]	9 040	0	1	příprava TUV	0,150		0,000
Za dodavatele Ing.		0	1	technologie	0,000		
započ.[m]	0	0	1				
ředitel divize			1				
počet byt.jednotek			1				
zás. teplem	0	0	1	Celkem:	0,500		
zás. TUV	0	0	1				
		0	1				
			-L				

Údaje o doplňkové vodě:

odběr: ano

Údaje pro fakturaci jsou uvedeny v diagramu na odběr tepla.

Další ujednání:

Za dodavatele

ředitel divize

ředitelka SKM UP

PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA

pro odběrné místo: 0510-582/

Název OM: Koleje-J.L.Fischera, Olomouc


Odběrné místo: základní

Údaje o vytápěných objektech:				1	Rozdělení sjednaného výkonu		[MW] :
				1			
obestavěný prostor[m ³]	<input type="checkbox"/>	0	1	1	nebytový	bytový	
				1	otop prostoru	0,420	0,000
				1	příprava TUV	0,180	0,000
podlah.pl.skut.[m ²]	10 218	0	1	1	technologie	0,000	
započ.[m ²]	0	0	1	1			
				1			
počet byt.jednotek			1	1			
zás. teplem	0	0	1	1	Celkem:	0,600	
zás. TUV	0	0	1	1			
				L			

Údaje o doplňkové vodě:

odběr: ano

Údaje pro fakturaci jsou uvedeny v diagramu na odběr tepla.


ředitel divize


ředitelka SKM UP

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo: 0510-583/

Název OM: Koleje-Gen.Svobody, Olomouc

1.

Místo plnění

Dodávka je splněna v místě: uzavír.ventil v PS cca 0.5 m za
vnější zdi obj.,příp.navazuje na HV přivaděč
Průměr teplovodní přípojky DN 65/DN 65, délka přípojky 137 m.
Přípojka je v majetku dodavatele.

2 .

SCZT

Parametry dodávaného teplotnosného média horkovodní SCZT:

teplota přívodu primární horké vody při venkovní teplotě -15°C je 120°C, v
mimotopném období 65°C.

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpií dodaného
média 1,000 GJ/t a doplňkové vody 0,272 GJ/t, teplota zpátečky nesmí překročit 65°C.

3 .

Měření

Dodávka tepla je měřena v místě: předávací stanice měřicí zařízení: Danfoss.
Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje tohoto měřicího zařízení budou použity jako
podklady pro fakturaci.

Doplňková voda je měřena v místě: předávací stanice
měřicí zařízení: rychlostní vodoměr.

4 .

Další ujednání

Za dodavatele

ředitel divize

ředitelka SKM UP