

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo: 0510-5 80/

Název OM: Koleje-tř.17.listopadu Olomouc

1.

Místo plnění

Dodávka je splněna v místě: uzavír.ventil v PS cca 0.5 m za
vnější zdi obj.,příp.začíná v Š516 HV 5.etapa
Průměr teplovodní přípojky DN 80/DN 80, délka přípojky 21 m.
Přípojka je v majetku dodavatele.

2 .

SCZT

Parametry dodávaného teplonosného média horkovodní SCZT:

teplota přívodu primární horké vody při venkovní teplotě -15°C
je 120°C, v mimotopném období 65°C.

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpií
dodaného média 1,000 GJ/t a doplňkové vody 0,272 GJ/t, teplota zpátečky nesmí
překročit 65°C.

3 .

Měření

Dodávka tepla je měřena v místě: předávací stanice měřící zařízení: Danfoss.
Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje tohoto měřícího zařízení budou použity
jako podklady pro fakturaci.

Doplňková voda je měřena v místě: předávací stanice
měřící zařízení: rychlostní vodoměr.

4 .

Další ujednání

ředitel divize
[redacted]

Za odběratele
[redacted]

ředitelka SKM UP

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo: 0510-581/

Název OM: Koleje-B.Václavka, Olomouc

1.

Místo plnění

Dodávka je splněna v místě: uzavír.ventil v PS cca 0.5 m za
vnější zdi objpříp.navazuje na HV přivaděč
Průměr teplovodní přípojky DN 65/DN 65, délka přípojky 22 m.
Přípojka je v majetku dodavatele.

2 .

SCZT

Parametry dodávaného teponosného média horkovodní SCZT:

teplota přívodu primární horké vody při venkovní teplotě -15°C
je 12 0°C, v mimotopném období 65°C.

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpii
dodaného média 1,000 GJ/t a doplňkové vody 0,272 GJ/t, teplota zpátečky nesmí
překročit 65°C.

3 .

Měření

Dodávka tepla je měřena v místě: předávací stanice měřící zařízení: Danfoss.
Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje tohoto měřícího zařízení budou použity
jako podklady pro fakturaci.

Doplňková voda je měřena v místě: předávací stanice
měřící zařízení: rychlostní vodoměr.

4 .

Další ujednání

Olomouc 3.10.2003

Za dodavatele

ředitel divize

Za odběratele

ředitelka SKM UP

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo: 0510-582/

Název OM: Koleje-J.L.Fischera, Olomouc

1.

Místo plnění

Dodávka je splněna v místě: uzavír.ventil v PS cca 0.5 m za
vnější zdí objpříp.navazuje na HV přívaděč
Průměr teplovodní přípojky DN 65/DN 65, délka přípojky 32 m.
Přípojka je v majetku dodavatele.

2 .

SCZT

Parametry dodávaného teplotonosného média horkovodní SCZT:

teplota přívodu primární horké vody při venkovní teplotě -15°C
je 120°C , v mimotopném období 65°C .

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpií
dodaného média $1,000\text{ GJ/t}$ a doplňkové vody $0,272\text{ GJ/t}$, teplota zpátečky nesmí
překročit 65°C .

3 .

Měření

Dodávka tepla je měřena v místě: předávací stanice měřící zařízení: Danfoss.
Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje tohoto měřícího zařízení budou použity
jako podklady pro fakturaci.
Doplňková voda je měřena v místě: předávací stanice
měřícího zařízení: rychlostní vodoměr.

4 .

Další ujednání

██████████

ředitel divize

Za odběrajzele

██████████
ředitelka SKM UP