

## TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

č.smlouvy: 12800

pro odběrné místo č. : B120-362

název OM : **Doprava - S. Mor. Sládkova 50 Ostrava**

### 1. Místo předání

- a) dodávka tepla je splněna v místě:
- b) horkovodní přípojka:
  - dimenze:
  - délka přípojky:
  - je v majetku:

### 2. Parametry dodávané teplonosné látky:

Teplonosná látka :	horká voda	-
Maximální teplota přívodu v otopném období:	145	°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:	95	°C
Teplota zpátečky nesmí překročit :	70	°C
Tlak v přívodní větvi v místě napojení v otopném období:	1,1	MPa
Tlak v přívodní větvi v místě napojení mimo otopné období:	1,0	MPa

### 3. Měření

- dodávka tepla je měřena v místě : PS
- měřící zařízení : stanovené měřidlo spotřeby tepla: Kamstrup
- dodávka doplňovací vody do systému je měřena v místě : PS
- měřící zařízení : vodoměr
- dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

### 4. Jiná ujednání

Ostrava dne.....22.12.2014.....

.....PRAHA..... dne.....30.12.2014.....

.....  
dodavatel

.....  
odběratele

*de*