

**PODKLAD PRO STANOVENÍ VÝŠE POPLATKU ZA  
POSKYTOVÁNÍ REŽIJNÍCH SLUŽEB A  
ODVOD SRÁŽKOVÝCH VOD**

číslo smlouvy: **45211**

**Dodavatel**

Firma	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ		
Sídlo	Na Brně 362, P.O.BOX 10		
PSČ	500 08	Hradec Králové 8	
Vyřizuje	[REDAKCE]		
Telefon	[REDAKCE]		
IČ	64809447		
DIČ	CZ64809447		

**Odběratel**

Firma	ISP Hradec Králové, a.s.		
Sídlo	Pouchovská 533		
PSČ	500 03	Hradec Králové	
Vyřizuje	[REDAKCE]		
Telefon	[REDAKCE]		
IČ	60112590		
DIČ	CZ60112590		

Množství	Jedn.	Výše poplatku za poskytování režijních služeb na r. 2018	Cena / Jedn.	Cena bez DPH
7758,90	kWh	Poplatek za provoz energetické distribuční sítě a rezervovaný el. příkon E - roční odběr ( 10-12/2016 - 1-9/2017 )	[REDAKCE]	5664,00
16,01	m <sup>3</sup>	Poplatek za provoz vodovodní distribuční sítě V - roční odběr ( 10-12/2016 - 1-9/2017 )	[REDAKCE]	463,49
16,01	m <sup>3</sup>	Poplatek za provoz kanalizační distribuční sítě S - roční odběr ( 10-12/2016 - 1-9/2017 )	[REDAKCE]	320,84
<b>Roční poplatek za režijní služby</b>				<b>6 448,33 Kč</b>

Čtvrtletní poplatek za režijní služby 1 612,08 Kč

Množství	Jedn.	Výpočet poplatku za odvod srážkových vod na r. 2018			Cena / Jedn.	Cena bez DPH
		část zpev. plochy; p. p. č. 938/166 v k. ú. V.; plocha dle NS: 970 m <sup>2</sup>				
		druh plochy	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	
		výměra dle KN	7252			
		odkanalizováno	6742		510	
		odtokový součinitel	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,05</b>	
		plocha dle NS	970,00			
		redukovaná plocha	873,00			
		podílový koeficient	1,00			
		dl. srážkový normál	0,612			
534,28	m <sup>3</sup>	celkem	534,28			21782,60
534,28	m <sup>3</sup>	Pevná složka stočného u odvádění srážkových vod			[REDAKCE]	1266,24
<b>Roční poplatek za odvod srážkových vod</b>					<b>23 048,84 Kč</b>	

Čtvrtletní poplatek za odvod srážkových vod 5 762,21 Kč

Odtokové součinitele podle druhu plochy:

A - zastavené a těžce propustné zpevněné plochy; 0,9

B - lehce propustné zpevněné plochy; 0,4

C - plochy kryté vegetací; 0,05

Hodnota dlouhodobého srážkového normálu je pravidelně aktualizována na základě statistických údajů poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem. Dlouhodobý srážkový normál 612 mm. tj. 0,612 m<sup>3</sup>/rok.

Zpracovala : [REDAKCE]

Za správnost : [REDAKCE]

Datum vystavení : 12.12.2017