

ZADÁNÍ

Stavba: Zkoušky a kontroly ASHS pro rok 2018 v obvodu SSZT Praha západ

Objednatel: OŘ Praha
 Zhotovitel: ASTRA SECURITY, a.s.
 Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval: ing. Martin Pospíšil
 Datum: 5.12.2017

Kód	Zakázka	uvedení do provozu	termín příští revize	typ zkoušky - kontroly	počet a typ tlakových nádob	hasivo	počet ústředen	počet hlásičů	počet baterií
	Zkoušky a kontroly ASHS pro rok 2018 v obvodu SSZT Praha západ								
001	Praha Uhřetěves zkouška	28.3.2008	10.2018	půlroční	1 x 16 l	FM-200	2	8	4
002	Praha Uhřetěves kontrola		4.2018	K10	2 x 81 l				
003	Říčany zkouška	28.3.2008	10.2018	půlroční	1 x 142 l	FM-200	2	6	4
004	Říčany kontrola		4.2018	K10	1x 16 l				
005	Strančice zkouška	28.3.2008	10.2018	půlroční	1 x 142 l	FM-200	2	6	4
006	Strančice kontrola		4.2018	K10	1x 16 l				
007	Senohraby zkouška	2.9.2008	4.2018	půlroční	1 x 81 l	FM-200	2	6	4
008	Senohraby kontrola		10.2018	K10	1x 16 l				
009	Čerčany zkouška	16.6.2009	10.2018	půlroční	1 x 142 l	FM-200	2	6	4
010	Čerčany kontrola		4.2018	K1	1x 16 l				
011	Benešov zkouška	10.10.2007	5.2018	půlroční	1 x 142 l	FM-200	3	8	6
012	Benešov kontrola		11.2018	K1	1 x 81 l 1x 16 l				
013	Zahradnický tunel rozvodna NN zkouška	9.8.2012	4.2018	půlroční	1 x 51 l	FM-200	1	2	4
014	Zahradnický tunel rozvodna NN kontrola		10.2018	K2					
015	Zahradnický tunel SÚ zkouška	9.8.2012	4.2018	půlroční	1 x 51 l	FM-200	1	2	2
016	Zahradnický tunel SÚ kontrola		10.2018	K2					
017	Olbramovice zkouška	10.8.2011	4.2018	půlroční	1 x 142 l	FM-200	1	4	4
018	Olbramovice kontrola		10.2018	K1					
019	Votice zkouška	10.8.2011	4.2018	půlroční	1x 142 l	FM-200	1	4	4
020	Votice kontrola		10.2018	K1					
021	Zdice TG zkouška	21.1.2010	11.2018	půlroční	1x 142 l	FM-200	1	6	2
022	Zdice TG kontrola		5.2018	K2	1x 81 l				
023	Zdice TT zkouška	6.4.2010	11.2018	půlroční	2x 142 l	FM-200	1	6	2
024	Zdice TT kontrola		5.2018	K2					
025	Hořovice zkouška	28.3.2011	11.2018	půlroční	2x 142 l	FM-200	1	4	2
026	Hořovice kontrola		5.2018	K1					
027	Praha Vyšehrad zkouška	2014	2.2018	půlroční	1x 81 l	FM-200	1	4	2
028	Praha Vyšehrad kontrola		8.2018	K2					
029	Praha Hlubočepy zkouška	2015	2.2018	půlroční	1x 81 l	NOVEC 1230	1	4	2
030	Praha Hlubočepy kontrola		8.2018	K1					
031	Praha Řeporyje zkouška	2015	2.2018	půlroční	1x 51 l	NOVEC 1230	1	4	2
032	Praha Řeporyje kontrola		8.2018	K1					
033	Rudná u Prahy zkouška	2015	2.2018	půlroční	1x 142 l	NOVEC 1230	1	4	2
034	Rudná u Prahy kontrola		8.2018	K1					
035	Nučice zkouška	2015	2.2018	půlroční	1x 142 l	NOVEC 1230	1	4	2
036	Nučice kontrola		8.2018	K1					

ZADÁNÍ

Stavba: Zkoušky a kontroly ASHS pro rok 2018 v obvodu SSZT Praha západ

Objednatel: OŘ Praha
 Zhotovitel: ASTRA SECURITY, a.s.
 Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval: ing. Martin Pospíšil
 Datum: 5.12.2017

Kód	Zakázka	uvedení do provozu	termín příští revize	typ zkoušky - kontroly	počet a typ tlakových nádob	hasivo	počet ústředen	počet hlásičů	počet baterií
037	Loděnice zkouška	2015	2.2018	půlroční	1x 81 l	NOVEC 1230	1	4	2
038	Loděnice kontrola		8.2018	K1					
039	Vráž u Berouna zkouška	2015	2.2018	půlroční	1x 81 l	NOVEC 1230	1	4	2
040	Vráž u Berouna kontrola		8.2018	K1					
041	Beroun Závodí zkouška	2015	2.2018	půlroční	1x 142 l	NOVEC 1230	1	4	2
042	Beroun Závodí kontrola		8.2018	K1					
043	Praha Hostivař SÚ zkouška	2016	8.2018	půlroční	2x 81 l	FM-200	1	8	2
044	Praha Hostivař SÚ kontrola		2.2018	K2					
045	Praha Hostivař DAK zkouška	2016	8.2018	půlroční	1x 16 l	FM-200	1	2	4
046	Praha Hostivař DAK kontrola		2.2018	K2					
047	Praha Hostivař sděl.zař. zkouška	2016	8.2018	půlroční	1x 16 l	NOVEC 1230	1	4	2
048	Praha Hostivař sděl.zař. kontrola		2.2018	K2					
049	Praha Braník zkouška	2016	10.2018	půlroční	1x 81 l	NOVEC 1230	1	4	2
050	Praha Braník kontrola		4.2018	K2					
051	Praha Zbraslav zkouška	2016	10.2018	půlroční	1x 81 l	NOVEC 1230	1	2	2
052	Praha Zbraslav kontrola		4.2018	K2					
053	Davle zkouška	2016	10.2018	půlroční	1x 81 l	NOVEC 1230	1	4	2
054	Davle kontrola		4.2018	K2					
055	Měchenice zkouška	2016	10.2018	půlroční	1x 81 l	NOVEC 1230	1	2	2
056	Měchenice kontrola		4.2018	K2					
057	Jílové u Prahy zkouška	2016	10.2018	půlroční	1x 51 l	NOVEC 1230	1	2	2
058	Jílové u Prahy kontrola		4.2018	K2					
059	Týnec nad Sázavou zkouška	2016	10.2018	půlroční	1x 81 l	NOVEC 1230	1	6	2
060	Týnec nad Sázavou kontrola		4.2018	K2					
061	Beroun osobní SÚ os.n.	2018	dle výchozí revize	půlroční	3x 142 l	NOVEC 1230	1	14	2
062	Beroun osobní SÚ os.n.		----	----					
063	Beroun seř.n. SÚ	2018	dle výchozí revize	půlroční	3x 142 l	NOVEC 1230	1	14	2
064	Beroun seř.n. SÚ		----	----					

Celkem 725 100,00 Kč

Mgr.Daniel Slaviček,Ph.D.
statutární ředitel

Prováděné úkony

Zkouška činnosti ASHS při provozu - 1 x za 6 měsíců

- kontrola záložních zdrojů při poplachu
- kontrola nastavení el. veličin v měřicích bodech zařízení
- kontrola akustických a optických signalizací
- kontrola slaboproudých přípojných a spojovacích míst
- kontrola silnoproudých přípojných míst
- kontrola a měření parametrů přenosových tras
- zkoušky funkčnosti jednotlivých prvků
- zkoušky funkčnosti celého systému
- kontrola úplnosti a neporušenosti systému
- kontrola vedení provozní knihy

Kontrola ASHS - 1 x za 12 měsíců

- čištění koncových prvků /detektory, signalizace, tabla/
- kontrola záložních zdrojů při poplachu
- kontrola nastavení el. veličin v měřicích bodech zařízení
- kontrola akustických a optických signalizací
- kontrola slaboproudých přípojných a spojovacích míst
- kontrola silnoproudých přípojných míst
- kontrola a měření parametrů přenosových tras
- zkoušky funkčnosti jednotlivých prvků
- zkoušky funkčnosti celého systému
- hodina provozu na náhradní zdroj
- kontrola lahví s FM-200
- kontrola plomb
- kontrola tlakových hadic
- kontrola potrubních rozvodů
- kontrola trysek
- kontrola elektrických spouštěčů
- kontrola tlakových spouštěčů
- kontrola manuálních spouštěčů
- kontrola tlakových spínačů
- kontrola monitorů tlaků
- kontrola těsnosti prostoru
- kontrola vedení provozní knihy

Kontrola ASHS rozšířená o kontrolu průchodnosti potrubí - 1 x za 2 roky

Kontrola ASHS rozšířená o kontrolu tlakových lahví - 1 x za 5 let

- revize silnoproud

Kontrola ASHS rozšířená o tlakovou zkoušku tlakových lahví - 1 x za 10 let

- tlaková zkouška v akreditované zkušebně