

Servisní smlouva na záruční a pozáruční servis
uzavřena mezi smluvními stranami podle § 536 a dalších ustanovení obchodního zákoníku ve znění
pozdějších změn a doplňků v platném znění.

EVIDENCE SMLUV	
číslo	rok
261	2013

Čl. I. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, PSČ 74401

Zastoupený : RNDr. Ivo Herman – ředitel
IČO : 00576441
DIČ : neplátce
Banka : Komerční banka a.s.
Účet : 13414801/0100
Telefon : 556836551
e-mail : sekretariat@hotelovkafren.cz

Zástupci objednatele oprávnění k jednání v organizačně-technických záležitostech smlouvy:

- ve věcech technických a výrobních vztahujících se k obsahu smlouvy: Bc. Radovan Němec – správce ICT, Lubomír Matalík – správce budov a majetku
- ve věcech smluvních
- k podpisu, změně, případně ke zrušení smlouvy: RNDr. Ivo Herman – ředitel školy

(dále jen objednatel)

1.2 ZHOTOVITEL

TEMAR spol. s r.o.
Ostrava 1, Vítkovická č.p.1708/17, PSČ 702 00

Zastoupený : Vank Pavel – jednatel společnosti
IČO : 60318929
DIČ : CZ60318929
Banka : KB Ostrava
Účet : 113100-761/0100
Telefon : +420596613749
e-mail : temar@temar.cz

Zástupci objednatele oprávnění k jednání v organizačně-technických záležitostech smlouvy:

- ve věcech smluvních: Pavel Vank - jednatel
- ve věcech servisních: Cyrus Aleš – vedoucí servisu
- k podpisu, změně, případně ke zrušení smlouvy: Vank Pavel – jednatel

Společnost je zapsána u KOS v Ostravě v oddílu C, vložka 11910, dne 27.4.1994

(dále jen zhotovitel)

- 1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se informovat druhou smluvní stranu bez prodlení o jakýchkoliv změnách těchto údajů.

Čl. II. Předmět plnění

- 2.1 Předmětem plnění je servisní činnost na zařízeních v rozsahu přílohy č. 1 a 2 této smlouvy a dle přehledu prohlídek a kontrol v rozsahu přílohy č. 3 této smlouvy a také servis ostatních systémů instalovaných v rámci zakázky „Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace SŠ hotelnictví a gastronomie A1,A2,B1B2 – 2NP slaboproud a silnoproud včetně hromosvodu a A1,A2 - 1NP slaboproud a silnoproud“.
- 2.2 Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s dokumentací objednatele a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl a že je schopen podle tohoto zadání předmět díla odborně provést v požadovaném rozsahu a v nabídnuté ceně. Dále zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro jeho věcné a včasné splnění.

Čl. III. Termíny plnění

- 3.1 Servisní činnost bude prováděna na výzvu objednatele s provedením zásahu:
- ❖ v pracovní dny od 07 hod do 15 hod (pondělí až pátek) do čtyř hodin od výzvy
 - ❖ v pracovní dny od 15 hod do 07 hod do čtyř hodin po 07. hod. následujícího dne
- V případě výzvy k servisnímu zásahu v dny pracovního volna bude proveden servisní zásah ve dni po pracovním volna následujícím do 6 hod.
- 3.2 Požadavek na servisní zásah bude ohlašován na tel číslech.
- 725456202 - B. Cynka
 - 725456202 - servis
 - 556615612 zaznamník
- 3.3 Požadavek na servisní zásah je možno nahlásit na e-mail servis@temar.cz .

Čl. IV. Cena předmětu díla a cenové podmínky

- 4.1 K provedení díla v rozsahu podle čl. II. a přílohy č. 1 této smlouvy se dohodou smluvních stran stanoví cena dle ustanovení §2 zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, vyhl. č. 580/90 Sb., výměru MF ČR 01/96 a předpisů, které je doplňují dle cenové kalkulace přehledu prováděných kontrol, revizí a prohlídek, příloha č. 3. této smlouvy.
- ❖ Za provedený servisní zásah nad rámec pravidelných revizí a prohlídek, se cena HZS stanovuje ve výši 450,- Kč/hod. V této ceně není zahrnuta doprava servisního technika, která bude účtována podle najetých km (1km/8,-Kč bez DPH), místo výjezdu Ostrava. Cena použitého materiálu pro případnou opravu bude účtována samostatně podle nákupních cen platných v daném období.
- 4.2 Daň z přidané hodnoty bude objednateli účtována ve výši dle předpisů platných v době realizace díla.
- 4.3 Cena díla podle čl. IV. /4. 1. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna dodatkem ke smlouvě, jen v případě, budou-li objednatel změněny podmínky, na základě nichž byla stanovena cena díla nebo z důvodu rozšíření počtu parkovacích objektů.

Čl. V. Platební podmínky a fakturace

- 5.1 Provedené práce a dodávky bude zhotovitel objednateli fakturovat jednotlivými fakturami s vyúčtováním příslušné výše DPH, které vystaví zhotovitel objednateli po provedení práce a po podpisu protokolu o provedení servisního zásahu.
- 5.2 Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.

- 5.3. Dohodnutá platba bude provedena bezhotovostní na účet zhotovitele dle účtu uvedeného na faktuře, bez ohledu na účet uvedený v servisní smlouvě.

Čl. VI. Dodací a kvalitativní podmínky

- 6.1. Zhotovitel postupuje při provádění díla (servisního zásahu) samostatně při respektování v době realizace platných ekologických, hygienických a ostatních zákonných místních předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel.

Čl. VII. Předání a převzetí práce servisního technika

- 7.1. Servisní technik po provedeném servisním zásahu, popřípadě provedené revizi předloží k odsouhlasení servisní list (výkaz provedených prací a dodávek – VPPD) pracovníkovi objednatele, který je uveden v této smlouvě jako zástupce ve věcech technických.

Čl. VIII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 8.1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla po provedeném servisním zásahu či revizi.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený servisní zásah za jakost provedených prací záruku v délce 6 měsíců a na případné dodávky záruku dle příložených dodacích listů minimálně však 24 měsíců.
- 8.3. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 8.4. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, třetí osobou nebo vyšší mocí (např. živelnou pohromou, povodní, extrémně nepříznivými klimatickými podmínkami aj.). Pro řádné a včasné provedení servisního zásahu je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostorů a objektů, kde je požadován servisní zásah.

Čl. IX. Smluvní pokuty

- 9.1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:
- 9.1.1. Za nedodržení termínu servisního zásahu dle čl. III, 0,05% z celkové ceny díla (bez DPH) za každý i započatou hodinu prodlžení.
- 9.1.2. Za opožděnou úhradu faktury v termínech čl. V, 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlžení.

Čl. X. Závěrečná ujednání

- 10.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran. To se týká především případu rozšíření rozsahu díla, popřípadě omezení rozsahu díla na základě požadavku objednatele. V obou případech je předchozí změna smlouvy nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na snížení, resp. zvýšení ceny ve smyslu §459 obchodního zákoníku.
- 10.2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly navzájem svěřeny, nepřístupní třetím osobám bez jejich souhlasu a že je nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy. Žádná ze smluvních stran, bez písemného souhlasu druhé strany, nepřevéde smlouvu na třetí osobu.

10. 3. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry s ní vyplývající nebo vznikající, obchodním zákoníkem 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků v platném znění a ostatními právními předpisy platnými v době realizace předmětu díla.
10. 4. Strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy vždy nejprve vzájemným jednáním na úrovni odpovědných zástupců. Pokud nebudou vyřešeny smírně, budou předloženy k rozhodnutí Krajskému obchodnímu soudu v Ostravě.
10. 5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou a lze ji vypovědět kteroukoliv ze smluvních stran s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.
10. 6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
10. 7. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý je originálem. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
10. 8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – popis prováděných kontrol a revizí systému elektrické požární signalizace
Příloha č. 2 – popis prováděných kontrol a revizí systému elektrické zabezpečovací signalizace
Příloha č. 3 – ceny revizí a kontrol

Frenštát pod Radhoštěm dne:

18.2.2013

Zhotovitel:	Objednatel:
--------------------	--------------------

Ing. Ivo HERMAN

Statutární zástupce	Statutární zástupce
----------------------------	----------------------------

TEMAR spol. s r.o.
Vítkovická 1708/17, 702 00 OSTRAVA
DIČ: CZ60318929

Hoteiova skola,
Frenštát p. R., příspěvková organizace
Mariánská 252 -1-
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Příloha č. 1 servisní smlouvy

Příloha servisní smlouvy popisuje požadavky na provádění pravidelných kontrol a revizí systému elektrické požární signalizace EPS a rozsah jednotlivých kontrol a revize.

Pokyny pro provádění pravidelných kontrol (revizí) elektrické požární signalizace

Na základě požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb § 8 je požadováno (citace):

- 1) U elektrické požární signalizace se kromě pravidelných jednoročních kontrol (revizí) provozuschopnosti provádějí zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, a to
 - a) jednou za měsíc u ústřední a doplňujících zařízení,
 - b) jednou za půl roku u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které elektrická požární signalizace ovládá.
- 2) Zkouška činnosti elektrické požární signalizace při provozu se provádí prostřednictvím osob pověřených údržbou tohoto zařízení. Shoduje-li se termín zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu a termínem pravidelné jednoroční kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje.
- 3) Zkouška činnosti jednotlivých druhů samočinných hlásičů požáru se provádí za provozu pomocí zkušebních přípravků dodávaných výrobcem.

Zkoušky činnosti elektrické požární signalizace může provádět osoba, která splňuje následující požadavky:

musí mít zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb., a to minimálně na § 6 (kvalifikační stupeň)

musí být prokazatelně proškolen výrobcem, nebo výrobcem pověřená organizace na údržbu, montáž, servis kontrolovaného zařízení, a to dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb. § 8 odstavec 2

musí mít předepsané zkušební přípravky dodávané výrobcem

o provedených kontrolách musí být vyhotoven protokol o funkčních zkouškách, nebo revizní zpráva a to dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb. § 7 odstavec 3 a 4, ČSN 34 2710 čl. 433 - 435

před uvedením elektrické požární signalizace do trvalého provozu musí být provedena výchozí revize celého systému, a to dle požadavku vyhlášky č. 246/2001 Sb. § 7 odstavec 3, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000 – 6, ČSN 34 2710 čl. 414

Servis a opravy požárně bezpečnostního zařízení elektrické požární signalizace smí provádět osoba, která splňuje následující požadavky:

musí mít zkoušku z vyhlášky č. 50/1978 Sb., a to minimálně na § 6 (kvalifikační stupeň)

musí být prokazatelně proškolen výrobcem, nebo výrobcem pověřená organizace na údržbu, montáž, servis kontrolovaného zařízení, a to dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb. § 8 odstavec 2

je vybavena potřebným zařízením, měřicími přístroji a náhradními díly

Dle zvyšujících se nároků na provádění pravidelných kontrol je na základě ČSN 73 0875 z dubna 2011 požadováno (citace):

čl. 4.8.1 Pokud jsou na zařízení elektrické požární signalizace připojena doplňující a ovládaná nebo monitorovaná zařízení, musí být po provedení dílčích funkčních zkoušek jednotlivých komponentů a jednotlivých napojených systému a zařízení provedena koordinační funkční zkouška celého systému elektrické požární signalizace včetně navazujících zařízení. Vždy musí být učiněna taková opatření, aby zkušební signály nezpůsobily nepředvídané události nebo škody.

čl. 4.8.3 Při dokladování koordinační funkční zkoušky se postupuje obdobně jako u funkční zkoušky a to podle právních předpisů s tím, že doklady o provedení dílčích funkčních zkoušek veškerých ovládaných a doplňujících zařízení tvoří nedílnou součást (přílohu) tohoto dokladu.

Rozsah pravidelné pololetní kontroly prováděné uživatelem na základě zaškolení:

- Provést test veškerých funkcí ústředny elektrické požární signalizace (optické, text na LCD a akustické) Tuto kontrolu zpravidla provádí provozovatel zařízení, a to osoba zodpovědná za zařízení EPS. Tato osoba absolvovala školení, které provedla servisní organizace. Rozsah školení odpovídá požadavkům ČSN EN 50 110 - 1 ed. 2 čl. 3.2.6. a vyhlášce č. 50/1978 Sb. §4.
- Provést zápis do záznamové knihy systému elektrické požární signalizace (EPS)

Rozsah pravidelné pololetní kontroly prováděné servisní organizací:

- provést test veškerých funkcí ústředny elektrické požární signalizace (optické, text na LCD a akustické)
- ve stavu „Test“ provést kontrolu všech hlásičů (automatické, tlačítkové)
- provést kontrolu aktivace výstupů pro navazující zařízení, a to na základě rozsahu programovacích tabulek (např. požární klapky, VZT ovládání požárních dveří).
- provést kontrolu signálního tabla obsluhy
- provést kontrolu obslužného pole požární ochrany
- provést kontrolu klíčového trezoru
- provést kontrolu počítačové grafické nadstavby
- provést kontrolu sirén
- provést kontrolu aktivace evakuačního rozhlasu popřípadě provést jeho kontrolu
- vypracování protokolu o funkční zkoušce

Rozsah roční kontroly (revize), prováděné servisní organizací:

- provést veškeré úkony, které jsou uvedeny pro provádění pravidelných pololetních kontrol
- kontrola samotné ústředny elektrické požární signalizace tj.
- napětí na náhradním zdroji a ověřit stav náhradního zdroje (akumulátorů)
- dobíjení náhradního zdroje
- napětí na stabilizátorech
- napětí na jednotlivých smyčkách (linkách)
- kontrola jednotlivého jištění v ústředně elektrické požární signalizace
- kontrola síťového napájecího přívodu včetně jištění a měření impedanční smyčky
- kontrola celého systému a kabelových rozvodů z pohledu ČSN a právních předpisů pro danou oblast
- vypracování pravidelné revizní zprávy

Příloha č. 2 servisní smlouvy

Příloha servisní smlouvy popisuje požadavky na provádění pravidelných kontrol a revizí systému elektrické zabezpečovací signalizace EZS a rozsah jednotlivých kontrol a revize.

Pokyny pro provádění výchozí a pravidelných kontrol (revizí) elektrické zabezpečovací signalizace.

Na základě požadavků souborů ČSN EN 50 131 - ... je prováděna činnost na elektrické zabezpečovací signalizaci (dále jen EZS). Jako hlavní kritérium pro provádění kontrol je přiřazení stupně zabezpečení, určující jeho provedení. Tyto systémy musí být zařazeny do jednoho ze čtyř stupňů, přičemž nejnižší stupeň zabezpečení je označen číslici 1 a nejvyšší stupeň zabezpečení je označen číslici 4 dle ČSN EN 50131 – 1 ed.2 čl. 6 (cituji):

Stupeň 1: Nízké riziko.

Předpokládá se, že vetřelec nebo lupič mají malou znalost s EZS a mají k dispozici omezený sortiment snadno dostupných nástrojů.

Stupeň 2: Nízké až střední riziko.

Předpokládá se, že vetřelec nebo lupič mají omezené znalosti s EZS a používají běžné nářadí a přenosné přístroje.

Stupeň 3: Střední až vysoké riziko.

Předpokládá se, že vetřelec nebo lupič jsou obeznámeni s EZS a mají rozsáhlý sortiment nástrojů a přenosných elektronických zařízení.

Stupeň 4: Vysoké riziko.

Používá se, má-li zabezpečení prioritu před všemi ostatními hledisky. Předpokládá se, že vetřelec nebo lupič jsou schopni nebo mají možnost zpracovat podrobný plán vniknutí a mají kompletní sortiment zařízení včetně prostředků pro náhradu rozhodujících komponentů systému EZS.

Dalším kritériem dle ČSN EN 50131 – 1 ed.2 čl. 7 jsou třídy prostředí. Tyto mohou být zařazeny do jednoho ze čtyř stupňů, přičemž nejnižší stupeň je označen číslici 1 (vnitřní prostory) a nejvyšší stupeň je označen číslici 4 (venkovní prostor).

Napájecí zdroje musí odpovídat požadavkům ČSN EN 50131 – 1 ed.2 souboru článků 9.

Rovněž doba zálohování náhradním zdrojem (dobíjený napájecí zdroj) musí odpovídat požadavkům ČSN EN 50131 – 1 ed.2 čl. 9.2, a to dle stupně zabezpečení, přičemž stupeň 1 a 2 je zálohován na dobu 12 hodin a stupeň 3 a 4 je zálohován na dobu 60 hodin.

Samotná doporučující metodika prohlídek, funkčních zkoušek a revizí systémů EZS je zpracována v TNI 33 4591 – 3.

čl. 5.2 Výchozí revize

Každá elektrická instalace musí být během výstavby a (nebo) po dokončení, před tím, než je uživateli uvedeno do provozu, revidována. Tato výchozí revize se provádí podle ČSN 33 2000 – 6. Pracovníci provádějící revizi musí mít k dispozici všechny potřebné podklady a informace vyžadované podle ČSN 33 1500 čl. 4.1. Při provádění revize musí být učiněna taková opatření, aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob, majetku a instalovaných předmětů. Pro účely nezbytných měření a zkoušek je možné uvést elektrické zařízení pod napětí ještě před ukončením výchozí revize.

Oživení a uvedení systému EZS do trvalého provozu bude provedeno dle montážních pokynů a návodu výrobce, a to při respektování platných ČSN a právních předpisů pro danou oblast.

čl. 5.3 Pravidelné revize

Provádění pravidelných revizí elektrických instalací je odpovědnost provozovatele a je právně vynutitelná z povinností organizace v oblasti prevence rizik stanovených platnou legislativou. Provozovaná elektrická instalace (kromě zařízení podle ČSN 33 1500 čl. 3.2), musí být pravidelně revidována a to nejpozději ve lhůtách stanovených v závislosti na druhu prostředí dle ČSN 33 1500 Z3/2004.

V případech připojení pohyblivým příívodem je zařízení považováno za elektrický spotřebič, na něž se vtaňuje norma ČSN 33 1600 ed. 2 - revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání.

čl. 6.1 Postup při provádění pravidelných prohlídek EZS

V rámci pravidelných prohlídek se ověřuje:

- mechanické upevnění a popřípadě čistota průzorů detektoru,
- případné poškození krytů prvků EZS,
- stav propojovacích vedení,
- změny stavby či interiéru, které by mohly ovlivnit spolehlivou funkci prvků EZS,
- změny v režimu provozu a zabezpečení objektu,
- odstranění závad uvedených v předchozích zjištěních,
- vedení provozních deníků,
- kontrola dostupnosti dokumentace,
- dostupnost návodů k obsluze a údržbě,
- změny v personálním obsazení zaškolených osob uživatele.

Příloha A Doporučené lhůty činnosti prováděných v rámci pravidelné údržby EZS

	Předmět činnosti	týdně 1x za 7 dnů	kvartálně 1x za 3 měsíce	pololetně 1x za 6 měsíců	ročně 1x za 12 měsíců	Způsobnost pracovníka
F u n k č n í z k o u š k y	FZ ústředny EZS všechna rozhraní na případné další aplikace a navazující zařízení	4	3	2	1	Zaškolený pracovník provozovatele nebo kvalifikovaný pracovník dodavatele
	FZ detekčních prvků (všechny detektory mimo destrukčních)		3,4	2	1	
	FZ navazujících zařízení (sirény, komunikátory, nadstavbový SW)		3,4	2	1	
	FZ systému při provozu na náhradní zdroj (včetně odzkoušení zdrojů třídy B a C dle ČSN EN 50 131 - 6)			3, 4	1, 2	
	Kontrola a měření dle předpisu výrobce, dodavat.				1, 2, 3, 4	kvalifikovaný pracovník dodavatele
	Pravidelné prohlídky Prohlídky EZS dle čl. 6.1				1, 2, 3, 4	
	Pravidelné revize Revize elektrické instalace				1, 2, 3, 4	kvalifikovaný pracovník dodavatele

čl. 8 Dokumentace výsledku prohlídek a funkčních zkoušek

Výsledky prohlídek a funkčních zkoušek by měly být zdokumentovány jako doklad o provedených činnostech, a to jako protokol o funkční zkoušce. Dále bude proveden zápis v záznamové knize systému EZS.

CENY REVIZÍ - Hotelová škola Frenštát p.R.			
BUDOVA	REVIZE		CENA BEZ DPH
	interval - roky	příští revize	
REVIZE NN-A1,A2,B1B2 - 2NP ,A1,A2 - 1NP	3	srpen 2015	18 000,00 Kč
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - nové	1	srpen 2013	5 000,00 Kč
HROMOSVOD KOMPLET - vizuálně	1	listopad 2013	3 000,00 Kč
HROMOSVOD Anténní nástavba - pravidelná	2	listopad 2014	4 000,00 Kč
HROMOSVOD KOMPLET - pravidelná	4	listopad 2016	19 000,00 Kč
Revize(kontrola) EPS -roční - nová	1 X ROČNĚ	srpen 2013	9 000,00 Kč
Kontrola EPS - půlroční - nová	1 X ROČNĚ	únor 2013	7 000,00 Kč
Kontrola (revize) EZS- roční - nová	1 X ROČNĚ	srpen 2013	6 000,00 Kč
Kontrola Evakuačního rozhlasu - nový	1 X ROČNĚ	srpen 2013	4 000,00 Kč