



Petr Gašek – provádění staveb
Jateční 3,36001 Karlovy Vary
IČO: 73381365
DIČ: CZ800422188
Tel: +
Email:

Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje, příspěvková org.
Závodní 390/98C, 36006 K. Vary

Věc:

oprava poškozeného střešního pláště na objektu Zdravotnické záchranné služby v K.Varech.

Dobrý den pane

Místním šetřením na objektu střechy byly zjištěny níže uvedené závady.
Vlivem povětrnostních podmínek bylo poškozeno mechanické kotvení tepelné izolace a střešní hydroizolace z měkčeného PVC v ploše střechy.
Rozsah poškození mechanického kotvení je na cca 50% plochy střechy.

Navrhovaný způsob opravy poškozené střechy:

Rozříznutí spojů jednotlivých hydroizolačních pásů
Demontáž poškozených kotevních prvků teleskopických kotev a kotevních šroubů.
Montáž nových teleskopů vč. kotevních šroubů do betonu.
Vyčištění spojů fólie.
Horkovzdušné navaření záplat nové hydroizolační fólie.
Zalití spojů fólie zálivkou.

Předpokládaná cena opravy je 75 000,-Kč bez DPH

popis	mj	počet	cena/mj	celkem
rozříznutí mPVC flie DEKPLAN 1,6mm ve spojích	bm	300	15,00	4500,00
demontáž stávajících poškozených teleskopických kotev	ks	1100	10,00	7500,00
dodávka + montáž kotev nových 140mm+ šroub do betonu	ks	1100	34,00	37400,00
zaplátování mPVC fólií DEKPLAN 1,6mm rš 200mm vč. příslušenství	bm	300	85,33	25600,00
Celkem cena bez DPH				75000,00
DPH 21%				15750,00
Celkem cena vč. DPH				90750,00

V případě odsouhlasení ceny, prosím o zaslání objednávky na opravu střechy.
Termín realizace opravy střechy bychom vypsali v objednávce.

Děkuji
Jsem s pozdravem
Petr Gašek