

Zadavatel:
Městská část Praha 7
Úřad městské části
Odbor investic a veřejných zakázek
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7



ČJ: MČ P7 002528/2018/OIVZ/YČ

Vyřizuje/Tel.: [redacted]

Datum: 12.1.2018

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce NBP U Průhonu 11 – vybavení nábytkem - Vestavěný interiér“, Praha 7

ZADAVATEL:

Název: Městská část Praha 7
Sídlo (doručovací adresa): nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, 170 00
IČO: 00063754
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: [redacted], starosta
Kontaktní osoba ve věci této veřejné zakázky: Ing. arch. Hana Pochmannová, vedoucí OIVZ
[redacted]

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce NBP U Průhonu 11 – vybavení nábytkem - Vestavěný interiér

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3 /uvedených ve Výzvě k podání nabídky/

I. Zadavatel sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu:

Dotaz č. 1:

„Požadovaná tloušťka laminované MDF a laminované dřevotřískové desky se v uváděné tloušťce 20 mm standardně nevyrábí. Lze zaměnit tuto tloušťku za nejbližší možnou?“

Odpověď zadavatele:

Záměna je možná, ale pouze při dodržení tvaru a zarovnání všech detailů dle projektové dokumentace.

Dotaz č. 2:

„Jsou součástí dodávky skříní (položka IS) i světlíky, s ohledem na blízkou návaznost na montáž vestavných skříní?“

Odpověď zadavatele:

Nadsvětlíky nejsou součástí dodávky skříní.

Dotaz č. 3:

„Lze doplnit bližší specifikaci (např. ve formě nákresu) pro akustickou úpravu boxů u položky IP?“

Odpověď zadavatele:

Akustická úprava boxů mezi přepážkami je detailně popsána v části D.1.1.12_B SPECIFIKACE VESTAVĚNÉHO INTERIÉRU u prvku IP.

Dotaz č. 4:

„Lze pro výrobu a dodání přepážkových pracovišť použít dýhované DTD nebo MDF desky nebo je požadováno dodat pouze dýhovanou překližku, jak je uvedeno v zadání?“

Odpověď zadavatele:

Překližku je možné nahradit dýhovanou DTD, MDF nebo laťovkou, ale pouze při odýhování všech pohledových hran a zajištění tuhosti a stability konstrukce.

Dotaz č. 5:

„Bezpečnostním sklem je myšleno kalené (tvrzené) čiré sklo v uvedené síle 10 mm nebo lepené (vrstvené) sklo Connex, případně sklo s ochranou folií?“

Odpověď zadavatele:

Bezpečnostní sklo je uvažováno lepené.

Dotaz č. 6:

„Naše firma má mimo jiné za sebou řadu realizací vybavení kanceláří. V zadávací dokumentaci požadujete doklad prokazující shodu s výrobku s platnými normami EN a ČSN pro kancelářský nábytek. Lze tento doklad řešit čestným prohlášením?“

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel umožňuje splnění tohoto požadavku čestným prohlášením.

Dotaz č. 7:

„V Příloze č.4 zadávací dokumentace je požadován materiál Laminované desky MDF tl. 18 mm. Lze nahradit MDF lamino deskami se zesílenou strukturou, která odpovídá pevnostně MDF?“

Odpověď zadavatele:

Desky MDF jsou zde použity z důvodu, aby nedocházelo k olamování subtilních ABS hran v namáhaných místech. Z dotazu není jasné, jaký přesně materiál chce uchazeč použít. Pokud se dodavatel zaručí, že nebude docházet k olamování hran, je možné použít jiný materiál.

S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o vysvětlení zadávací dokumentace a nedochází k žádné změně ani doplnění zadávacích podmínek, zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek zůstává stanovena do 22. 1.2018 do 10:30 hodin.

Výzva k podání nabídek včetně příloh a Vysvětlení k zadávacím podmínkám č. 1, 2 a 3 jsou uveřejněny a k dispozici ke stažení na Úřední desce MČ P7 na adrese:

<http://www.praha7.cz/Urady-mestske-casti/uredni-deska>