

- Dodávka kondenzátu: ne  
    Další podmínky dodávky:
15. Dodávka horké vody ne  
    Další podmínky dodávky
16. Kondenzát vratný: ne
17. Datum zahájení odběru: 1.10.2010
18. Teplotní diagram:

Venkov- ní teplota [ C ]	10	0	-10
Přívodní teplota média [ C ]	80	75	70

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplotnosné látky, jak je uvedeno v teplotním diagramu za podmínky, že jsou řádně plněny ze strany odběratele vůči němu nastavené technické parametry

Odběratel:

✓ UH. Hradišti 29.9.2010

.....  
Senior centrum UH  
Jitka Víchová

Dodavatel:  
CTZ s.r.o.  
Sokolovská 572  
686 01 Uh. Hradiště

V Uherském Hradišti 29.9.2010

.....  
CTZ s.r.o.  
Ing.Pavel Konečný, jednatel  
Petr Heincl, jednatel

## Technické parametry odběrného místa č. 1243

Odběrné místo – Senior centrum UH, Kollárova 1243

Místo předání: Kollárova 1243

1. Projektovaný tepelný spád objektu: 140/70°C
2. Úroveň předání: OPS dodavatele
3. Místo měření: OPS
4. Způsob měření: kalorimetrem
5. Přístup k měřicím zařízením: ANO, pouze za účasti odběratele
6. Zdroj tepelné energie: CTZ s.r.o., Uherské Hradiště  
druh paliva: hnědé uhlí  
název provozovatele: CTZ
7. Teplonosná látka: horká voda
8. Jmenovitý přetlak: 0,8 MPa
9. Tlaková diference: 0,2 MPa
10. Výkon: 300 kW
11. Maximálně dovolený objemový průtok: 15 m<sup>3</sup>/hod
12. Teplota při -12 °C přívod/zpátečka: 80/60 °C / °C
13. Vytápění  
Úroveň vytápění:  
Denní doba vytápění: 24 hodin  
Podlahová plocha (v souladu s vyhláškou č. 224/2001 Sb.): m<sup>2</sup>
14. Dodávka TUV:  
Centrální příprava TUV: NE  
Příprava TUV v OPS: ANO  
Místo předání pro TUV: z rozdělovače ÚT  
Místo měření tepelné energie pro přípravu TUV: NE  
Způsob měření tepelné energie pro přípravu TUV:  
Místo měření studené vody pro přípravu TUV: NE  
Způsob měření studené vody pro přípravu TUV: NE  
Denní doba dodávky TUV: 24 hodin  
Teplota TUV: min. 45 °C na výstupu u odběratele  
Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TUV na jednotlivá odběrná místa:  
Podlahová plocha (v souladu s vyhláškou č. 224/2001 Sb.): m<sup>2</sup>