

Příloha k objednávce prohlídek a zkoušek UTZ v provozu a revizí plynových a tlakových zařízení v roce 2018.

Obvod Hradec Králové, Trutnov:

P.č.	Umístění - lokalita	Druh zařízení,objem(l),pracovní/zkušební přetlak(MPa), ostatní technické údaje	Délka m	Výrobní číslo	Termín	Požadovaná činnost
1	Borohrádek - výpravní budova	NTL dom. plynovod(ocel DN 40,DN 32,DN 25,DN 20,DN 15)	104			PaZ UTZ plynového v provozu
2	Častolovice - výpr. budova	NTL domovní plynovod(ocel DN 32,DN 25,DN 20,DN 15)	70			PaZ UTZ plynového v provozu
3	Častolovice - výpravní budova	TNS-expanzomat 110l, 0,25/0,275 MPa		215481		Provozní revize tlakového zařízení
4	Doudleby n.O.- výpravní budova	TNS-expanzomat 110l, 0,25/0,275 MPa		315997		Provozní revize tlakového zařízení
5	HK, Slezské Předměstí,VB,kotelna	TNS-expanzomat 110l, 0,25/0,4 MPa		98442		Provozní revize tlakového zařízení
6	Třebechovice p. O.- výpr. budova	NTL dom plynovod(ocel DN 80,DN 50,DN 25,DN 15)	10			PaZ UTZ plynového v provozu
7	Třebechovice p. O.,VB	Plynový kotel Viadrus G27 ECO 41 kW		809901080		Provozní revize plynového zařízení
8	Třebechovice p. O.,VB	Plynový kotel HERMANN Micra 23SE 23 kW byt		55918/26.01		Provozní revize plynového zařízení
9	Týniště n.O.výpr. budova	TNS expanzomat 18l/0,6 MPa		13N102180541		Provozní revize tlakového zařízení
10	Kostelec n.O. - výpr. budova	NTL dom.plynovod(ocel DN20)	13			Provozní revize plynového zařízení
11	Kostelec n.O. - výpr. budova	Plynový kotel Dakon DUO 30 30 kW v DK		75653		Provozní revize plynového zařízení
12	Kostelec n.O. - výpr. budova	NTL dom.plynovod(ocel DN 25,měď 22x1,měď 18x1)	18			Provozní revize plynového zařízení
13	Kostelec n.O. - výpr. budova	Plynový kotel Junkers ZWE 24 kW-byt pan Ondruška		771320114		Provozní revize plynového zařízení
14	Kostelec n.O., VB	NTL dom.plynovod(ocel DN25,měď 22x1,měď 18x1)	17,5			PaZ UTZ plynového v provozu
15	Rychnov n.Kn.- výpr. budova	TNS-expanzomat 35l 0,25/0,4 MPa		158418		PaZ UTZ tlakového v provozu
16	Rychnov n.Kn.-VB	TNS-expanzomat 35l 0,25/0,4 MPa		158418		Provozní revize tlakového zařízení
17	Rychnov n.Kn.-VB	TNS-expanzomat 35l 0,25/0,4 MPa		158418		Vnitřní revize tlakového zařízení
18	Rychnov n.Kn. - výpr. budova	STL plynovodní přípojka(LPE SDR 11 DN 25)	16			Provozní revize plynového zařízení
19	Rychnov n.Kn. - výpr. budova	NTL domovní plynovod(ocel DN 50,DN 25,DN 20)	12			Provozní revize plynového zařízení
20	Rychnov n.Kn. - výpr. budova	Plynový kotel Dakon DUA 30 30 kW		25580		Provozní revize plynového zařízení
21	Broumov - výpravní budova	NTL domovní plynovod(DN 40,DN 20)	19			PaZ UTZ plynového v provozu
22	Broumov,VB/kotelna	TNS expanzomat 100l, 0,8 MPa	9226			Provozní revize tlakového zařízení
23	Meziměstí - VB/kotelna	NTL domovní plynovod(měď 35x1,5, 28x1,5, 22x1,5)	28			PaZ UTZ plynového v provozu
24	Meziměstí - VB/kotelna	STL plynovodní přípojka(PE 63x5,8, 32x3)	125			PaZ UTZ plynového v provozu
25	Teplíce n.M. - výpr. budova	NTL domovní plynovod(PE 63x5,8,ocel DN 50,měď 54x2, 35x2)	202			PaZ UTZ plynového v provozu
26	Teplíce n.M. - výpr. budova	TNS-expanzomat 80l, 0,25/0,275 MPa		695315		Provozní revize tlakového zařízení
27	Nové Město n. M - výpr. budova	NTL dom. plynovod(ocel DN 32,DN 20)	11			Provozní revize plynového zařízení

28	Nové Město n. M - výpr. budova	Plynový kotel Dakon DUA 28 kW pokladna		1572628	Provozní revize plynového zařízení
29	Nové Město n. M - výpr. budova	Plynový kotel Protherm byt paní Borůvkové		4022104986	Provozní revize plynového zařízení
30	Nové Město n. M - výpr. budova	Plynový sporák Zanussi 5 kW byt paní Borůvkové			Provozní revize plynového zařízení
31	Nové Město n. M - výpr. budova	Plynový kotel Protherm 14 kW byt pana Horáka		4031208119	Provozní revize plynového zařízení
32	Náchod výměník ve výpravní budově	Protiproud.ohřivač ELTE 12,5/5,8L 1,6/2,5 MPa		216022	Provozní revize tlakového zařízení
33	Náchod výměník ve výpravní budově	ohř.TUV EBH-RDW18 7,5 kW 380L 0,9/1 MPa		A90234	Provozní revize tlakového zařízení
34	Náchod výměník ve výpravní budově	ohř.TUV EBH-RDW18 7,5kW 380L 0,9/1MPa		90235	Provozní revize tlakového zařízení
35	Náchod výměník ve výpravní budově	TNS expanzomat 300L 0,6/ 1MPa		16R012390150	Provozní revize tlakového zařízení
36	Police nad Metují	TNS-zásobník na propan-butan 2700l, 1,57/2,46 MPa		A1648	Provozní revize tlakového zařízení
37	Police nad Metují - výpr. budova	NTL domovní plynovod(PE 40x3,7, ocel DN 40,DN 25,DN 20	45		Provozní revize plynového zařízení
38	Police nad Metují - výpr. budova	Plynový kotel Vaillant 180XE 18 kW		8273	Provozní revize plynového zařízení
39	Dobřenice - výpravní budova	NTL dom. plynovod levá strana (DN 25, DN 20, DN 15)	53		PaZ UTZ plynového v provozu
40	Dobřenice - výpravní budova	NTL dom. plynovod pravá strana (DN 25, DN 20, DN15)	39		PaZ UTZ plynového v provozu
41	Chlumec n.C.,VB kotelná-restaurace	TNS - expanzomat B 110l, 0,25/0,275 MPa		268880	Provozní revize tlakového zařízení
42	Chlumec n.C. - výpravní budova	TNS - expanzomat 200l, 0,15/0,6 MPa		17S040690387	Provozní revize tlakového zařízení
43	Nové Město n.C.-výpr. budova	STL plynovodní přípojka(PE 63x5,8, 32x3)	112		PaZ UTZ plynového v provozu
44	Nové Město n C.-výpr. budova	NTL domovní plynovod(ocel DN 25,DN 20,DN 15)	30		PaZ UTZ plynového v provozu
45	Nové Město n C.-výpravní budova	Plynový kotel Dakon Kompakt 24 CT 24 kW byt Nováčková		200999	Provozní revize plynového zařízení
46	Nové Město n C.-výpravní budova	Plynový sporák MORA 2120, 5,6 kW - byt Nováčková		Nezjištěno	Provozní revize plynového zařízení
47	Nové Město n C.-výpravní budova	Plynový kotel Dakon Kompakt 24 CT 24 kW za dopravou		201265	Provozní revize plynového zařízení
48	Nové Město n C.-výpravní budova	TNS - 100l, 1/1,5 MPa, sklep - vodárna		1420775	Provozní revize tlakového zařízení
49	Nový Bydžov - výpr. budova	NTL dom. plynovod(ocel DN 32,DN 25,DN 20)	62		Provozní revize plynového zařízení
50	Nový Bydžov - výpr. budova	NTL dom.plynovod(ocel DN 25,DN 20)	16		Provozní revize plynového zařízení
51	Nový Bydžov - výpr. budova	Plynový kotel Dakon DUA 28BK 24 kW soc.místnost		159099	Provozní revize plynového zařízení
52	Nový Bydžov - výpr. budova	Plynový kotel Dakon DUA 24 kW-byt		19306	Provozní revize plynového zařízení
53	Praskačka - výpravní budova	STL plyn. přípojka(PE 63x5,8)	389		Provozní revize plynového zařízení
54	Praskačka - výpravní budova	NTL domovní plynovod((DN 25, DN 20)	25		Provozní revize plynového zařízení
55	Praskačka - výpravní budova	Plynový kotel Dakon GL40 40 kW		4964	Provozní revize plynového zařízení
56	Praskačka - výpravní budova	Plynový kotel Dakon GL30 30 kW		4983	Provozní revize plynového zařízení
57	Praskačka, VB	TNS expanzomat 80l, 0,6/0,86 MPa		140012291353	Provozní revize tlakového zařízení
58	Praskačka, VB	TNS expanzomat 100l, 0,6/0,86 MPa		13N102990389	Provozní revize tlakového zařízení
59	Předměřice n.L.,VB+byty	NTL dom.plynovod(ocel DN 25,DN 20,DN 15, Cu DN 28,DN 20	99		Provozní revize plynového zařízení
60	Předměřice n.L.,VB+byty	Plynový kotel Baxi Nuvola Duo 24 kW provoz		160133037	Provozní revize plynového zařízení

61	Předměřice n.L.,VB+byty	Plynový ohřívač vody 07-30 NOR 115l		A3107859	Provozní revize plynového zařízení
62	Předměřice n.L.,VB+byty	Plynový kotel Herman Micra 30 kW byt Ing.Polívka		28077	Provozní revize plynového zařízení
63	Předměřice n.L.,VB+byty	Plynový kotel Herman Micra 30 kW byt Kučera		12712	Provozní revize plynového zařízení
64	Předměřice n.L.,VB+byty	Plynový sporák byt Kučera			Provozní revize plynového zařízení
65	Předměřice n.L.,VB+byty	Plynový kotel K-Thermone 20 kW byt Kulich		690/7	Provozní revize plynového zařízení
66	Předměřice n.L.,VB+byty	Plynový kotel Herman Micra 30 kW byt Mach		77607/42.2	Provozní revize plynového zařízení
67	Rožďalovice - výpr. budova	NTL domovní plynovod(měď 22x1)	14		PaZ UTZ plynového v provozu
68	Rožďalovice - výpravní budova	Plynový kotel Buderus U12 26,5 kW		5028	Provozní revize plynového zařízení
69	Butoves - výpravní budova	TNS-expanzomat 35L, 0,25/0,75 MPa		332402	Provozní revize tlakového zařízení
70	Butoves - výpravní budova	TNS-expanzomat 35L, 0,25/0,75 MPa		332402	Vnitřní revize tlakového zařízení
71	Hořice v P. - výpr. budova	Plynový kotel Herman Micra 24 kW-byt Kárník		83436/45.02	Provozní revize plynového zařízení
72	Hořice v P. - výpr. budova	Plyn.sporák Fagor 2F1-4GL byt Kárník		76398	Provozní revize plynového zařízení
73	Hořice v P. - výpr. budova	Plynový kotel Herman Micra 24kW-byt Pecka		85014/46.02	Provozní revize plynového zařízení
74	Hořice v P. - výpr. budova	Plynový kotel Herman 28E 28 kW -výpravčí		17070/05.03	Provozní revize plynového zařízení
75	Hořice v P. - výpr. budova	NTL dom.plynovod,byty(ocel DN 50,DN 32DN 20,DN 15)	53		Provozní revize plynového zařízení
76	Jilemnice - výpr. budova	NTL domovní plynovod(DN 25,DN 20)	7		Provozní revize plynového zařízení
77	Jilemnice - výpr. budova	STL plynovodní přípojka(ocel DN 50,DN 40)	45		Provozní revize tlakového zařízení
78	Jilemnice - výpr. budova	Plynový kotel G23 38,5 kW		292443	Provozní revize tlakového zařízení
79	Jilemnice, VB	Expanzomat 80l, 0,15/0,6 MPa		16R091340502	Provozní revize tlakového zařízení
80	Kunčice n.L. - výpr. budova	NTL domovní plynovod (DN 25, DN 20)	12		Provozní revize plynového zařízení
81	Kunčice n.L. - výpr. budova	Plynový kotel Hermann 25 kW výpravčí		52637(v.č.310604	Provozní revize plynového zařízení
82	Kunčice n.L.,VB - byt	Plynový kotel Hermann 12 kW pan Šerý (Danihelka)			Provozní revize plynového zařízení
83	Kunčice n.L.,VB - byt	Plynový kotel Hermann 12 kW pan Šimůnek			Provozní revize plynového zařízení
84	Kunčice n.L.,VB - byt	Plynový kotel Hermann 12 kW pan Hladík			Provozní revize plynového zařízení
85	Kunčice n.L., VB,kotelna	TNS-expanzomat 110l, 0,25/0,275 MPa		286120	Provozní revize tlakového zařízení
86	Kopidlno - výpravní budova	TNS-expanzomat 25L, 0,25/0,75 MPa		914040	Provozní revize tlakového zařízení
87	Lázně Bělohrad - výpravní budova	TNS expanzomat 50l, 0,25/0,34 MPa		31992	Provozní revize tlakového zařízení
88	Lázně Bělohrad - výpravní budova	TNS expanzomat 50l, 0,25/0,34 MPa		31992	Vnitřní revize tlakového zařízení
89	Martinice v Krkonoších, VB	TNS-expanzomat 50l, 0,25/0,275 MPa		102050294	Provozní revize tlakového zařízení
90	Martinice v Krkonoších, VB	TNS-expanzomat 50l, 0,25/0,275 MPa		102050294	Vnitřní revize tlakového zařízení
91	Stará Paka,VB,přeprava,sklep	NTL domovní plynovod(ocel DN 32,DN 25,DN 20,DN 15)	106		PaZ UTZ plynového v provozu

Obvod Liberec, Turnov:

P.č.	Umístění - lokalita	Druh zařízení,objem(l),pracovní/zkušební přetlak(MPa), ostatní technické údaje	Délka m	Výrobní číslo	Termín	Požadovaná činnost
1	Dolní Bousov - výpravní budova	NTL domovní plynovod DN 25, DN 20	28			Provozní revize plynového zařízení
2	Dolní Bousov - výpravní budova	Plyn.kotel Junkers Eurostar 24 MFK 27,9 kW		829FD871139		Provozní revize plynového zařízení
3	Harachov - výpravní budova	NTL domovní plynovod DN 32, DN 20	18			PaZ UTZ plynového v provozu
4	Harachov - výpravní budova	Kotel Protherm RM 24 24 kW		61203346		Provozní revize plynového zařízení
5	Harachov - výpravní budova	TNS-expanzomat 35L, 0,15/0,6 MPa		17S092980074		Provozní revize tlakového zařízení
6	Libuň - čerpací stanice	TNS nádoba vodárny 200L 1,43/1 MPa		L01015580018		Provozní revize tlakového zařízení
7	Libuň - čerpací stanice	TNS nádoba vodárny 200L 1,43/1 MPa		L0105580007		Provozní revize tlakového zařízení
8	Rovensko pod Tr.-výpr.budova	plynovod STL PE 32 x 3,0	47			Provozní revize plynového zařízení
9	Rovensko pod Tr.-výpr.budova	plynovod NTL DN 25, DN 20	11			Provozní revize plynového zařízení
10	Rovensko pod Tr.-výpr.budova	Kotel DUO-TEC Compact 24 kW		164330954		Provozní revize plynového zařízení
11	Žst.Turnov - výpr. budova	NTL průmyslový plynovod DN 50, DN 32	15			PaZ UTZ plynového v provozu
12	Turnov - VB nocležna	Plyn.kotel Protherm 77 kW (1999)		515A/2000		PaZ UTZ plynového v provozu
13	Turnov - výpravní budova	NTL plynovod DN 40, DN 32, DN 25, DN 20, DN 15	125			Provozní revize plynového zařízení
14	Turnov - výpravní budova, suterén	NTL plynovod DN 32, DN 25, Cu 22x1	7			Provozní revize plynového zařízení
15	Turnov - výpravní budova	11xtopidlo BETA 3M, 5M, 1xsporák MORA 212		778441-458		Provozní revize plynového zařízení
16	Železný Brod - výpr. budova	2kotle Protherm 80 77 kW		02476, 02472		PaZ UTZ plynového v provozu
17	Jablonec nad Nisou-výpr.budova	Domovní plynovod(DN 15,DN 25,DN 32,DN 50, DN 80+ Měd	124			Provozní revize plynového zařízení
18	Jablonec nad Nisou-výpr.budova(v.č.8299903	Plyn.kotel Junkers 24 kW za dopr.kacelář		7716010185		Provozní revize plynového zařízení
19	Jablonec nad Nisou-restaurace v.č.82998405	1xkotel junkers 18 kW		82998314581		Provozní revize plynového zařízení
20	Jablonec nad Nisou-restaurace v.č.82998405	1xsporák Mora 8,6 kW, 1xsporák ALBA ,				Provozní revize plynového zařízení
21	Jablonec nad Nisou-byty ve v.budově(v.č.829	4x plynový kotel Junkers 18 kW				Provozní revize plynového zařízení
22	Jablonec nad Nisou-byty ve v.budově(v.č.829	4x sporák Mora 5,2 kW				Provozní revize plynového zařízení
23	Jablonec nad Nisou-výpr.budova	NTL domovní plynovod-restaurace(DN 15,DN 25)	21			Provozní revize plynového zařízení
24	Liberec ostrov-dopr. kancelář	NTL domovní plynovod DN 25, DN 20	25			PaZ UTZ plynového v provozu
25	Liberec ostrov-dopravní kancelář	Plyn.kotel Junkers ZP 24 24 kW		870155070		Provozní revize plynového zařízení
26	Liberec-výpr. budova-prodejna 1	Topidlo Karma Beta 5 (11/2013)		65408		Provozní revize plynového zařízení
27	Liberec-výpr. budova-prodejna 2	Kotel DESTILA OCELOT DPL 7 AH 7 kW				Provozní revize plynového zařízení
28	Liberec ostrov	TNS expanzomat 500L 0,86/0,6 MPa		14000360090208		Provozní revize tlakového zařízení
29	Liberec, Saský dvůr-vestibul potraviny	TNS expanzomat 50L 0,6/1 MPa		10K022660177		Provozní revize tlakového zařízení

30	Liberec, Saský dvůr-restaurace	TNS expanzomat 50L 0,6/1MPa		10K083081419	Provozní revize tlakového zařízení
31	Frýdlant v Čechách-restaurace	Plynovod Cu 18x1 (3metry) restaurace	3		PaZ UTZ plynového v provozu
32	Frýdlant v Čechách - VB byt	Plynový kotel Junkers 24 kW pan Vondrovský		829FD19011830	Provozní revize plynového zařízení
33	Frýdlant v Čechách - výpr. budova	TNS expanzomat 140L 0,86/0,6 MPa		12M062190341	Provozní revize tlakového zařízení
34	Frýdlant v Čechách - výpr. budova	TNS expanzomat 140L 0,86/0,6 MPa		12M062190341	Vnitřní revize tlakového zařízení
35	Hrádek na Nisou VB - byt Krásný	2x topidlo Beta 5 kW, 6 kW			Provozní revize plynového zařízení
36	Hrádek nad Nisou VB - byt Stíbal	2x topidlo Beta 5 kW, 6 kW			Provozní revize plynového zařízení
37	Hrádek nad Nisou VB - byt Exner	3x topidlo Beta 5 kW, 6 kW			Provozní revize tlakového zařízení
38	Hrádek nad Nisou VB - bufet, Policie	kotel BUDERUS 24kW, kotel Junkers 23 kW			Provozní revize plynového zařízení
39	Hrádek nad Nisou VB - doprava	Plynový kotel protherm 24 kW		80624577	Provozní revize plynového zařízení
40	Hrádek nad Nisou VB - doprava	2x topidlo Beta 5 kW			Provozní revize plynového zařízení
41	Hrádek nad Nisou VB - pedikúra	1x karma Mora URU 5 kW, 1x topidlo Beta 5 kW			Provozní revize plynového zařízení
42	Chrastava - výpr. budova	NTL domovní plynovod CU 50x1,8, 40x1,8, 32x1,5, 25x1,5, 2	200		PaZ UTZ plynového v provozu
43	Jestřebí - výpr. budova	NTL domovní plynovod PE 32x3, DN 25	49		PaZ UTZ plynového v provozu
44	Nový Bor - VB doprava	NTL plynovod DN 40, DN 25, DN 20	32		PaZ UTZ plynového v provozu
45	Nový Bor - VB restaurace	NTL plynovod DN 32, DN 25	35		PaZ UTZ plynového v provozu

Celková cena: 130.934,- Kč

HEKOM, s.r.o.

U Smaltovny 1381/26

170 00 Praha 7

IČ: 25607430

Termín dodání: 15.12.2018