

86/34

86/1

1165

| odbor životního prostředí |

Statutární město **Jihlava**oddělení služeb v životním prostředí  
Hluboká 3, 586 01 JihlavaOMEXOM GA Energo s.r.o.  
Ing. Pavel Drahanský  
Hády 968/2  
614 01 Brno

Váš dopis ze dne	číslo jednací	vyřizuje / telefon	Jihlava
15. 11. 2017	MMJ/OŽP/140346/2017	Ing. Brandová/565 593 361	24. 11. 2017
	Jihlvp17v01ix6		

**Vyjádření ke stavbě**

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, oddělení služeb v životním prostředí jako správce veřejné zeleně obdržel dne 15. 11. 2017 doplněnou žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci: „Podzemní kabelové vedení 110kV v trase z R110 kV Bedřichov do R110 kV Kronospan“. Dne 23. 11. 2017 bylo doručeno doplnění Inventarizace dřevin dle požadavku správce veřejné zeleně.

Realizaci tohoto projektu dle dodané PD nedojde k dotčení dřevin ošetřených v rámci projektu „Revitalizace městské zeleně v Jihlavě“.

Správce veřejné zeleně **souhlasí** s realizací záměru za předpokladu plného respektování níže uvedených podmínek:


1. Při realizaci stavby bude dodržen zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a zhotovitel se při realizaci stavby bude řídit Standardem péče o přírodu a krajinu – řada A č. 01-002 Ochrana dřevin při stavební činnosti (ke stažení <http://standards.nature.cz/schvalene-zneni-standardu>).
2. Z důvodu stavby bude nutné pokácet 48 stromů (11 exemplářů topolu osiky, 12 exemplářů břízy bradavičnaté, 5 exemplářů vrby bílé, 17 exemplářů vrby jívy, 2 exempláře třešně obecné a 1 exemplář javoru mléče) v celkové ekologické hodnotě 207 023,- Kč a zapojenou plochu keřů a náletových dřevin o celkové výměře 430 m<sup>2</sup> v celkové ekologické hodnotě 48 211,- Kč.
3. Jako náhrada za pokácené stromy požaduje OŽP provést odvod do Ekologického fondu statutárního města Jihlavy. Ekologická hodnota dřevin byla vyčíslena na základě platné metodiky AOPK na 255 234,- Kč. Odvod do ekologického fondu je stanoven na 76 570,- Kč.
4. Kácení lze pouze se souhlasem majitele pozemku a to na základě rozhodnutí o kácení vydaném příslušným orgánem ochrany přírody – Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, krajiny a ZPF.
5. Náklady na kácení dřevin a odstranění pařezů musí být zahrnuty do rozpočtu akce.

6. Při provádění stavby je nutné dbát na to, aby nebyla poškozena ostatní stávající zeleň (keře a stromy - poškození kořenového systému, báze kmene, polámání větví a další). Jakékoliv zásahy do veřejné zeleně je nutné řešit pouze se správcem zeleně - OŽP oddělení služeb v životním prostředí.
7. U stromů rostoucích na pozemku p. č. 505/1 k. ú. Bedřichov u Jihlavy v ulici Pávovská, které jsou méně než 5 m od hrany veškerých výkopů a stavebních zásahů, bude před začátkem realizace akce instalováno oplocení (bednění) tak, aby nedošlo k poškození jejich kořenů, kořenových náběhů, kmenů a větví a to ve vzdálenosti min. 2,5 m od báží kmenů, pokud není stanoveno jinak.
8. Bariéra ochranného pásma (viz. OBRÁZEK) bude tvořena stabilním plotem nebo bedněním (v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Náklady na zřízení ochrany stromů ponese investor stavby.
9. **Oplocení (bednění) – viz. obrázek** se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být pevná a musí zasahovat do výšky min. 1,5 m. Oplocení (bednění) je zřizováno po obvodu chráněného kořenového prostoru, který se stanovuje jako kruhová plocha se středem shodným s osou kmene. V případě průniku chráněných kořenových prostor není nutné tento průnik samostatně vymezovat a jednotlivá bednění (oplocení) mohou být spojena v logický a z pohledu nákladů hospodárnější celek.
10. V ochranném pásmu stromů za bedněním nesmí probíhat žádná stavební činnost, nebudou zde prováděny výkopy nebo překopy, nebude prováděna navážka materiálu, nebude zde skladován stavební materiál a nesmí zde parkovat nebo pojíždět stavební technika.
11. Ukládání výkopové zeminy do kořenových zón stromů není přípustné.
12. Před zahájením akce je nutné ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 správci veřejné zeleně (kontaktní osoba Ing. David MAREK, tel. +420 731 692 317).
13. Po ukončení stavby budou z pozemků zasažených stavbou vysbírány kameny, terén bude urovnán, dodána vrstva ornice min. 20 cm a založen trávník. Při zakládání budou dodrženy postupy dané normami SADOVNICTVÍ A KRAJINÁŘSTVÍ **ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků a ČSN DIN 18 915 Práce s půdou**. Upravené pozemky budou na základě písemného protokolu předány zpět do správy OŽP.

**Toto vyjádření nenahrazuje povolení k započetí prací na pozemcích statutárního města Jihlavy. Práce lze zahájit až po ohlášení záboru veřejné zeleně.**

  
Ing. Martina Gregorová  
Vedoucí oddělení služeb v ŽP

Magistrát města Jihlavy  
odbor životního prostředí



Ochranný plot (v půdorysu optimálně osmiúhelník) musí chránit minimálně celý prostor vymezený okapovou linií koruny, zvětšený o 1,5 m, u sloupovitých forem až o 5 m – dle taxonu a stáří stromu.