



1501140199

BIOPLYN Třeboň spol. s r.o.  
KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKU A ODBĚR TEPELNÉ ENERGIE  
Dodatek č.1 - Příloha A

LAZNĚ AURORA s.r.o.	
<b>SMLOUVA</b>	
Č. ZP: 42	SK. KOP
DATUM: 27.1.2015	PODPIS:

**Příloha č.3**

Základní údaje a výchozí podklady pro výpočet ceny tepla

Rok

Platnost od: 1.1.2015

Ceny bez DPH

2015

1	Účinnost kotelny Aurora pro výpočet			0,89
<b>Zemní plyn (ZP)</b>				
2	Cena nákupu ZP celkem vč ekodaně (fakturovaná)	vzorec	Kč/MWh	1005,41
3	Využitelné teplo ZP v 1 MWh ZP spal tepla	ř 11/ř 13	MWh	0,8998
4	Vyrobené teplo na kotli	ř 3 / ř 1	MWh	0,8008
5	Cena palivové složky vyrobeného tepla	ř 2 / ř 4	Kč/MWh	1255,50
6	Cena palivové složky vyrobeného tepla (Cpal)	ř 5 / 3,6	Kč/GJ	348,75
<b>Ekodaň</b>				
7	Koef zhoršení ceny plynu			1,11
8	Koef slevy na teple od dodavatele			0,95
9	Koef úspory celkem (Ku)	ř 8 / ř 7		0,86
<b>Ekodaň</b>				
10	Na 1 MWh spalného tepla		Kč/MWh	30,60
<b>Vlastnosti ZP</b>				
11	Výhřevnost zemního plynu (ZP)		MWh / tis.m3	9,48
12		ř 11 x 3,6	GJ / tis,m3	34,13
13	Spalné teplo ZP		MWh / tis.m3	10,537
14		ř 13 x 3,6	GJ / tis.m2	37,93
15	Cena tepla vypočtená (Ct)	ř 6 x ř 9	Kč/GJ	298,48
16	Cena tepla dohodnutá		Kč/GJ	298,50

Poznámka:

Vlastnosti plynu podle statistiky E.ON - průměr 2007

Do modře označených polí je možno vkládat data

Žlutá pole jsou vypočtené hodnoty

Výpočet ceny je podle čl.IV.4. smlouvy

Změní-li se parametry plynu, upraví se na popud kterékoliv smluvní strany

**Přepočet dodaného tepla na ZP**

17	Dodávka tepla z Bio za 2013 plán		GJ	13 840,00
18	Teplo v palivu pro ZP	ř 17 / ř 2	GJ	15 550,56
19	Spotřeba ZP na výrobu tepla	ř 18 / ř 12	tis.m3	455,61
20	Spotřeba ZP na výrobu tepla	ř 19 x ř 13	MWh spal.	4 800,72

Schváleno dne: 27.1.2015

LAZNĚ AURORA s.r.o.  
Lázeňská 1001  
379 13 Třeboň (42)  
IČ 25170896, DIČ CZ25170896

Podpis

Lázně Aurora, s.r.o.

BIOPLYN Třeboň spol. s r.o.