

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo č. : **B050-365**
název OM : **Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Studentská Poruba**

1. Místo předání

- a) dodávka tepla je splněna v místě: na vnější zdi budovy
- b) horkovodní přípojka:
 - dimenze:
 - délka přípojky: m
 - je v majetku:

2. Parametry dodávané teplotnosné látky:

Teplotnosná látka :	horká voda	-
Maximální teplota přívodu v otopném období:	150	°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:	80	°C
Teplota zpátečky nesmí překročit :	60	°C
Tlak v přívodní větvi v místě napojení v otopném období:	1,5	MPa
Tlak v přívodní větvi v místě napojení mimo otopné období:	1,2	MPa

3. Měření

- dodávka tepla je měřena v místě : PS
- měřící zařízení : stanovené měřidlo spotřeby tepla
- dodávka doplňovací vody do systému není z naší HV sítě (z jejich rozvodu SV)
- měřící zařízení : stanovené měřidlo množství vody v jejich majetku
- dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje z měřidla tepla budou použity jako podklad pro fakturaci.

4. Jiná ujednání

Ostrava dne..... - 9 -02- 2018

..... *OSTRAVA* dne..... *20.12.2017*

.....
dodavatel

.....
odběratele