

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

číslo: 37948

pro odběrné místo č. : B050-043
název OM : SŠ 17.listopadu 1123 Poruba

1. Místo předání

- a) dodávka tepla je splněna v místě:
- b) horkovodní přípojka:
 - dimenze:
 - délka přípojky:
 - je v majetku:

2. Parametry dodávané teponosné látky:

Teponosná látka :	horká voda	-
Maximální teplota přívodu v otopném období:	150	°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:	80	°C
Teplota zpátečky nesmí překročit :	60	°C
Tlak v přívodní větvi v místě napojení v otopném období:	1,5	MPa
Tlak v přívodní větvi v místě napojení mimo otopné období:	1,2	MPa

3. Měření

- dodávka tepla je měřena v místě : PS
- měřící zařízení : stanovené měřidlo spotřeby tepla
- dodávka doplňovací vody do systému je měřena v místě : PS
- měřící zařízení : stanovené měřidlo množství vody
- dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

4. Jiná ujednání

20 -11- 2017

Ostrava dne.....

Ostrava dne.....

.....
dodavatel

.....
odběratele

15/105