

3.6. Účel odběru tepla a TUV

3.7. Teplo pro otop - byty		NE
3.8. Teplo pro otop - nebyty	ANO	
3.9. Teplo - technolog. spotř.		NE
3.10. TUV pro byty		NE
3.11. TUV pro nebyty		NE
3.12. TUV pro technol. spotř.		NE

4. Technické podmínky dodávky

4.1. Dodávka tepla - parametry v předávacím místě

(dle skutečných nebo ověřených hodnot, vztahujících se na výpočtovou teplotu dle ČSN 06 0210)

a. Oblastní výpočtová teplota	-15
b. Teplonosné medium	teplá voda
c. Teplota media - přívodní (°C)	
d. Teplota media - vratná (°C)	
e. Průtočné množství (m ³ /hod)	
f. Diferenční tlak (kPa)	
g. Pracovní tlak (kPa)	
h. Doplňující údaje	

4.2. Závislost teploty topné vody na venkovní teplotě

Venkovní teplota [°C]	Teploty topné vody [°C]		
	základní	noční útlum	ztíž. podmínky
18	37	37	
16	37	37	
14	39	37	
12	42	37	
10	45	37	
8	48	37	
6	51	40	
4	54	43,5	
2	57	47	
0	60	50	
-2	63	53	
-4	66	56	
-6	69	59	
-8	72	62	
-10	75	65	
-12	75	65	