



Přípustná tolerance teploty topné vody je +/- 7 %.

Pozn.: Uváděné hodnoty zaručují plnění dodávkových norem dle platných předpisů. Úprava parametrů dodávky je možná pouze dohodou s odběratelem.

#### 4.3. Dodávka TUV - parametry v předávacím místě

(dle platných smluvních hodnot, vztahujících se na výpočtové parametry lokality dle ČSN 06 0320)

- a. Minimální teplota TUV
- b. Maximální teplota TUV
- c. Provozní teplota TUV

45	°C
65	°C
55	°C

#### 5. Dodávka tepla pro otop - přípojné parametry

5.1. Celkový přípojný příkon (UT/TUV)	[ ]	[kW]
5.2. Předpoklad spotřeby tepla za rok celkem	227	[GJ]
5.3. - z toho pro byty	0	[GJ]
5.4. - z toho pro nebyty	227	[GJ]
5.5. Výměra podlahových ploch - celkem	325,00	[m <sup>2</sup> ]
5.6. - z toho byty	0,00	[m <sup>2</sup> ]
5.7. - z toho společné prostory pro bydlení	0,00	[m <sup>2</sup> ]
5.8. - z toho nebytové prostory	325,00	[m <sup>2</sup> ]