



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: PM_15-36140_00-00

platnost: 2018

Odběratel	Odběrné místo
obchodní firma/ jméno a příjmení: Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace	název/adresa: DpS ASTRA, Barvířská 495
se sídlem/adresa: Barvířská 495, Most, PSČ 434 01	číslo: 3651-003/001
IČO/RČ: 00831212	zdroj/PS: VS 67
	lokality: Most

Článek 1: Technické parametry

1. Povinné údaje:

	Sekundární ÚT [GJ]	Sekundární TV [GJ]
teplota dodávané/vracené látky: *)	80/60 °C	55/45 °C
max. tlak dodávané látky:	0,40 MPa	0,90 MPa
výkon:	1,07 MW	0,35 MW
Rezervovaná kapacita:	1 068,00 kW	---
min. tlaková diference:	0,01 MPa	0,01 MPa
odběr doplňovací vody:	---	---
podlahová plocha - domácnosti: **)	m2	m2
podlahová plocha - ostatní: **)	m2	m2
místo předání:	přírubový, závitový, varný spoj na rozvodech	přírubový, závitový, varný spoj na rozvodech
úroveň předání tepelné energie:	na vstupu do objektu	na vstupu do objektu
místo měření:	na vstupu do VS 67	na vstupu do technologie VS 67
způsob měření:	měřičem TE	měřičem TE
měřič / měřiče:	Multical M602	Multical M601
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---	rozúčtování dodávky TV ze společné přípravný dle čl.9 VOP

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 366/2010 Sb., specifikuje odběratel

2. Nepovinné údaje:

obestavěný prostor:	m3	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:		regulace ústředního topení (ÚT):	---
skutečná podlahová plocha:	m2	regulace teplé vody (TV):	---
tep.přípojka v majetku dodavatele:	ANO	společná tepelná přípojka:	NE

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřícím a ovládacím zařízením

- Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřícím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 2. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

- Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární ÚT [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
1 170,4	924,0	800,8	554,4	246,4	0,0	0,0	0,0	184,8	431,2	800,8	1 047,2	6 160,0

Sekundární TV [GJ]

Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
149,8	149,8	149,8	149,8	149,8	149,8	149,8	149,8	149,8	149,8	149,8	149,9	1 798,0

- Aktualizaci odběrového diagramu je odběratel povinen provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylna od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

- Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.
- V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
- Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.