



Přípustná tolerance teploty topné vody je +/- 7 %.

Pozn.: Uváděné hodnoty zaručují plnění dodávkových norem dle platných předpisů. Úprava parametrů dodávky je možná pouze dohodou s odběratelem.

4.3. Dodávka TUV - parametry v předávacím místě

(dle platných smluvních hodnot, vztahujících se na výpočtové parametry lokality dle ČSN 06 0320)

a. Minimální teplota TUV	45	°C
b. Maximální teplota TUV	65	°C
c. Provozní teplota TUV	55	°C

5. Dodávka tepla pro otop - přípojně parametry

5.1. Celkový přípojný příkon (UT/TUV)		[kW]
5.2. Předpoklad spotřeby tepla za rok celkem	1017	[GJ]
5.3. - z toho pro byty	0	[GJ]
5.4. - z toho pro nebyty	1017	[GJ]
5.5. Výměra podlahových ploch - celkem	3300,00	[m ²]
5.6. - z toho byty	0,00	[m ²]
5.7. - z toho společné prostory pro bydlení	0,00	[m ²]
5.8. - z toho nebytové prostory	3300,00	[m ²]