

et. smlouvy 0802 43000/40

SMLOUVA

o připojení elektrické požární signalizace na pult centrální ochrany pomocí zařízení dálkového přenosu a mimozáručním servisu ZDP

uzavřená podle § 262 odst. 2 Obchodního zákoníku a § 7 vyhl. č. 246/2001 Sb.

číslo smlouvy: S 210/183/PCO - ZDP

I. Smluvní strany

**ČR-Česká správa sociálního zabezpečení,
Pracoviště České Budějovice
A. Barcala 1461, 370 05 České Budějovice
00006963**
IČ:
Bankovní spojení: č.úctu: [redacted]
Zastoupená: Ing. Libuší Petráškovou, pověřenou výkonem funkce ředitele pracoviště
ČSSZ České Budějovice
Tel/Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]
Adresa střeženého objektu: Okresní správa sociálního zabezpečení, Plešivec 268, Český Krumlov

jako provozovatel elektrické požární signalizace a zařízení dálkového přenosu – účastnická část

a

**SPH Elektro s.r.o.
U Zlaté stoky 577, Litvínovice, 370 01 České Budějovice
p. [redacted], jednatelem společnosti
60851708
DIČ: CZ60851708
Zapsán: v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích, spis C 4025
Bankovní spojení: ČSOB Č.Budějovice č.ú. [redacted]
Tel/Fax: [redacted]
E-mail: [redacted]**

jako provozovatel zařízení dálkového přenosu – přenosová trasa a vyhodnocovací část PCO

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je připojení ústředny elektrické požární signalizace (dále jen "EPS") provozovatele EPS na Dohledové pracoviště pultu centralizované ochrany (dále jen "PCO") prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (dále jen "ZDP"). Účelem připojení je nepřetržitý 24 hodinový přenos požárně-taktických informací z ústředny EPS na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, které je vybaveno integrovanou nadstavbou PCO. Další podmínky střežení jsou ujednány ve Smlouvě o připojení elektrické požární signalizace s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje.
- 2.2 Předmětem této smlouvy je také mimozáruční servis ZDP v tomto rozsahu:
 - 2.2.1 roční kontrola provozuschopnosti ZDP
 - 2.2.2 ½ roční prohlídka ZDP
 - 2.2.3 měsíční zkouška ZDP
 - 2.2.4 celoroční 24 hodinový servis ZDP
- 2.3 Servisní úkony budou prováděny v souladu s vyhl.č. 246/2001 Sb. a normou EN 54.
- 2.4 Roční kontrola provozuschopnosti zahrnuje všechny činnosti potřebné k posouzení a zajištění technického stavu zařízení ZDP v předepsaných technických parametrech.
- 2.5 Zkoušky činnosti při provozu zahrnují kontrolu činnosti včetně zařízení, které v souvislosti se ZDP Elektrická požární signalizace ovládá.

- 2.6 Oprava zahrnuje všechny činnosti potřebné k uvedení zařízení do předepsaných technických parametrů.
2.7. Záruka 24 měsíců se poskytuje na dodané zboží a materiál dle faktury za dodávku a montáž.

III. Povinnosti provozovatele PCO

- 3.1 Udržovat nepřetržitě přenosové trasy PCO spolu s vyhodnocovací částí PCO v aktivním a provozuschopném stavu, včetně kvalifikované obsluhy,
3.2 V případě poruchy neprodleně informovat provozovatele EPS. Poruchou se rozumí nefunkčnost přenosové trasy, závada na vyhodnocovací části ZDP na straně provozovatele PCO, hlášení z objektu stav "Porucha EPS" nebo „Ztráta spojení s objektem“.
3.3 Protokolovat průběh poruchy od jejího vzniku až po její odstranění, včetně servisních zásahů provozovatele PCO.
3.4 Po informování provozovatele EPS o stavu EPS, ZDP a PCO v případě poruchy a zaprotokolování jejího začátku, nenese provozovatel PCO žádnou zodpovědnost za možné důsledky pro požární bezpečnost objektu provozovatele EPS, jež mohou nastat jako následek nefunkčnosti EPS, ZDP a PCO.
3.5 Při hlášení stavu „Požár v objektu“:
- zajistit zpětný dotaz do objektu, případně na kontaktní osoby provozovatele EPS, zjistit zdali se nejedná o planý poplach, v případě potvrzení, že se jedná o planý poplach zastavit výjezd jednotky HZS
- informovat KOPIS HZS o skutečnosti, že se nelze s objektem spojit
- informovat provozovatele EPS o výjezdu jednotky HZS
3.6 Provozovatel PCO zodpovídá za vady jen když byly způsobeny porušením jeho povinností.
3.7 Provozovatel PCO se zavazuje dodržovat přísnou mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se obchodní, provozní a technické činnosti provozovatele EPS, které budou poskytnuty, nebo o nichž se poskytovatel dozví v souvislosti s prováděním činností podle této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na dobu po ukončení platnosti této smlouvy. Výše uvedené skutečnosti, týkající se provozovatele EPS, nesmí zejména prozradit třetí osobě, použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby a ve svůj prospěch ani ve prospěch třetí osoby.

IV. Povinnosti provozovatele EPS

- 4.1 Provozovatel EPS ručí za skutečnost, že dokumentace (projektová, podrobnější) EPS byla posouzena příslušným Územním odborem HZS Jihočeského kraje a má k dispozici platné kolaudační rozhodnutí nebo jiné obdobné rozhodnutí stavebního úřadu.
4.2 Připojení EPS k ZDP a PCO nezabývá provozovatele EPS povinností stanovených právními předpisy a normativními požadavky, zejména ve smyslu ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace (čl. 421 – 438, určení osob odpovědných za provoz, pověřených obsluhou i údržbou EPS, stejně tak jako provádění funkčních zkoušek, servisu a pravidelných revizí EPS), ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb (navrhování EPS) a § 2,7 a 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
4.3 V případech, kdy bude ústředna EPS připojena k ZDP a PCO dle článku II. této smlouvy, nemusí být trvale obsluhována. Ústředna EPS musí však být trvale obsluhována po celou dobu poruchy dle článku III., bodu 3.2 této smlouvy a po dobu zkušebního provozu. V případě poruchy EPS její provozovatel zajistí odborný servis EPS do 24 hodin od zjištění poruchy a přijme opatření v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
4.4 Provozovatel EPS poskytne provozovateli PCO na vyžádání kopie projektové dokumentace se všemi dodatky a technickou zprávou, poslední revizi EPS před připojením objektu na PCO.
4.5 Provozovatel EPS poskytne informace související s provedením hasebního zásahu:
- telefonní čísla provozovatele EPS, rozpis pracovní doby v objektu, seznam a telefonní čísla osob určených k předávání informací v pracovní i mimopracovní době. Tyto osoby musí být seznámeny se základními funkcemi a obsluhou ústředny EPS provozovatele EPS (nulování ústředny, vypnutí hlásiče nebo akustiky).
- Provozovatel EPS: OSSZ Český Krumlov telefon: [REDACTED] fax: [REDACTED]
- 1. Kontaktní osoba: [REDACTED] telefon: [REDACTED]
- 2. Kontaktní osoba: [REDACTED] telefon: [REDACTED]
- 3. Kontaktní osoba: [REDACTED] telefon: [REDACTED]

- 4.6 Jakékoli změny v těchto údajích je provozovatel EPS povinen nahlásit provozovateli PCO do 24 hodin. Změna údajů je účinná okamžikem doručení oznámení o změně provozovateli PCO.
- 4.7 Provozovatel EPS zpracuje dokumentaci zdolávání požáru minimálně v rozsahu operativní karty, která bude uložena v boxu na Dokumentaci zdolávání požáru v blízkosti obslužného pole požární ochrany (OPPO). Zároveň zde musí být uložen pro zásahovou jednotku návod ke zjištění přesné identifikace místa vzniku požáru.
- 4.8 Provozovatel EPS se zavazuje, že případnou poruchu, planý poplach nebo manipulaci se zařízením EPS, ihned nahlásí na Dohledové pracoviště PCO FIRE - telefonní číslo [REDAKCE] nebo [REDAKCE]. Provozovatel EPS se zavazuje, že umožní přístup servisnímu technikovi k zařízení ZDP.
- 4.9 Provozovatel EPS musí udržovat EPS v provozuschopném stavu a zajišťovat její maximální spolehlivost, aby se předcházelo v maximální míře nežádoucím planým poplachům. V případě většího počtu planých poplachů (2 a více za měsíc) je provozovatel EPS povinen provést technická, příp. organizační opatření k nápravě vzniklého stavu.

V. Zkušební provoz

- 5.1 Délka zkušebního provozu je stanovena na 3 měsíce.
- 5.2 Během zkušebního provozu ZDP musí být u připojené ústředny EPS i nadále zajištěna trvalá obsluha.
- 5.3 V případě více než 5 planých poplachů během zkušebního provozu má provozovatel PCO právo, po dohodě s provozovatelem EPS, přerušit zkušební provoz. Opětovně zahájit zkušební provoz je možno po kontrole EPS, na žádost provozovatele EPS a po odsouhlasení provozovatelem PCO.
- 5.4 Po ukončení zkušebního provozu je automaticky zahájen běžný provoz, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VI. Čas plnění

- 6.1 Nepřetržitý 24 hodinový přenos požárně-taktických informací z ústředny EPS.
- 6.2 První rok servisu ZDP poskytne provozovatel ZDP zdarma v rámci záruční doby. Mimozáruční servis započne po jednom roce od uvedení ZDP do provozu.
- 6.3 Termíny plnění smlouvy podle čl. II. bod 2.2 jsou následující:
 - 6.3.1 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 2.2.1 jednou ročně
 - 6.3.2 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 2.2.2 jednou za půl roku
 - 6.3.3 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 2.2.3 jednou za měsíc
 - 6.3.4 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 2.2.4 do 24 hod. od nahlášení poruchy
- 6.4 Dodržení času plnění provozovatelem PCO je závislé na včasné součinnosti provozovatele EPS dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení provozovatele EPS s poskytnutím součinnosti není provozovatel PCO v prodloužení s plněním závazku.

VII. Cena a poplatky

- 7.1 Cena za plnění předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2, zák. 526/90 Sb.
- 7.2 Cena za mimozáruční servis podle čl. II. odst. 2.2. činí měsíčně 1.770,- Kč.
- 7.3 Poplatek za střežení (čl. II. odst. 2.1.) bude účtován po ukončení zkušebního provozu ZDP a činí měsíčně 2.000,- Kč.
- 7.4 V ceně jsou zahrnuty náklady spojené s prováděním ročních kontrol, prohlídek, oprav, zkoušek a poplatků ČTÚ. Nejsou zahrnuty náklady na materiál použitý při opravách.
- 7.5 Výše poplatku za střežení a ceny za mimozáruční servis mohou být jedenkrát ročně změněny dle roční míry inflace za předcházející rok vyhlášené Českým statistickým úřadem, avšak pouze na základě dohody obou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
- 7.6 K ceně bude připočtena DPH podle platných předpisů.

VIII. Platební podmínky

- 8.1 Poplatek za střežení a servis bude hrazen měsíčně na základě faktury vystavené provozovatelem PCO k poslednímu dni měsíce.
- 8.2 Cenu za materiál uhradí provozovatel EPS případ od případu podle druhu oprav.
- 8.3 Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od doručení provozovateli EPS.
- 8.4 Platba bude provedena převodním příkazem na bankovní účet provozovatele PCO, uvedený v záhlaví této smlouvy.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Pokud provozovatel PCO nezačne odstraňovat poruchu v době podle článku V. bodu 5.4, zaplatí smluvní pokutu za každý započatý den prodlení ve výši Kč 500,-.
- 9.2 Pro případ prodlení provozovatel EPS s platbou, je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem, kterým nabude účinnosti obdobná smlouva uzavřená mezi provozovatelem EPS s HZS Jihočeského kraje, kterou je provozovatel EPS povinen podepsat současně s touto smlouvou.
- 10.2 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze vypovědět písemně s tříměsíční výpovědní lhůtou.
- 10.3 Změna této smlouvy může být uskutečněna pouze písemným očišlovaným dodatkem, který musí obě smluvní strany potvrdit.
- 10.4 Smlouva je sepsána na čtyřech stranách A 4, ve 3 vyhotoveních, majících platnost originálu, z nichž provozovatel EPS obdrží 2 vyhotovení a provozovatel PCO jedno vyhotovení.
- 10.5 Současně s touto smlouvou je provozovatel EPS povinen podepsat smlouvu o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany s ČR - HZS Jihočeského kraje.

V dne

V Litvínovicích, dne 14.12.2010

16 -12- 2010

SPH Elektro s.r.o.

U
Litvínovice
Tel:
IČO: 0851708

.....
provozovatel EPS

.....
provozovatel PCO

