



Přípustná tolerance teploty topné vody je +/- 7 %.

Pozn.: Uváděné hodnoty zaručují plnění dodávkových norem dle platných předpisů. Úprava parametrů dodávky je možná pouze dohodou s odběratelem.

#### 4.3. Dodávka TUV - parametry v předávacím místě

(dle platných smluvních hodnot, vztahujících se na výpočtové parametry lokality dle ČSN 06 0320)

- a. Minimální teplota TUV
- b. Maximální teplota TUV
- c. Provozní teplota TUV

45	°C
65	°C
55	°C

#### 5. Dodávka tepla pro otop - přípojně parametry

5.1. Celkový přípojný příkon (UT/TUV)

5.2. Předpoklad spotřeby tepla za rok celkem

5.3. - z toho pro byty

5.4. - z toho pro nebyty

5.5. Výměra podlahových ploch - celkem

5.6. - z toho byty

5.7. - z toho společné prostory pro bydlení

5.8. - z toho nebytové prostory

	[kW]
135	[GJ]
0	[GJ]
135	[GJ]

188,47	[m <sup>2</sup> ]
0,00	[m <sup>2</sup> ]
0,00	[m <sup>2</sup> ]
188,47	[m <sup>2</sup> ]