



SMLOUVA O PRODEJI A NÁKUPU TEPLA

(dále jen **smlouva**)

číslo: 3 13 02 587

uzavřena podle obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, mezi smluvními stranami,

společností T E P O s.r.o.

společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33933

se sídlem v Kladně, ul. Mostecká 3210

Společnost zastupují

Mgr. Miroslav Vacek, jednatel - ředitel a Ing. Ivan Černý, jednatel – ředitel

IČ: 49827065 DIČ: CZ49827065

bank. spojení: ČSOB

číslo účtu:

(dále jen "**dodavatel**")

a

Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace

společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 907.

se sídlem v Kladně, ul. Brjanská 3079, PSČ 272 04

zastoupené ředitelkou Mgr. Hanou Gabrielovou

IČ: 00875350

bank.spojení: KB, a.s.

číslo účtu:

(dále jen "**odběratel**")

I. Předmět smlouvy.

Předmětem smlouvy jsou dodávky tepelné energie (dále jen tepla) ze zdroje dodavatele do objektu odběratele.

II. Podmínky prodeje a nákupu tepla.

1) Dodavatel se zavazuje k dodávce tepla do odběrných míst určených odběratelem. Jejich seznam je uveden v příloze č. 1A.

2) Za jedno odběrné místo se považuje objekt či objekty, tvořící samostatný a trvale (tj. jedním společným odběrným tepelným zařízením) propojený celek, ve kterém se odebírá teplo.

3) Dodávka tepla je splněna jejím předáním v odběrném místě, které je specifikováno kódem odběru, jímž se rozumí:

a) pro vytápění (viz. příloha č. 1A)

kód odběru:

- místo napojení čidel měřidla tepelné energie v objektu odběratele
- výstup z prostoru výměňkové stanice (dále jen VS), nebo místo připojení na vnitřní rozvod objektu u objektů s vlastní VS

b) pro teplou užitkovou vodu (viz. příloha č. 1A)

kód odběru:

- vstup do objektu (vnější hrana obvodové zdi objektu)
- výstup z prostoru VS, nebo místo připojení na rozvod objektu u objektů s vlastní výměňkovou stanicí

4) Nedohodnou-li se strany jinak, bude dodavatel dodávat odběrateli teplo potřebné k zajištění teplot v odběrných místech v množství a parametrech daných obecně závaznými právními předpisy a technickými normami platnými v době dodávek, viz příloha č.1C, a příloha č.2. Odchylné parametry teplotního média (tlak, teplota) mohou smluvní strany dohodnout i jinak.

5) Při změně teplotního média nebo jeho parametrů prováděné v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a v zájmu technického rozvoje, jsou vlastníci připojených odběrných tepelných zařízení a spotřebičů povinni, chtějí-li dále teplo odebírat, upravit na svůj náklad ve stanovených přiměřených lhůtách svá zařízení a spotřebiče tak, aby vyhovovaly uvedeným změnám.

III. Měření dodávek tepla

1) Nebude-li mezi stranami ujednáno jinak, měří dodávky tepla dodavatel svým zařízením, které v odběrném místě instaluje, zapojí a udržuje.

2) Odebrané teplo bude účtováno v množství zjištěném měřením. V případě, že měřidlo nebude v provozu z důvodů výpadku elektrické energie nebo poruchy, bude nezměřený odběr tepla účtován ve výši průměrné měrné spotřeby tepla v daném období na topném okruhu, ke kterému je odběrné místo připojeno.

3) Dodané teplo pro ohřev TUV připravované pro více objektů je měřeno ve VS a rozúčtováno na jednotlivá odběrná místa podle předpisu platného v době dodávky, nebo podle dohody všech odběratelů připojených na topný okruh VS. Odběratel předá písemně dodavateli součtové údaje spotřebované vody, zjištěné dle bytových vodoměrů (tj. m³ TUV) pro jednotlivá odběrná místa v termínu do sedmi kalendářních dnů po ukončení zúčtovacího období.

4) Odběratel zajistí ochranu měřící techniky dodavatele a odpovídá za její ztrátu, poškození a nedovolenou manipulaci, nebo udělá taková opatření ve svých objektech, aby dodavatel mohl tuto ochranu zajistit sám. Za nedovolenou manipulaci se považuje i porušení plomby měřidla. Odběr tepla, který nebylo možno změřit v důsledku zavinění odběratele, bude účtován ve výši maximální měrné spotřeby tepla v daném období na topném okruhu, ke kterému je odběrné místo připojeno.

5) Odběratel nesmí provádět na odběrném tepelném zařízení kterým prochází teplo, žádné zásahy a změny oproti platnému projektu t.j. změna systému a světlosti rozvodného potrubí, změna armatur nebo změna typu otopných těles, bez předchozího souhlasu dodavatele, aby nedošlo k ovlivnění parametrů a spolehlivosti topné soustavy.

6) Odběratel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům dodavatele podle jejich požadavků přístup k měřidlům a částem topné soustavy ve vlastnictví dodavatele, jakož i k odběrnému zařízení za účelem kontroly jeho technického stavu.

7) Skutečnosti významné pro posouzení stavu plnění povinností smluvních stran (zejména zjištěné závady) se považují za prokázané, pokud byly zjištěny společně zástupci obou smluvních stran a byl o nich vyhotoven zápis podepsaný těmito zástupci. Tyto skutečnosti lze prokázat i šetřením odborným orgánem.

8) Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů dodavatelova měřidla tepla, může písemně požádat dodavatele o přezkoušení. Součástí této žádosti je vklad ve výši 5 000,- Kč na účet dodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen přezkoušení svého měřidla ve lhůtě 30ti dnů zajistit. Zjistí-li se při přezkoušení, že údaje měřidla jsou v mezích přesnosti uvedených technickou normou, hradí odběratel veškeré náklady spojené s přezkoušením. Dodavatel odběrateli provede neprodleně vyúčtování těchto nákladů včetně složeného vkladu 5 000,- Kč. Pokud se zjistí, že údaje měřiče se odchyľují od normou stanovených hodnot, je dodavatel povinen měřidlo na svůj náklad vyměnit. Složený vklad bude odběrateli neprodleně vrácen.

9) Kontrola dodržování podmínek dodávky se provádí měřením teploty topné vody a teploty teplé užitkové vody v místě předání za předpokladu, že o ní odběratel písemně požádá. Dodavatel tuto kontrolu odběrateli po dohodě umožní. Odběratel uhradí náklady vynaložené dodavatelem na tuto činnost, které budou po skončení kontroly dodavatelem odběrateli vyúčtovány pouze zjistí-li se, že podmínky dodávky jsou plněny. Měření se provádí za přítomnosti pověřených pracovníků dodavatele a odběratele v ustáleném provozním stavu v intervalech nejméně 30 minut po dobu nejméně 2 hodin a nejvíce 8 hodin. Z naměřených hodnot se vypočte aritmetický průměr. O výsledku měření se vyhotoví zápis, potvrzený zástupci obou smluvních stran.

10) Odběratel má právo kontroly měření TUV ve VS za předpokladu, že o ní písemně požádá.

IV. Regulace, omezení a přerušeni dodávek a odběru tepla

1) Stavem nouze je omezení nebo přerušeni dodávek tepelné energie na celém území státu nebo jeho části v důsledku:

- a) živelní události
- b) opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu
- c) havárií na výrobních či rozvodných zařízeních
- d) dlouhodobého nedostatku základních zdrojů, kterými jsou paliva, elektřina, voda
- e) smogové situace podle zvláštních předpisů
- f) teroristického činu

- při stavech nouze jsou všichni držitelé licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie i odběratelé povinni se podříditi omezení spotřeby, držitelé licencí mohou v nezbytném rozsahu využívat zařízení odběratelů

- stav nouze a jeho ukončení pro celé území státu vyhláší ministerstvo, pro jeho část správní úřad vykonávající státní správu v dotčeném území prostřednictvím sdělovacích prostředků nebo jiným účinným způsobem

- postup při vzniku a odstraňování následků stavu nouze stanoví prováděcí právní předpis

2) Dodavatel má právo přerušiti nebo omeziti dodávku tepelné energie v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu v těchto případech:

- a) při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů

- b) při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku
- c) při provádění plánovaných rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací, pokud jsou oznámeny nejméně 15 dní předem
- d) při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu 4 hodin
- e) při havarijním přerušení či omezení nezbytných provozních dodávek teplonosné látky nebo paliv a energií poskytovaných jinými dodavateli
- f) při nedodržení povinností odběratele podle § 77 odst. 4, zák. 458/2000 Sb.
- g) při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné energie na dobu nezbytně nutnou
- h) jestliže odběratel používá zařízení, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob nebo ovlivňují kvalitu dodávek v neprospěch dalších odběratelů
- i) při neoprávněném odběru
- j) bude-li odběratel v prodlení s placením ceny za odebrané teplo a nesplní-li svoji platební povinnost ani v dodatečné lhůtě, kterou mu dodavatel stanoví

3) Rozhodne-li se odběratel o přerušení nebo ukončení odběru tepla, vyrozumí písemně dodavatele viz článek VIII. odst. 4.

V. Cenová ujednání

- 1) Cena za jednotku tepelné energie Kč/GJ se řídí zákonem 526/1990 Sb. a platnými cenovými rozhodnutími vydanými Energetickým regulačním úřadem. Ceník pro dané období viz příloha č.3.
- 2) Cena tepelné energie se stanoví vždy na období jednoho kalendářního roku, včetně cenové doložky uvedené v ceníku.
- 3) Cena za odebrané teplo bude účtována podle množství zjištěného měřidlem, nebo jiným toto smlouvou stanoveným způsobem, viz článek III., odst. 2.
- 4) Cenu odebraného tepla bude odběratel platit fakturou, která bude vystavena do 15ti dnů ode dne provedení odečtu a je splatná do 14 dnů ode dne vystavení. Platba se považuje za uskutečněnou tehdy, kdy je částka připsána dodavateli na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 5) Dodavatel má právo změnit cenu tepelné energie (Kč/GJ) v případě změny cen příslušných nákladů na výrobu tepla, nebo v případě změn obecně závazných předpisů, vydaných Energetickým regulačním úřadem, upravujících cenu tepla a to s účinností ke dni vzniku těchto změn.–viz dále Cenová doložka uvedená v ceníku.

VI. Úrok z prodlení

Nezaplatí-li odběratel dodavateli ve stanoveném termínu cenu za odebrané teplo, má dodavatel právo účtovat odběrateli za prvé dva měsíce 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den po tomto termínu. Počínaje třetím měsícem zaplatí odběratel 3 % z dlužné částky za každý započatý den.

V Kladně, dne2.0.02...2013.....

Za dodavatele:

Ing. Ivan Černý
jednatel – ředitel společnosti

Teпо
s. r. o.

Mostecká 3210
272 01 Kladno - Sítňá
IČO: 49827065, DIČ: CZ49827065
(8)

Mgr. Miroslav Vacek
jednatel – ředitel společnosti

V Kladně, dne 12.2.2013.....

Za odběratele:

DĚTSKÉ CENTRUM KLADNO,
příspěvková organizace
Brjanská 3079
272 04 Kladno ①

Příloha číslo 1A + 1C

Ke smlouvě číslo 3 13 02 587 (zákazník: Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace)

Fakturační smlouvy

Číslo odběrného místa	Kód odběru			VS	Číslo popisné	Plocha (m ²) - dle platné vyhlášky				max. příkon UT-kW	max. průtok m ³ /h	max. příkon TUV-kW	Ceny za 1 GJ v Kč bez DPH		
	UT	TUV	VS			UT-byty	UT-neb.	TUV-byty	TUV_neb				UT	TUV	VS
302951	S	S		029	3079	0,00	40,00	0,00	20,00	50,612	2,901	7,828	473,44	473,44	

V Kladně dne 12. 2. 2013

za dodavatele

tepo
s. r. o.
Mostecká 3210
272 01 Kladno - Sítňá
IČO: 49827065, DIČ: CZ49827065
(8)

za odběratele

DĚTSKÉ CENTRUM Kladno,
příspěvková organizace
Brjanská 3079
272 04 Kladno ①

Příloha č. 2

Stanovení závislosti teploty topné vody na venkovní teplotě a maximální teploty vratné vody z objektu.

Oblastní výpočtová teplota: -15°C

Venkovní teplota °C	stavba PANEL		stavba CIHLA	
	PŘ	VR	PŘ	VR
+ 14	38	35	33	30
+ 12	42	38	37	33
+ 10	46	40	41	35
+ 8	50	43	45	38
+ 6	54	46	49	41
+ 4	58	48	53	43
+ 2	61	50	56	45
0	64	52	59	47
- 2	67	55	62	50
- 4	70	57	65	52
- 6	73	59	68	54
- 8	76	61	71	56
- 10	78	62	73	57
- 12	81	64	76	59
- 14	84	66	79	61
- 15	85	67	80	62

Vysvětlivky:

PŘ - teplota topné vody do objektu (°C)

VR - maximální teplota vratné vody z objektu (°C)

Je prováděna přírážka k PŘ v závislosti na síle větru.



Příloha č. 3

TEPO s.r.o.
Mostecká 3210, 272 01 Kladno - Sítina

Ceník tepelné energie platný od 1. 1. 2013

fakturační místo	kód ceny	cena	
		bez DPH	s DPH
na měřidle u výstupu z primární strany rozvodu	H	410,37	471,93
		1,477	1,699
na vstupu do zásobovaného objektu ze sekundárního rozvodu	S	473,44	544,46
		1,704	1,960

.....
Ing. Ivan Černý
jednatel - ředitel společnosti

.....
Mgr. Miroslav Vacek
jednatel - ředitel společnosti

HAVARIJNÍ PLÁN

Soustavy CZT města Kladna

Postup při odstraňování následků stavu nouze a obnovení dodávek tepelné energie

TEPO s.r.o.

Společnost řídící CZT města Kladna

Plán regulačních opatření soustavy CZT města Kladna

I. Všeobecné zásady.

- A) Stav nouze a jeho ukončení pro celé území státu vyhláší ministerstvo, pro jeho část správní úřad vykonávající státní správu v dotčeném území prostřednictvím sdělovacích prostředků nebo jiným účinným způsobem
- B) Regulační opatření jsou uplatňována vždy, když je porušena rovnováha mezi výrobou a spotřebou tepla, v důsledku déle trvalého nedodržení sjednaných parametrů při haváriích na zdrojích tepelné energie (TE), při nižších průměrných venkovních teplotách než -15°C , při živelné pohromě, teroristickém činu nebo generální stávce. Dále dle zákona 458/2000 Sb.
- C) O vyhlášení stavu nouze musí být informován jednatel společnosti, náměstci, vedoucí útvarů.
- D) O použití jednotlivých stupňů regulačního opatření informuje, po projednání s vedením společnosti, dispečer odběratele tepelné energie.
- E) Odběratelé tepla jsou rozděleny do tří skupin:
- 1. skupina:** Školy, MŠ, jesle, zdravotní zařízení, pokud jsou tyto objekty zásobovány z výměnkových stanic, kde není připojen žádný jiný odběratel.
Jedná se o zařízení napojené na VS 014, 015, 016, 027, 029, 042, 813, 822, 830, 838, 851.
- 2. skupina:** Obytné domy, občanská vybavenost, malé společnosti. Dále školy, MŠ, jesle, zdravotní zařízení, pokud jsou napojeny na výměnkovou stanici, ze které jsou zásobovány TE i další odběratelé.
- 3. skupina:** Společnosti a zařízení, která mají samostatné předávací stanice a nejsou zahrnuty v 1. ani 2. skupině.
Jedná se o VS 011, 017, 018, 030, 043, 050, 052, 834, 845, 853, 854, 855, 856, 860 a nově temperované stavby.
- F) Mimo odběratele bude informace o vyhlášení regulačních opatření podávána:
Magistrát města Kladna – zastoupené primátorem (sekretariát primátora)
náměstek primátora (sekretariát)
- G) Soupis odpovědných pracovníků řídící společnosti TEPO s.r.o., kteří jsou oprávněni podávat informace a zodpovídají dotazy o regulačních opatřeních:
jednatel - ředitel společnosti
vedoucí provozné technické divize
dispečer
vedoucí útvaru CZT

II. Stupně regulačních opatření.

1. skupina	2. skupina	3. skupina
0 - bez omezení	bez omezení	bez omezení
1 - bez omezení	odstavení TUV u 50% odběratelů	odstavení TUV u 50% odběratelů
2 - bez omezení	odstavení TUV	odstavení TUV
3 - bez omezení	odstavení TUV omezení ÚT o 10 %	odstavení TUV omezení ÚT o 20 %
4 - bez omezení	odstavení TUV omezení ÚT o 20 %	odstavení TUV omezení ÚT o 30 %
5 - omezení o 30 % v době od 14 hod. do 03 hod.	odstavení TUV omezení ÚT o 30%	odstavení TUV omezení ÚT o 40 %
6 - omezení o 30 % v době od 14 hod. do 03 hod.	odstavení TUV omezení ÚT o 40%	odstavení TUV omezení ÚT o 50 %
7 - omezení o 30 % v době od 14 hod. do 03 hod.	odstavení TUV omezení ÚT o 50 %	odstavení TUV omezení ÚT o 60 %
8 - odstavení TUV omezení ÚT o 50 %	odstavení TUV omezení ÚT o 60 %	odstavení TUV omezení ÚT o 70 %
9 - odstavení TUV omezení ÚT o 70 %	odstavení TUV omezení ÚT o 70 %	odstavení TUV omezení ÚT o 80 %
10 - odstavení TUV omezení ÚT na bezpečnostní minimum ve výši 10 % max. spotřeby	odstavení TUV omezení ÚT na bezpečnostní minimum ve výši 10 % max. spotřeby	odstavení TUV omezení ÚT na bezpečnostní minimum ve výši 10 % max. spotřeby
11 - postup zásobování obyvatel TE v případě živelné pohromy, teroristického činu nebo generální stávky se řídí pokyny krizového štábu.		

Poznámka: Omezení ÚT v % je uvažováno vždy k max. odběru ÚT ke skutečné průměrné venkovní teplotě.

III. Vyčíslení regulace pro celou zásobovanou oblast.

Při oblastní výpočtové teplotě – 15 °C a jednotlivých regulačních stupních v topném období bude dodávka tepla dle stupně:

č. 1 - MW 127	č. 6 - MW 68
č. 2 - MW 109	č. 7 - MW 58
č. 3 - MW 98	č. 8 - MW 44
č. 4 - MW 88	č. 9 - MW 33
č. 5 - MW 78	č. 10 - MW 25

Hodnota jednotlivých regulačních stupňů při různých venkovních teplotách je uvedena v diagramu č. 1.

IV. Závěrečné ustanovení.

Při vyhlášení regulačního stupně odběratelé určí pracovníky odpovědné za dodržení vyhlášeného regulačního opatření, t.j. jména a telefonní čísla a nahlásí je řídící společnosti TEPO s.r.o, která bude provádět kontrolu dodržování regulačního opatření.

1.6.2012

.....
Jiří Landa
vedoucí provozně technické divize

.....
Ing. Ivan Černý
jedenatel – ředitel společnosti

TEPO
s. r. o.

Mostecká 3210
272 01 Klodno - Sítň
IČO: 49827065, DIČ: CZ49827065

.....
Mgr. Miroslav Vacek
jedenatel – ředitel společnosti

