

OBJEDNÁVKA

Objednávka č. 00087/18

Vystavena dne: 12.02.2018

O d b ě r a t e l
Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9 - Vysočany
IČO 00063894
DIČ CZ00063894

D o d a v a t e l
Plumber s.r.o.
Šmíd Jindřich
Rooseveltova 49
160 00 Bubeneč

zast. TOMMI-holding, spol.s.r.o.
se sídlem Praha 9 U svobodárny 12/1110

Objednáno pro číslo popisné 360.00 JABLONECKÁ 21/360.00
kód práce - 0001 oprava plynoinstalace
Text objednávky:
po revizi dle odsouhlasené cenové nabídky

Předpokládaný - náklad : 45600.00 Kč termín : 28.02.2018

Předpokládaná cena 45600 Kč
Vyřizuje Václav Bartůšek
Telefon 283880792
Bankovní spojení:
Česká spořitelna
Číslo účtu 89025-2000910329/0800

TOMMI - holding, spol. s. r. o.
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9
IČO: 452 80 355
investiční oddělení
razítko

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění
- rozpis položek materiálu, dopravy a práce

Pozor !!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedl včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZ a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny a ICO a DIC majitele nemovitostí. Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od jejího **doručení**. U plátců DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ.

V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Jedná se přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy vyšší daň je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

UPOZORNĚNÍ :

Datum doručení faktury při přenesené daňové povinnosti je nejpozději 25. dne kalendářního měsíce zdanitelného plnění!!!
Faktury doručené po tomto termínu budou vráceny!

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

PLUMBER spol. s r.o. Rooseveltova 49,160 00 , Praha 6 IČO: 45799814 DIČ: CZ45799814 Peněžní ústav : MONETA Bank Číslo účtu : 163701063/0600 OR u KOS v Praze oddíl C ,vložka 10519	Faktura číslo (var. symbol) : 0082018 Konstantní symbol : 0308 Smlouva – objed. číslo : 00087/18										
Místo prací : Jablonecká 360/21 Doprava - místo určení	Odběratel IČO : 000 63 894 DIČ : CZ 00063894 Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany Zast.: TOMMI – holding, spol. s r.o. U svobodárny 12/1110 ,Praha 9										
PLATEBNÍ PODMÍNKY Den splatnosti Den odeslání faktury Den zdanitelného plnění	Příkaz k úhradě 28.03.2018 28.02.2018 28.02.2018										
Označení dodávek - stručný popis	Cena										
<p>Fakturujeme Vám za provedené práce vč. materiálu: Objekt s více než 50 % plochy pro bydlení. Opravy plynoinstalace po revizi plynového zařízení v domě z roku 2016.</p> <p>Dohodou:</p> <p>Výměna 26 ks uzávěrů před plynoměrem vč.přetěsnění spojů kolem plynoměru, doplnění 26 ks rozpěrek u plynoměrů v domě, výměna 3 ks uzávěrů pod stoupačkami.</p> <table style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td style="width: 70%;">Cena bez DPH</td> <td style="text-align: right;">50.889,- Kč</td> </tr> <tr> <td>sazba DPH 15 % (7.633,-Kč)</td> <td style="text-align: right;">0,- Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black; padding-top: 5px;">Cena bez DPH k proplacení</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">50.889,- Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 3px double black; padding-top: 5px;"></td> </tr> </table>		Cena bez DPH	50.889,- Kč	sazba DPH 15 % (7.633,-Kč)	0,- Kč	Cena bez DPH k proplacení			50.889,- Kč		
Cena bez DPH	50.889,- Kč										
sazba DPH 15 % (7.633,-Kč)	0,- Kč										
Cena bez DPH k proplacení											
	50.889,- Kč										
Fakturační plnění je předmětem přenesení daňové povinnosti podle §92a a §92e zákona č.235/2004 Sb., o DPH,kdy výši daně 15% je povinen doplnit a přiznat příjemce,plátce daně,pro kterého je plnění uskutečněno. Předmětem je dodání oprav stavebních prací zařazených pod kódem: 41.00.1 Bytové budovy											
Počet příloh: Převzal :	Vyřizuj Tel. Rooseveltova 892/49, d 6										

Místo :Jablonecká 360/21 , Praha 9

Objednatel:

MČ Praha 9

Sokolovská 14/324 Praha 9

Cena za odstranění závad zjištěné při provozní revizi plynového zařízení ze dne 7.12.2016 dle skutečnosti

Výměna 26 ks uzávěrů před plynoměrem a doplnění 26 ks rozpěrek , v bytech
1,2,3,4,6,7,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,32


Výměna 3 ks uzávěrů pod stoupačkami v domě : 2x DN 50 a 1x DN 40
Odstranění úniků plynu 5 ks v bytech č.2,6,9,18,27

Montáž,demontáž,opravy - plynovod ,provozní údržba

popis položky		množství	měr.jed.	Kč za jednotku	Kč celkem
Výměna uzávěru u plynoměru HUP pro byt	DN 20	26	ks	715 Kč	18 590 Kč
Montáž doplnění rozpěrek		26	ks	95 Kč	2 470 Kč
Provoz. zkouška pěnnotvor. roztokem	soubor	26	ks	55 Kč	1 430 Kč
Uzavření části potrubí		26	ks	25 Kč	650 Kč
odstranění úniku plynu byt č.2		1	ks	262 Kč	262 Kč
odstranění úniku plynu byt č.6		1	ks	262 Kč	262 Kč
odstranění úniku plynu byt č.9		1	ks	262 Kč	262 Kč
odstranění úniku plynu byt č.18		1	ks	376 Kč	376 Kč
odstranění úniku plynu byt č.27 vč D+ZP el.trouby		1	ks	882 Kč	882 Kč
Výměna uzávěrů stoupaček	DN 40	1	ks	656 Kč	656 Kč
Výměna uzávěrů stoupaček	DN 50	2	ks	768 Kč	1 536 Kč
Přeřezání potrubí,vyříznutí závitů	DN 40	3	ks	185 Kč	555 Kč
Přeřezání potrubí,vyříznutí závitů	DN 50	4	ks	254 Kč	1 016 Kč
Navaření potrubí (autogen)	DN 40	2	ks	1 256 Kč	2 512 Kč
Navaření potrubí (autogen)	DN 50	8	ks	1 768 Kč	14 144 Kč
Uzavření potrubí pro výměnu uzávěrů stoupaček		1	ks	300 Kč	300 Kč
Vpuštění plynu do opravovaného potrubí		3	ks	35 Kč	105 Kč
Odvzdušnění potrubí		3	ks	85 Kč	255 Kč
					46 263 Kč
Přesun hmot,doprava		10%			4 626 Kč
					50 889 Kč
Cena bez DPH					50 889 Kč
Sazba DPH	15%			0%	0 Kč
Cena s DPH					50 889 Kč
Přenesená DPH				15%	7 633 Kč

V Praze dne : 28.02.2018

S pozdravem
Jindřich Šmíd
Plumber s.r.o.
Tel.:603267772



Rooseveltova 49/21, Praha 6

V bytě č.5 nelze provést výměnu uzávěru u plynoměru, byt je zapečetěn od Policie.

Místo :Jablonecká 360/21 , Praha 9

Objednatel:

MČ Praha 9

Sokolovská 14/324 Praha 9

Cena za odstranění závad zjištěné při provozní revizi plynového zařízení ze dne 7.12.2016 dle skutečnosti

Výměna 27 ks uzávěrů před plynoměrem a doplnění 27 ks rozpěrek , v bytech
1,2,3,4,5,6,7,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,32

Výměna 3 ks uzávěrů pod stoupačkami v domě : 2x DN 50 a 1x DN 40
Odstranění úniků plynu 5 ks v bytech č.2,6,9,18,27

Montáž,demontáž,opravy - plynovod ,provozní údržba

popis položky		množství	měr.jed.	Kč za jednotku	Kč celkem
Výměna uzávěru u plynoměru HUP pro byt	DN 20	27	ks	715 Kč	19 305 Kč
Montáž doplnění rozpěrek		27	ks	95 Kč	2 565 Kč
Provoz. zkouška pěnťvor. roztokem	soubor	27	ks	55 Kč	1 485 Kč
Uzavření části potrubí		27	ks	25 Kč	675 Kč
odstranění úniku plynu byt č.2		1	ks	262 Kč	262 Kč
odstranění úniku plynu byt č.6		1	ks	262 Kč	262 Kč
odstranění úniku plynu byt č.9		1	ks	262 Kč	262 Kč
odstranění úniku plynu byt č.18		1	ks	376 Kč	376 Kč
odstranění úniku plynu byt č.27 vč D+ZP el.trouby		1	ks	882 Kč	882 Kč
Výměna uzávěrů stoupaček	DN 40	1	ks	656 Kč	656 Kč
Výměna uzávěrů stoupaček	DN 50	2	ks	768 Kč	1 536 Kč
Přeřezání potrubí,vyříznutí závitů	DN 40	3	ks	185 Kč	555 Kč
Přeřezání potrubí,vyříznutí závitů	DN 50	4	ks	254 Kč	1 016 Kč
Navazání potrubí (autogen)	DN 40	2	ks	1 256 Kč	2 512 Kč
Navazání potrubí (autogen)	DN 50	8	ks	1 768 Kč	14 144 Kč
Uzavření potrubí pro výměnu uzávěrů stoupaček		1	ks	300 Kč	300 Kč
Vpuštění plynu do opravovaného potrubí		3	ks	35 Kč	105 Kč
Odvzdušnění potrubí		3	ks	85 Kč	255 Kč
					47 153 Kč
Přesun hmot,doprava		10%			4 715 Kč
					51 868 Kč
Cena bez DPH					51 868 Kč
Sazba DPH	15%			0%	0 Kč
Cena s DPH					51 868 Kč
Přenesená DPH				15%	7 780 Kč

V Praze dne : 09.02.2018

S pozdravem
Jindřich Šmíd
Plumber s.r.o.
Tel.:603267772

SOUHLASÍM 12.2.2018

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Sokolovská 14/324
190 49 Praha 9

ZÁPIS

č.: 892/27/02/18

O ZKOUŠCE TĚSNOSTI*) - PEVNOSTI*) PLYNOVODU

Město:	Praha 9	objekt	č.p.	360	č.o.	dům
Ulice:	Jablonecká	č. bytu:	poschodí:			
Odběratel (název a sídlo):	Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 360 a 361, Praha 9 Jablonecká 360/21, Praha 9 - Střížkov					
Montážní organizace (název a sídlo):	Plumber s.r.o. Rooseveltova 49, Praha 6					
Číslo oprávnění (vyhl.č. 21/1979 Sb., v platném znění):	2698/2/08/PZ-R-V-VI-VII					
TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ						
Plynovod:	nový*)	rozšiřovaný*)	stávající*)			
Stručné a jednoznačné vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): Výměna kuželových uzávěrů za kulové kohouty u plynoměrů v bytech č.: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32 Výměna kuželových uzávěrů za kulové kohouty DN 50 2x a DN 40 1x v suterénu domu.						
DN, délka a geometrický objem:						
Přípojka *STL,*NTL	DN			o délce		
Ležatý plynovod	DN	40 - 50		o délce	cca 3 x 1,5 m	
Svislý plynovod	DN			o délce		
od svislého plynovodu až k plynoměru		DN		o délce		
od plynoměru k odběrnímu zařízení		DN		o délce		
plynoměrová přípojka:	DN 20	cca 0,30 m	a utěsnění plynoměrů	29	bytů	
Zkušební médium:	inertní plyn	dusík	vzduch			
Předepsaný zkušební tlak:	5 KPa			teplota:	_____	
	10 Kpa			teplota:	_____	
Doba trvání zkoušky:	15 minut			30 minut		
Výsledky zkoušky:	nebyl zjištěn únik plynu					
zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku :						
Datum provedení zkoušky:	27.02. 2018					
Poznámka:	zkouška těsnosti provedena pěnnotvorným roztokem Vyhověla.					

V Praze dne: 28.02. 2018



Rooseveltova 49, Praha 6



Jindřich Šmíd

Název oprávněné organizace, která zkoušku provedla
(otisk razítka a podpis)

Jméno, příjmení, podpis pracovníka, který
zkoušku provedl, evidenční č. oprávnění