

Evidenční číslo: 53 338

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

Pro odběrné místo : 0670 - 007

Název OM: **Mateřská škola Krnov, Svatováclavská 13**

1.

Místo plnění

Pro odběrné místo s ÚT:

Dodávka je splněna v místě

Pro odběrné místo s TUV:

Dodávka je splněna v místě

2.

Dodávka tepla

Pravidla dodávky tepla jsou stanoveny Vyhl.č.152/2001 Sb.Dodávka tepla bude realizována provozem plynové kotelny a řízena tak,aby byly dodrženy předepsané teploty vytápěných prostor dle §3 Vyhl.152/2001 Sb.

Dodávka TUV bude realizována tak,aby na vstupu do zásobovaného objektu byla její teplota v rozmezí 45 - 60 st.C

3.

Měření

Dodávka tepla je měřena a přepočítávána z údajů měřicího zařízení dodavatele plynu.

Dodavatel a odběratel se dohodli,že údaje tohoto měřicího zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

Krnově: 25.2.2003

Za dodavatel:

Za odběratele: