

ROZPOČET DODÁVEK A PRACÍ (V ÚROVNI REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE):

Název akce:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VSETÍN, ROKYTNICE 436 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI"

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky: 1114/2015/IPR

Stavební objekt: **S0 01 Zateplení a výměna oken a dveří**

D.1.4c Zařízení vzduchotechniky

P.č.	D	M	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Hmotnost	
				[ks]	Počet	Dodávka		Montáž		jednotková	celková
						[m']	[Kč]	[Kč]	[Kč]		

ZAŘÍZENÍ Č. 23 - Větrání učebna m.č.203 (Pavilon II.stupně)

23.01			Podstropní rekuperační jednotka - rozměr cca šxvxl = 850x380x1650mm - nominální výkon 680 m³/h při 100 Pa - filtrace přívod M5 / odvod G4 - deskový křížový rekuperátor s účinností až 87% - přívodní a odvodní EC ventilátor o výkonu 2x167W - skříň vyrobena ze sendvičového panelu tl 40 mm - přípojovací hrdla DN 225 mm - včetně nástěnného drátového ovladače <i>Příslušenství VZT jednotky</i> Prost. čidlo CO2 2x analog. napěťový/proudový výstup 1x výstupní relé – přepínací kontakt napájení 24 V AC Prokabelování a zprovoznění jednotky	ks	1	58 442	58 442	5 844	5 844		
23.02			Kombinovaná žaluzie pro přívod a odvod vzduchu - instalace do výplně okna - vnější rozměr 550x402 mm - Ral dle požadavku stavby - připojení 2xDN200 mm	ks	1	2 996	2 996	449	449		
23.03			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 50 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/12dB, 125Hz/22dB, 250Hz/23dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/25dB, 2000Hz/26dB, 4000Hz/14dB, 8000Hz/12dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
23.04			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 25 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/10dB, 125Hz/12dB, 250Hz/28dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/22dB, 2000Hz/30dB, 4000Hz/19dB, 8000Hz/11dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
23.05			Vyústka přívodní dvouřadá s regulací R1 - rozměr 525x125 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	3	795	2 385	198	594		
23.06			Vyústka odvodní jednořadá s regulací R1 - rozměr 525x125 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	2	614	1 228	153	306		
23.07			Přechod osový DN 225-200 mm	ks	4	151	604	68	272		
23.08			Potrubí čtyřhranné z pozink.plechu sk.I ve l.tř.těsnosti včetně tvarovek	m²	10	420	4 200	147	1 470		
23.09			Trouba SPIRO DN 200	bm	1	163	163	89	89		
23.10			Kaučuková tepelná izolace tl. 25mm s Al polepem - souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K - izolace částí potrubí mezi žaluzií a jednotkou, kromě tlumiče hluku	m²	2	380	760	180	360		
			Celkem zařízení:				85 004		16 000		

ROZPOČET DODÁVEK A PRACÍ (V ÚROVNI REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKU

Název akce:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VSETÍN, ROKYTNICE 436 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI"

Stavební objekt: **S0 01 Zateplení a výměna oken a dveří**

D.1.4c Zařízení vzduchotechniky

P.č.	D Kód	M	Popis položky:	Měrná jednotka		Dodá jednotková [Kč]
				[ks] [m']	Počet M.j.	

ZAŘÍZENÍ Č. 24 - Větrání učebna m.č.204 (Pavilon II.stupně)

24.01			Podstropní rekuperační jednotka - rozměr cca šxvxl = 850x380x1650mm - nominální výkon 680 m ³ /h při 100 Pa - filtrace přívod M5 / odvod G4 - deskový křížový rekuperátor s účinností až 87% - přívodní a odvodní EC ventilátor o výkonu 2x167W - skříň vyrobena ze sendvičového panelu tl 40 mm - připojovací hrdla DN 225 mm - včetně nástěnného drátového ovladače <i>Příslušenství VZT jednotky</i> Prost. čidlo CO2 2x analog. napěťový/proudový výstup 1x výstupní relé – přepínací kontakt napájení 24 V AC Prokabelování a zprovoznění jednotky	ks	1	58 442
24.02			Kombinovaná žaluzie pro přívod a odvod vzduchu - instalace do výplně okna - vnější rozměr 550x402 mm - Ral dle požadavku stavby - připojení 2xDN200 mm	ks	1	2 996
24.03			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 50 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/12dB, 125Hz/22dB, 250Hz/23dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/25dB, 2000Hz/26dB, 4000Hz/14dB, 8000Hz/12dB	ks	2	1 396
24.04			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 25 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/10dB, 125Hz/12dB, 250Hz/28dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/22dB, 2000Hz/30dB, 4000Hz/19dB, 8000Hz/11dB	ks	2	1 396
24.05			Vyústka přívodní dvouřadá s regulací R1 - rozměr 525x125 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	3	795

24.06		Vyústka odvodní jednořadá s regulací R1	ks	2	614
		- rozměr 525x125 mm			
		- včetně upínacího rámečku			
		- barva bílá Ral 9010			
24.07		Přechod osový DN 225-200 mm	ks	4	151
24.08		Potrubí čtyřhranné z pozink.plechu sk.I ve I.tř.těsnosti včetně tvarovek	m ²	10	420
24.09		Trouba SPIRO DN 200	bm	1	163
24.10		Kaučuková tepelná izolace tl. 25mm s Al polepem	m ²	2	380
		-souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K			
		-izolace části potrubí mezi žaluzií a jednotkou, kromě tlumiče hluku			
		Celkem zařízení:			

MENTACE):

Č. smlouvy objednatele:

Č.smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky: 1114/2015/IPR

Cena			Hmotnost	
vka	Montáž			
celková	jednotková	celková	jednotková	celková
[Kč]	[Kč]	[Kč]	[kg]	[kg]

58 442	5 844	5 844		
6 642				
2 000	5 500	5 500		
2 996	449	449		
2 792	279	558		
2 792	279	558		
2 385	198	594		

1 228	153	306		
604	68	272		
4 200	147	1 470		
163	89	89		
760	180	360		
85 004		16 000		

ROZPOČET DODÁVEK A PRACÍ (V ÚROVNI REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE):

Název akce:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VSETÍN, ROKYTNICE 436 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI"

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky: 1114/2015/IPR

Stavební objekt: **S0 01 Zateplení a výměna oken a dveří**

D.1.4c Zařízení vzduchotechniky

P.č.	D	M	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Hmotnost	
						Dodávka		Montáž			
				[ks]	Počet	jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
	Kód			[m']	M.j.	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[kg]	[kg]

ZAŘÍZENÍ Č. 25 - Větrání učebna m.č.205 (Pavilon II.stupně)

25.01			Podstropní rekuperační jednotka - rozměr cca šxvxl = 850x380x1650mm - nominální výkon 680 m³/h při 100 Pa - filtrace přívod M5 / odvod G4 - deskový křížový rekuperátor s účinností až 87% - přívodní a odvodní EC ventilátor o výkonu 2x167W - skříň vyrobena ze sendvičového panelu tl 40 mm - připojovací hrdla DN 225 mm - včetně nástěnného drátového ovladače <i>Příslušenství VZT jednotky</i> Prost. čidlo CO2 2x analog. napěťový/proudový výstup 1x výstupní relé – přepínací kontakt napájení 24 V AC Prokabelování a zprovoznění jednotky	ks	1	58 442	58 442	5 844	5 844		
25.02			Kombinovaná žaluzie pro přívod a odvod vzduchu - instalace do výplně okna - vnější rozměr 550x402 mm - Ral dle požadavku stavby - připojení 2xDN200 mm	ks	1	2 996	2 996	449	449		
25.03			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 50 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/12dB, 125Hz/22dB, 250Hz/23dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/25dB, 2000Hz/26dB, 4000Hz/14dB, 8000Hz/12dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
25.04			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 25 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/10dB, 125Hz/12dB, 250Hz/28dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/22dB, 2000Hz/30dB, 4000Hz/19dB, 8000Hz/11dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
25.05			Výústka přívodní dvouřadá s regulací R1 - rozměr 525x125 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	3	795	2 385	198	594		
25.06			Výústka odvodní jednořadá s regulací R1 - rozměr 525x125 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	2	614	1 228	153	306		
25.07			Přechod osový DN 225-200 mm	ks	4	151	604	68	272		
25.08			Potrubí čtyřhranné z pozink.plechu sk.I ve l.tř.těsnosti včetně tvarovek	m²	10	420	4 200	147	1 470		
25.09			Trouba SPIRO DN 200	bm	1	163	163	89	89		
25.10			Kaučuková tepelná izolace tl. 25mm s Al polepem - souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K - izolace části potrubí mezi žaluzií a jednotkou, kromě tlumiče hluku	m²	2	380	760	180	360		
			Celkem zařízení:				85 004		16 000		

ROZPOČET DODÁVEK A PRACÍ (V ÚROVNI REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE):

Název akce:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VSETÍN, ROKYTNICE 436 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI"

Č. smlouvy objednatele:

Č.smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky: 1114/2015/IPR

Stavební objekt: **S0 01 Zateplení a výměna oken a dveří**

D.1.4c Zařízení vzduchotechniky

P.č.	D Kód	M	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Hmotnost	
						Dodávka		Montáž			
				[ks]	Počet	jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
				[m']	M.j.	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[kg]	[kg]

ZAŘÍZENÍ Č. 26 - Větrání učebna m.č.206 (Pavilon II.stupně)

26.01			Podstropní rekuperační jednotka	ks	1	58 442	58 442	5 844	5 844		
			- rozměr cca šxvxl = 850x380x1650mm								
			- nominální výkon 680 m ³ /h při 100 Pa								
			- filtrace přívod M5 / odvod G4								
			- deskový křížový rekuperátor s účinností až 87%								
			- přívodní a odvodní EC ventilátor o výkonu 2x167W								
			- skříň vyrobena ze sendvičového panelu tl 40 mm								
			- připojovací hrdla DN 225 mm								
			-včetně nástěnného drátového ovladače								
			<i>Příslušenství VZT jednotky</i>								
			Prost. čidlo CO2	ks	1	6 642	6 642				
			2x analog. napěťový/proudový výstup								
			1x výstupní relé – přepínací kontakt								
			napájení 24 V AC								
			Prokabelování a zprovoznění jednotky	kpl	1	2 000	2 000	5 500	5 500		
26.02			Kombinovaná žaluzie pro přívod a odvod vzduchu - instalace do výplně okna	ks	1	2 996	2 996	449	449		
			- vnější rozměr 550x402 mm								
			- Ral dle požadavku stavby								
			- připojení 2xDN200 mm								

26.03		Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 50 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm	ks	2	1 396	2 792	279	558		
		- útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně:								
		63Hz/12dB, 125Hz/22dB, 250Hz/23dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/25dB, 2000Hz/26dB, 4000Hz/14dB, 8000Hz/12dB								
26.04		Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 25 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm	ks	2	1 396	2 792	279	558		
		- útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně:								
		63Hz/10dB, 125Hz/12dB, 250Hz/28dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/22dB, 2000Hz/30dB, 4000Hz/19dB, 8000Hz/11dB								
26.05		Vyústka přívodní dvouřadá s regulací R1	ks	3	795	2 385	198	594		
		- rozměr 525x125 mm								
		- včetně upínacího rámečku								
		- barva bílá Ral 9010								
26.06		Vyústka odvodní jednořadá s regulací R1	ks	2	614	1 228	153	306		
		- rozměr 525x125 mm								
		- včetně upínacího rámečku								
		- barva bílá Ral 9010								
26.07		Přechod osový DN 225-200 mm	ks	4	151	604	68	272		
26.08		Potrubí čtyřhranné z pozink.plechu sk.I ve l.tř.těsnosti včetně tvarovek	m ²	10	420	4 200	147	1 470		
26.09		Trouba SPIRO DN 200	bm	1	163	163	89	89		
26.10		Kaučuková tepelná izolace tl. 25mm s Al polepem	m ²	2	380	760	180	360		
		-souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K								
		-izolace části potrubí mezi žaluzií a jednotkou, kromě tlumiče hluku								
		Celkem zařízení:				85 004		16 000		

ROZPOČET DODÁVEK A PRACÍ (V ÚROVNI REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE):

Název akce:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VSETÍN, ROKYTNICE 436 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI"

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky: 1114/2015/IPR

Stavební objekt: **S0 01 Zateplení a výměna oken a dveří**

D.1.4c Zařízení vzduchotechniky

P.č.	D	M	Popis položky:	Měrná jednotka	Počet	Cena				Hmotnost	
						Dodávka		Montáž		jednotková	celková
						[ks]	[m']	[Kč]	[Kč]		

ZAŘÍZENÍ Č. 27 - Větrání učebna CH m.č.209 (Pavilon II.stupně)

27.01			Podstropní rekuperační jednotka - rozměr cca šxvxl = 850x380x1650mm - nominální výkon 680 m³/h při 100 Pa - filtrace přívod M5 / odvod G4 - deskový křížový rekuperátor s účinností až 87% - přívodní a odvodní EC ventilátor o výkonu 2x167W - skříň vyrobena ze sendvičového panelu tl 40 mm - připojovací hrdla DN 225 mm - včetně nástěnného drátového ovladače <i>Příslušenství VZT jednotky</i> Prost. čidlo CO2 2x analog. napěťový/proudový výstup 1x výstupní relé – přepínací kontakt napájení 24 V AC Prokabelování a zprovoznění jednotky	ks	1	58 442	58 442	5 844	5 844		
27.02			Kombinovaná žaluzie pro přívod a odvod vzduchu - instalace do výplně okna - vnější rozměr 550x402 mm - Ral dle požadavku stavby - připojení 2xDN200 mm	ks	1	2 996	2 996	449	449		
27.03			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 50 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/12dB, 125Hz/22dB, 250Hz/23dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/25dB, 2000Hz/26dB, 4000Hz/14dB, 8000Hz/12dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
27.04			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 25 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/10dB, 125Hz/12dB, 250Hz/28dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/22dB, 2000Hz/30dB, 4000Hz/19dB, 8000Hz/11dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
27.05			Výústka přívodní dvouřadá s regulací R1 - rozměr 525x225 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	2	998	1 996	198	396		
27.06			Výústka odvodní jednořadá s regulací R1 - rozměr 525x225 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	1	795	795	153	153		
27.07			Přechod osový DN 225-200 mm	ks	4	151	604	68	272		
27.08			Potrubí čtyřhranné z pozink.plechu sk.I ve l.tř.těsnosti včetně tvarovek	m²	10	420	4 200	147	1 470		
27.09			Trouba SPIRO DN 200	bm	1	163	163	89	89		
27.10			Kaučuková tepelná izolace tl. 25mm s Al polepem - souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K - izolace částí potrubí mezi žaluzií a jednotkou, kromě tlumiče hluku	m²	2	380	760	180	360		
			Celkem zařízení:				84 182		15 649		

ROZPOČET DODÁVEK A PRACÍ (V ÚROVNI REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE):

Název akce:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VSETÍN, ROKYTNICE 436 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI"

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky: 1114/2015/IPR

Stavební objekt: **S0 01 Zateplení a výměna oken a dveří**

D.1.4c Zařízení vzduchotechniky

P.č.	D Kód	M	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Hmotnost	
				[ks] [m']	Počet M.j.	Dodávka		Montáž		jednotková [kg]	celková [kg]
						jednotková [Kč]	celková [Kč]	jednotková [Kč]	celková [Kč]		

ZAŘÍZENÍ Č. 28 - Větrání učebna jazyky m.č.212 (Pavilon II.stupně)

28.01			Podstropní rekuperační jednotka - rozměr cca šxvxl = 850x380x1650mm - nominální výkon 680 m ³ /h při 100 Pa - filtrace přívod M5 / odvod G4 - deskový křížový rekuperátor s účinností až 87%	ks	1	58 442	58 442	5 844	5 844		
			- přívodní a odvodní EC ventilátor o výkonu 2x167W - skříň vyrobena ze sendvičového panelu tl 40 mm - připojovací hrdla DN 225 mm - včetně nástěnného drátového ovladače Příslušenství VZT jednotky								
			Prost. čidlo CO2	ks	1	6 642	6 642				
			2x analog. napěťový/proudový výstup 1x výstupní relé – přepínací kontakt napájení 24 V AC Prokabelování a zprovoznění jednotky	kpl	1	2 000	2 000	5 500	5 500		
28.02			Kombinovaná žaluzie pro přívod a odvod vzduchu - instalace do výplně okna - vnější rozměr 550x402 mm - Ral dle požadavku stavby - připojení 2xDN200 mm	ks	1	2 996	2 996	449	449		
28.03			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 50 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/12dB, 125Hz/22dB, 250Hz/23dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/25dB, 2000Hz/26dB, 4000Hz/14dB, 8000Hz/12dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
28.04			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 25 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/10dB, 125Hz/12dB, 250Hz/28dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/22dB, 2000Hz/30dB, 4000Hz/19dB, 8000Hz/11dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
28.05			Vyústka přívodní dvouřadá s regulací R1 - rozměr 525x125 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	3	795	2 385	198	594		
28.06			Vyústka odvodní jednořadá s regulací R1 - rozměr 525x125 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	2	614	1 228	153	306		
28.07			Přechod osový DN 225-200 mm	ks	4	151	604	68	272		
28.08			Potrubí čtyřhranné z pozink. plechu sk.I ve l.tř.těsnosti včetně tvarovek	m ²	10	420	4 200	147	1 470		
28.09			Trouba SPIRO DN 200	bm	1	163	163	89	89		
28.10			Kaučuková tepelná izolace tl. 25mm s Al polepem - souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K - izolace části potrubí mezi žaluzií a jednotkou, kromě tlumiče hluku	m ²	2	380	760	180	360		
			Celkem zařízení:				85 004		16 000		

ROZPOČET DODÁVEK A PRACÍ (V ÚROVNI REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE):

Název akce:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VSETÍN, ROKYTNICE 436 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI"

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky: 1114/2015/IPR

Stavební objekt: **S0 01 Zateplení a výměna oken a dveří**

D.1.4c Zařízení vzduchotechniky

P.č.	D	M	Popis položky:	Měrná jednotka	Počet	Cena				Hmotnost	
						Dodávka		Montáž		jednotková	celková
						jednotková	celková	jednotková	celková		
	Kód			[ks]	M.j.	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[kg]	[kg]

ZAŘÍZENÍ Č. 29 - Větrání učebna keramika m.č.203 (Pavilon TV)

29.01			Podstropní rekuperační jednotka - rozměr cca šxvxl = 850x380x1650mm - nominální výkon 680 m³/h při 100 Pa - filtrace přívod M5 / odvod G4 - deskový křížový rekuperátor s účinností až 87%	ks	1	58 442	58 442	5 844	5 844		
			- přírodní a odvodní EC ventilátor o výkonu 2x167W - skříň vyrobena ze sendvičového panelu tl 40 mm - připojovací hrdla DN 225 mm - včetně nástěnného drátového ovladače <i>Příslušenství VZT jednotky</i> Prost. čidlo CO2								
			2x analog. napěťový/proudový výstup 1x výstupní relé – přepínací kontakt napájení 24 V AC Prokabelování a zprovoznění jednotky								
				kpl	1	2 000	2 000	5 500	5 500		
29.02			Kombinovaná žaluzie pro přívod a odvod vzduchu - instalace do výplně okna - vnější rozměr 550x402 mm - Ral dle požadavku stavby - připojení 2xDN200 mm	ks	1	2 996	2 996	449	449		
29.03			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 50 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/12dB, 125Hz/22dB, 250Hz/23dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/25dB, 2000Hz/26dB, 4000Hz/14dB, 8000Hz/12dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
29.04			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 25 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/10dB, 125Hz/12dB, 250Hz/28dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/22dB, 2000Hz/30dB, 4000Hz/19dB, 8000Hz/11dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
29.05			Výústka přívodní dvouřadá s regulací R1 - rozměr 525x225 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	2	998	1 996	198	396		
29.06			Výústka odvodní jednořadá s regulací R1 - rozměr 525x225 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	1	795	795	153	153		
29.07			Přechod osový DN 225-200 mm	ks	4	151	604	68	272		
29.08			Potrubí čtyřhranné z pozink.plechu sk.l ve l.tř.těsnosti včetně tvarovek	m²	10	420	4 200	147	1 470		
29.09			Trouba SPIRO DN 200	bm	1	163	163	89	89		
29.10			Kaučuková tepelná izolace tl. 25mm s Al polepem - souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K - izolace části potrubí mezi žaluzií a jednotkou, kromě tlumiče hluku	m²	2	380	760	180	360		
			Celkem zařízení:				84 182		15 649		

ROZPOČET DODÁVEK A PRACÍ (V ÚROVNI REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE):

Název akce:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VSETÍN, ROKYTNICE 436 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI"

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky: 1114/2015/IPR

Stavební objekt: **S0 01 Zateplení a výměna oken a dveří**

D.1.4c Zařízení vzduchotechniky

P.č.	D	M	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Hmotnost	
						Dodávka		Montáž		jednotková	celková
				[ks]	Počet	jednotková	celková	jednotková	celková		
				[m']	M.j.	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[kg]	[kg]

ZAŘÍZENÍ Č. 30 - Větrání učebna m.č.303 (Pavilon II.stupně)

30.01			Podstropní rekuperační jednotka - rozměr cca šxvxl = 850x380x1650mm - nominální výkon 680 m³/h při 100 Pa - filtrace přívod M5 / odvod G4 - deskový křížový rekuperátor s účinností až 87% - přívodní a odvodní EC ventilátor o výkonu 2x167W - skříň vyrobena ze sendvičového panelu tl 40 mm - připojovací hrdla DN 225 mm - včetně nástěnného drátového ovladače <i>Příslušenství VZT jednotky</i> Prost. čidlo CO2 2x analog. napěťový/proudový výstup 1x výstupní relé – přepínací kontakt napájení 24 V AC Prokabelování a zprovoznění jednotky	ks	1	58 442	58 442	5 844	5 844		
30.02			Kombinovaná žaluzie pro přívod a odvod vzduchu - instalace do výplně okna - vnější rozměr 550x402 mm - Ral dle požadavku stavby - připojení 2xDN200 mm	ks	1	2 996	2 996	449	449		
30.03			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 50 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/12dB, 125Hz/22dB, 250Hz/23dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/25dB, 2000Hz/26dB, 4000Hz/14dB, 8000Hz/12dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
30.04			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 25 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/10dB, 125Hz/12dB, 250Hz/28dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/22dB, 2000Hz/30dB, 4000Hz/19dB, 8000Hz/11dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
30.05			Výústka přívodní dvouřadá s regulací R1 - rozměr 525x125 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	3	795	2 385	198	594		
30.06			Výústka odvodní jednořadá s regulací R1 - rozměr 525x125 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	2	614	1 228	153	306		
30.07			Přechod osový DN 225-200 mm	ks	4	151	604	68	272		
30.08			Potrubí čtyřhranné z pozink.plechu sk.I ve I.tř.těsnosti včetně tvarovek	m²	10	420	4 200	147	1 470		
30.09			Trouba SPIRO DN 200	bm	1	163	163	89	89		
30.10			Kaučuková tepelná izolace tl. 25mm s Al polepem - souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K - izolace části potrubí mezi žaluzií a jednotkou, kromě tlumiče hluku	m²	2	380	760	180	360		
			Celkem zařízení:				85 004		16 000		

ROZPOČET DODÁVEK A PRACÍ (V ÚROVNI REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE):

Název akce:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VSETÍN, ROKYTNICE 436 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI"

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky: 1114/2015/IPR

Stavební objekt: **S0 01 Zateplení a výměna oken a dveří**

D.1.4c Zařízení vzduchotechniky

P.č.	D Kód	M	Popis položky:	Měrná jednotka	Počet	Cena				Hmotnost	
						Dodávka		Montáž		jednotková	celková
						[ks] [m']	[Kč]	[Kč]	[Kč]		

ZAŘÍZENÍ Č. 31 - Větrání učebna m.č.304 (Pavilon II.stupně)

31.01			Podstropní rekuperační jednotka - rozměr cca šxvxl = 850x380x1650mm - nominální výkon 680 m³/h při 100 Pa - filtrace přívod M5 / odvod G4 - deskový křížový rekuperátor s účinností až 87%	ks	1	58 442	58 442	5 844	5 844		
			- přívodní a odvodní EC ventilátor o výkonu 2x167W - skříň vyrobena ze sendvičového panelu tl 40 mm - připojovací hrdla DN 225 mm - včetně nástěnného drátového ovladače <i>Příslušenství VZT jednotky</i>								
			Prost. čidlo CO2	ks	1	6 642	6 642				
			2x analog. napěťový/proudový výstup 1x výstupní relé – přepínací kontakt napájení 24 V AC								
			Prokabelování a zprovoznění jednotky	kpl	1	2 000	2 000	5 500	5 500		
31.02			Kombinovaná žaluzie pro přívod a odvod vzduchu - instalace do výplně okna - vnější rozměr 550x402 mm - Ral dle požadavku stavby - připojení 2xDN200 mm	ks	1	2 996	2 996	449	449		
31.03			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 50 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/12dB, 125Hz/22dB, 250Hz/23dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/25dB, 2000Hz/26dB, 4000Hz/14dB, 8000Hz/12dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
31.04			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 25 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/10dB, 125Hz/12dB, 250Hz/28dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/22dB, 2000Hz/30dB, 4000Hz/19dB, 8000Hz/11dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
31.05			Vyústka přívodní dvouřadá s regulací R1 - rozměr 525x125 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	3	795	2 385	198	594		
31.06			Vyústka odvodní jednořadá s regulací R1 - rozměr 525x125 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	2	614	1 228	153	306		
31.07			Přechod osový DN 225-200 mm	ks	4	151	604	68	272		
31.08			Potrubí čtyřhranné z pozink.plechu sk.I ve l.tř.těsnosti včetně tvarovek	m²	10	420	4 200	147	1 470		
31.09			Trouba SPIRO DN 200	bm	1	163	163	89	89		
31.10			Kaučuková tepelná izolace tl. 25mm s Al polepem - souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K - izolace částí potrubí mezi žaluzií a jednotkou, kromě tlumiče hluku	m²	2	380	760	180	360		
			Celkem zařízení:				85 004		16 000		

ROZPOČET DODÁVEK A PRACÍ (V ÚROVNI REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE):

Název akce:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VSETÍN, ROKYTNICE 436 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI"

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky: 1114/2015/IPR

Stavební objekt: S0 01 Zateplení a výměna oken a dveří

D.1.4c Zařízení vzduchotechniky

P.č.	D	M	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Hmotnost	
						Dodávka		Montáž		jednotková	celková
				[ks]	Počet	jednotková	celková	jednotková	celková		
				Kód	M.j.	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[kg]	[kg]

ZAŘÍZENÍ Č. 32 - Větrání učebna m.č.305 (Pavilon II.stupně)

32.01			Podstropní rekuperační jednotka - rozměr cca šxvxh = 850x380x1650mm - nominální výkon 680 m³/h při 100 Pa - filtrace přívodu M5 / odvodu G4 - deskový křížový rekuperátor s účinností až 87% - přívodní a odvodní EC ventilátor o výkonu 2x167W - skříň vyrobena ze sendvičového panelu tl 40 mm - přípojovací hrdla DN 225 mm - včetně nástěnného drátového ovladače <i>Příslušenství VZT jednotky</i> Prost. čísto CO2 2x analog. napěťový/proudový výstup 1x výstupní relé – přepínací kontakt napájení 24 V AC Prokabelování a zprovoznění jednotky	ks	1	58 442	58 442	5 844	5 844		
32.02			Kombinovaná žaluzie pro přívod a odvod vzduchu - instalace do výplně okna - vnější rozměr 550x402 mm - Ral dle požadavku stavby - připojení 2xDN200 mm	ks	1	2 996	2 996	449	449		
32.03			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 50 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/12dB, 125Hz/22dB, 250Hz/23dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/25dB, 2000Hz/26dB, 4000Hz/14dB, 8000Hz/12dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
32.04			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 25 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/10dB, 125Hz/12dB, 250Hz/28dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/22dB, 2000Hz/30dB, 4000Hz/19dB, 8000Hz/11dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
32.05			Vyústka přívodní dvouřadá s regulací R1 - rozměr 525x125 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	3	795	2 385	198	594		
32.06			Vyústka odvodní jednořadá s regulací R1 - rozměr 525x125 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	2	614	1 228	153	306		
32.07			Přechod osový DN 225-200 mm	ks	4	151	604	68	272		
32.08			Potrubí čtyřhranné z pozink.plechu sk.I ve I.tř.těsnosti včetně tvarovek	m²	10	420	4 200	147	1 470		
32.09			Trouba SPIRO DN 200	bm	1	163	163	89	89		
32.10			Kaučuková tepelná izolace tl. 25mm s Al polepem - souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K - izolace částí potrubí mezi žaluzií a jednotkou, kromě tlumiče hluku	m²	2	380	760	180	360		
			Celkem zařízení:				85 004		16 000		

ROZPOČET DODÁVEK A PRACÍ (V ÚROVNI REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE):

Název akce:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VSETÍN, ROKYTNICE 436 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI"

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky: 1114/2015/IPR

Stavební objekt: **S0 01 Zateplení a výměna oken a dveří**

D.1.4c Zařízení vzduchotechniky

P.č.	D	M	Popis položky:	Měrná jednotka	Počet	Cena				Hmotnost	
						Dodávka		Montáž		jednotková	celková
						jednotková	celková	jednotková	celková		
	Kód			[ks]	M.j.	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[kg]	[kg]

ZAŘÍZENÍ Č. 33 - Větrání učebna m.č.306 (Pavilon II.stupně)

33.01			Podstropní rekuperační jednotka - rozměr cca šxvxl = 850x380x1650mm - nominální výkon 680 m³/h při 100 Pa - filtrace přívod M5 / odvod G4 - deskový křížový rekuperátor s účinností až 87% - přívodní a odvodní EC ventilátor o výkonu 2x167W - skříň vyrobena ze sendvičového panelu tl 40 mm - připojovací hrdla DN 225 mm - včetně nástěnného drátového ovladače <i>Příslušenství VZT jednotky</i> Prost. čidlo CO2 2x analog. napěťový/proudový výstup 1x výstupní relé – přepínací kontakt napájení 24 V AC Prokabelování a zprovoznění jednotky	ks	1	58 442	58 442	5 844	5 844		
33.02			Kombinovaná žaluzie pro přívod a odvod vzduchu - instalace do výplně okna - vnější rozměr 550x402 mm - Ral dle požadavku stavby - připojení 2xDN200 mm	ks	1	2 996	2 996	449	449		
33.03			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 50 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/12dB, 125Hz/22dB, 250Hz/23dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/25dB, 2000Hz/26dB, 4000Hz/14dB, 8000Hz/12dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
33.04			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 25 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/10dB, 125Hz/12dB, 250Hz/28dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/22dB, 2000Hz/30dB, 4000Hz/19dB, 8000Hz/11dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
33.05			Výústka přívodní dvouřadá s regulací R1 - rozměr 525x125 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	3	795	2 385	198	594		
33.06			Výústka odvodní jednořadá s regulací R1 - rozměr 525x125 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	2	614	1 228	153	306		
33.07			Přechod osový DN 225-200 mm	ks	4	151	604	68	272		
33.08			Potrubí čtyřhranné z pozink.plechu sk.l ve l.tř.těsnosti včetně tvarovek	m²	10	420	4 200	147	1 470		
33.09			Trouba SPIRO DN 200	bm	1	163	163	89	89		
33.10			Kaučuková tepelná izolace tl. 25mm s Al polepem - souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K - izolace částí potrubí mezi žaluzií a jednotkou, kromě tlumiče hluku	m²	2	380	760	180	360		
			Celkem zařízení:				85 004		16 000		

ROZPOČET DODÁVEK A PRACÍ (V ÚROVNI REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE):

Název akce:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VSETÍN, ROKYTNICE 436 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI"

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky: 1114/2015/IPR

Stavební objekt: **S0 01 Zateplení a výměna oken a dveří**

D.1.4c Zařízení vzduchotechniky

P.č.	D	M	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Hmotnost	
						Dodávka		Montáž			
				[ks]	Počet	jednotková	celková	jednotková	celková	jednotková	celková
	Kód			[m']	M.j.	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[kg]	[kg]

ZAŘÍZENÍ Č. 34 - Větrání učebna PŘV m.č.308 (Pavilon II.stupně)

34.01			Podstropní rekuperační jednotka - rozměr cca šxvxl = 850x380x1650mm - nominální výkon 680 m³/h při 100 Pa - filtrace přívod M5 / odvod G4 - deskový křížový rekuperátor s účinností až 87% - přívodní a odvodní EC ventilátor o výkonu 2x167W - skříň vyrobena ze sendvičového panelu tl 40 mm - přípojovací hrdla DN 225 mm - včetně nástěnného drátového ovladače <i>Příslušenství VZT jednotky</i> Prost. čidlo CO2 2x analog. napěťový/proudový výstup 1x výstupní relé – přepínací kontakt napájení 24 V AC Prokabelování a zprovoznění jednotky	ks	1	58 442	58 442	5 844	5 844		
34.02			Kombinovaná žaluzie pro přívod a odvod vzduchu - instalace do výplně okna - vnější rozměr 550x402 mm - Ral dle požadavku stavby - připojení 2xDN200 mm	ks	1	2 996	2 996	449	449		
34.03			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 50 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/12dB, 125Hz/22dB, 250Hz/23dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/25dB, 2000Hz/26dB, 4000Hz/14dB, 8000Hz/12dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
34.04			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 25 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/10dB, 125Hz/12dB, 250Hz/28dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/22dB, 2000Hz/30dB, 4000Hz/19dB, 8000Hz/11dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
34.05			Výústka přívodní dvouřadá s regulací R1 - rozměr 525x225 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	2	998	1 996	198	396		
34.06			Výústka odvodní jednořadá s regulací R1 - rozměr 525x225 mm - včetně upínacího rámečku - barva bílá Ral 9010	ks	1	795	795	153	153		
34.07			Přechod osový DN 225-200 mm	ks	4	151	604	68	272		
34.08			Potrubí čtyřhranné z pozink.plechu sk.l ve l.tř.těsnosti včetně tvarovek	m²	10	420	4 200	147	1 470		
34.09			Trouba SPIRO DN 200	bm	1	163	163	89	89		
34.10			Kaučuková tepelná izolace tl. 25mm s Al polepem - souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K - izolace částí potrubí mezi žaluzií a jednotkou, kromě tlumiče hluku	m²	2	380	760	180	360		
			Celkem zařízení:				84 182		15 649		

ROZPOČET DODÁVEK A PRACÍ (V ÚROVNI REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE):

Název akce:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VSETÍN, ROKYTNICE 436 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI"

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky: 1114/2015/IPR

Stavební objekt: **S0 01 Zateplení a výměna oken a dveří**

D.1.4c Zařízení vzduchotechniky

P.č.	D	M	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Hmotnost	
				[ks] [m']	Počet M.j.	Dodávka		Montáž		jednotková [kg]	celková [kg]
						jednotková [Kč]	celková [Kč]	jednotková [Kč]	celková [Kč]		

ZAŘÍZENÍ Č. 35 - Větrání dílna m.č.105 (Pavilon II.stupně)

35.01			Podstropní rekuperační jednotka - rozměr cca šxvxl = 850x380x1650mm - nominální výkon 680 m³/h při 100 Pa - filtrace přívod M5 / odvod G4 - deskový křížový rekuperátor s účinností až 87% - přívodní a odvodní EC ventilátor o výkonu 2x167W - skříň vyrobena ze sendvičového panelu tl 40 mm - připojovací hrdla DN 225 mm - včetně nástěnného drátového ovladače <i>Příslušenství VZT jednotky</i> Prost. čidlo CO2 2x analog. napěťový/proudový výstup 1x výstupní relé – přepínací kontakt napájení 24 V AC Prokabelování a zprovoznění jednotky	ks	1	58 442	58 442	5 844	5 844		
35.02			Kombinovaná žaluzie pro přívod a odvod vzduchu - instalace do výplně okna - vnější rozměr 550x402 mm - RaI dle požadavku stavby - připojení 2xDN200 mm	ks	1	2 996	2 996	449	449		
35.03			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 50 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/12dB, 125Hz/22dB, 250Hz/23dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/25dB, 2000Hz/26dB, 4000Hz/14dB, 8000Hz/12dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
35.04			Tlumič hluku flexibilní D=200 mm, tl.pláště 25 mm, délka tlumiče celková L=1200 mm - útlum hluku v jednotlivých oktávových pásmech minimálně: 63Hz/10dB, 125Hz/12dB, 250Hz/28dB, 500Hz/22dB, 1000Hz/22dB, 2000Hz/30dB, 4000Hz/19dB, 8000Hz/11dB	ks	2	1 396	2 792	279	558		
35.05			Výústka přívodní dvouřadá s regulací R1 - rozměr 525x125 mm - do kruhového potrubí	ks	3	795	2 385	198	594		
35.06			Výústka odvodní jednořadá s regulací R1 - rozměr 525x125 mm - do kruhového potrubí	ks	2	614	1 228	153	306		
35.07			Přechod osový DN 225-200 mm	ks	4	151	604	68	272		
35.08			Potrubí SPIRO DN 200 včetně 30% tvarovek	bm	9	172	1 548	94	846		
35.09			Kaučuková tepelná izolace tl. 25mm s Al polepem - souč. tep. vodivosti min.0,040 W/m.K - izolace částí potrubí mezi žaluzií a jednotkou, kromě tlumiče hluku	m²	2	380	760	180	360		
			Celkem zařízení:				82 189		15 287		

ROZPOČET DODÁVEK A PRACÍ (V ÚROVNI REALIZAČNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE):

Název akce:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VSETÍN, ROKYTNICE 436 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI"

Č. smlouvy objednatele:

Č.smlouvy zhotovitele:

Číslo zakázky: 1114/2015/IPR

Stavební objekt: S0 01 Zateplení a výměna oken a dveří

D.1.4c Zařízení vzduchotechniky

P.č.	D Kód	M	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Hmotnost	
				[ks] [m']	Počet M.j.	Dodávka				jednotková [kg]	celková [kg]
						jednotková [Kč]	celková [Kč]				

STAVBA

S1.01			Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 2x12,5 mm, bez izolace	m2	247	500	123 500				
S1.02			Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	ks	99	275	27 225				
S1.03			Předstěna SDK, tl. 55mm, 1x ocel. kce CD, 1x RB 2x12,5mm, bez dodávky izolace	m2	135	472	63 720				
S1.04			Sevisní dvířka sádrokartonové v Al rámu se zámykáním 400x200 mm	ks	66	745	49 170				
S1.05			Sevisní dvířka sádrokartonové v Al rámu se zámykáním 500x380 mm	ks	33	956	31 548				
S1.06			Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	471	90	42 390				
S1.07			Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	7,2	463	3 334				
S1.08			Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	247	25	6 175				
S1.09			Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	135	58	7 817				
S1.10			Deska z minerální plsti 1200x600 mm tl. 40 mm - objemová hmotnost 40 kg/m ³	m2	390	40	15 600				
S1.11			Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,6	664	398				
S1.12			Malba sádrokartonových stěn	m2	382	35	13 370				
			Celkem zařízení:				384 247				