

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ		PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODÁVANÉ ENERGII
Opatření pro:	Stanoveno	Hodnoty pro celou budovu MWh/rok - Zemní plyn - Elektřina - Biomasa - Hnědé uhlí - Černé uhlí
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY						
Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
U_{om} (W/m ² K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)					
A	B	C	D	E	F	G
0,53	36				30	11
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	136,7	0,00	0,00	0,00	111,1	42,27
Zpracovatel: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Kontakt: Za Branou 276, Křižanov, 594 51 Osvědčení č.: MPO č.629 Vyhотовeno dne: 23.5.2013 Podpis:						

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY		
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov		
Ulice, číslo:	Grohova 137/45, 534/47, 535/49	
PSČ, místo:	602 00 Brno - Veverí	
Typ budovy:	Bytový dům	
Plocha obálky budovy:	3 436,66 m ²	
Objemový faktor tvaru A/V	0,28 m ² /m ³	
Celková energeticky vztázná plocha:	3 757,43 m ²	
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY		
Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)	
Měrné hodnoty kWh/(m ² .rok)		
Mimořádně úsporná A	43	57
Velmi úsporná B	65	86
Úsporná C	87	107
Středně úsporná D	130	114
Nestandardní E	173	171
Velmi nevhodná F	216	228
Mimořádně nevhodná G	285	285
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	290,047	401,818



