


Napěťová soustava TN-C, 400/230V 50Hz ~
 Ochrana před úrazem el.proudem: dle PNE 330000-1
 živých částí: polohou čl. 3.2.2.1.
 izolací čl. 3.2.2.4
 kryty nebo přepážkami čl.3.2.2.3.
 neživých částí: ochrana samočinným odpojením od zdroje čl.3.3.2.7
 Vnější vlivy: dle ČSN 332000-3
 Značení: dle IEC 617-11 (ČSN 013390)

Legenda :

- hranice poz. parcely dle KN
- 3171/6 číslo poz. parcely
- 1528/1 číslo st. parcely
- budova
- plot kovový, dřevěný
- kraj asfaltu, betonu, zpevněné plochy
- ⊕ strom
- ⊕ kanalizační šachta
- vstupní šachta neznámého vedení
- ⊕ uzemnění
- opěrná zeď
- nová kabelová skříň
- st.el.skříň
- nové kabelové vedení NN
- nové HDV
- - - stávající kabelové vedení NN
- - - st. vedení O2 Telefonica
- - - st. kanalizace
- st. vodovod
- - - st. kabel VO

Uložení NN kabelů



- Legenda:**
- 1 ochranná folie
 - 2 pískové lože
 - 3 zemnicí páska FeZn
 - 4 ochranná trubka

Kreslil: ing. Tomáš VAIS	Projektovatel: ing. Tomáš VAIS	Kontroloval: ing. Martin VAIS	Schválil: ing. Martin VAIS
Investor: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02			
Název stavby: Hořejší Vrchlabí rek.knn k čp.448, čp.128 Hořejší Vrchlabí			
Název výkresu: Polohopisný Plán			
Strážní 168, 541 01, Trutnov IČ: 27554856 DIČ: CZ27554856			Datum: Červen 2017
Stupeň dok.: prováděcí projekt			Číslo stavby: IE-12-2006480
Měřítko: 1:500			

