

## Technické parametry odběrného místa č. 1292

<b>Odběrné místo:</b>	<b>Zelené náměstí 1292</b>
Místo předání:	ZŠ a MŠ Zelené náměstí 1292
<b>Projektovaný tepelný spád objektu:</b>	140/70 °C
<b>Úroveň předání:</b>	<b>OPS</b>
<b>Místo měření:</b>	ZŠ a MŠ Zelené náměstí 1292
<b>Způsob měření:</b>	Ultrazvukový měřič tepla
<b>Přístup k měřicím zařízením:</b>	ANO
<b>Zdroj tepelné energie:</b>	<b>CTZ s.r.o., Uherské Hradiště</b>
druh paliva:	hnědé uhlí
název provozovatele:	CTZ
<b>Teplonosná látka:</b>	horká voda
<b>Jmenovitý přetlak:</b>	0,8 MPa
<b>Tlaková diference:</b>	0,1 MPa
<b>Výkon:</b>	90 kW
<b>Maximálně dovolený objemový průtok:</b>	6,5 m <sup>3</sup> /hod
<b>Teplota při -12 °C přívod/zpátečka:</b>	92,5 / 67,5 °C / °C
<b>Sjednaný roční odběr:</b>	<b>250 GJ</b>
<b>Vytápění:</b>	
Úroveň vytápění:	
Denní doba vytápění:	24 hodin
Podlahová plocha (v souladu s vyhláškou č. 405/2015 Sb.):	cca ..... m <sup>2</sup>
<b>Dodávka TUV:</b>	
Centrální příprava TUV:	ANO
Příprava TUV v OPS:	ANO
z rozdělovače ÚT	NE
Místo měření tepelné energie pro přípravu TUV:	NE
Způsob měření tepelné energie pro přípravu TUV:	---
Místo měření studené vody pro přípravu TUV:	ANO
Způsob měření studené vody pro přípravu TUV:	vodoměr
Denní doba dodávky TUV:	24 hodin
Teplota TUV:	50°C
Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TUV na jednotlivá odběrná místa:	
Podlahová plocha (v souladu s vyhláškou č. 405/2015 Sb.):	..... m <sup>2</sup>

**Dodávka kondenzátu:** NE  
    Další podmínky dodávky:

**Dodávka horké vody** NE  
    Další podmínky dodávky

**Kondenzát vratný:** NE

**Datum zahájení odběru:** 1.3.2018 (změna úrovně předání)

**Teplotní diagram:**

Venkovní teplota [°C]	10	0	-10
Přívodní teplota média [°C]	65	69	72

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplotnosné látky, jak je uvedeno v teplotním diagramu za podmínky, že jsou řádně plněny ze strany odběratele vůči němu nastavené technické parametry.

V Uherském Hradišti, dne .....

V Uherském Hradišti, dne .....

Za odběratele:  
Základní škola a Mateřská škola  
logopedická, Brno

Za dodavatele:  
CTZ s.r.o.

.....  
*Mgr. Milada Kondlerová*  
ředitelka

.....  
*Ing. Michal Chmela*  
jednatel CTZ s.r.o.

.....  
*Ing. Kamil Ondra*  
jednatel CTZ s.r.o.