

Evidenční číslo: 042033

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo: 0610-322/

Název OM: Hasičský záchranný sbor Krnov

1.

Místo plnění

Dodávka je splněna v místě:

Průměr teplovodní přípojky DN /DN , délka přípojky 12m.
Přípojka je v majetku .

2.

SCZT

Parametry dodávaného teplotnosného média a jakost vráceného kondenzátu parní SCZT:

tlak páry od 0,40 MPa do 0,60 MPa, teplota od 150°C do 180°C.

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpií dodaného média 2,763 GJ/t
a s entalpií vráceného kondenzátu 0,170 GJ/t.

Vrácený kondenzát nesmí obsahovat olej, překročit teplotu 40°C,
tvrdost 10 mval/l, obsah Fe 50 mikrog/l, pH 7,9 a vodivost 25 mikroS.

3.

Měření

Dodávka tepla je měřena v místě:

měřicí zařízení: INMAT 65 + SPX R 3/4".

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje tohoto měřicího zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

Vrácený kondenzát je měřen v místě:

měřicí zařízení: PT 100.

4.

Další ujednání

Krnov 13.5.2003

Za dodavatele

Za odběratele