



## Kancelář prezidenta republiky

V Praze dne 1. listopadu 2017  
č. j.: SPH 2533/2017

### **Závazné stanovisko**

#### **Kanceláře prezidenta republiky - Odboru památkové péče k akci „Severní křídlo - pokladna“**

Kancelář prezidenta republiky - Odbor památkové péče, příslušná podle § 2 vládního nařízení č. 55/1954 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu, vydává na základě § 11 odst. 3 a § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve spojení s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jako dotčený orgán pro řízení vedené stavebním úřadem toto závazné stanovisko:

Správa Pražského hradu, příspěvková organizace, příslušná hospodařit s majetkem tvořícím areál Pražského hradu, předložila podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. žádost č. j.: SPH 2533/2017 o závazné stanovisko k akci „Severní křídlo - pokladna“. Předložený projekt řeší zhotovení nové pokladny a drobných interiérových doplňků a provedení souvisejících stavebních prací v Severním křídle při vstupu do Obrazárny Pražského hradu. Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. arch. Ondřej Bartůšek

Kancelář prezidenta republiky - Odbor památkové péče žádost posoudil z hlediska zájmů státní památkové péče na ochraně Pražského hradu, který je, včetně jeho areálu, nařízením vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, prohlášen za národní kulturní památku, a stanoví:

**Z hlediska památkové péče je navržené zhotovení a instalování nové pokladny a drobných interiérových doplňků a provedení souvisejících stavebních prací ve foyer Obrazárny Pražského přípustné za následujících podmínek:**

- Ke kotvení nábytku a informačních prvků do jižního zdiva je možné použít pouze stávajících kotev (lze je případně nahradit ve stávajícím rozsahu), do severního zdiva lze kotvit pouze do novodobých zazdívek (které je třeba v předstihu ověřit), vše po odsouhlasení na místě zástupcem Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.
- Konečné místo, průměr a technologie provádění průvrtnu do podlahy musí být před provedením odsouhlaseno zástupcem Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.
- Rozvody nových elektrických sítí budou vedeny ve stávajících trasách a ve vyvýšené podlaze pokladny, kabely k pohybovým čidlům budou vedeny za soklem, nová (druhá) kamera bude připojena průvrtem v příčce. Případné nezbytné zásahy do zdí jsou možné pouze po konzultaci se zástupcem Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.

- V rámci oprav povrchů stěn a stropu budou všechny stávající omítky umyty, oškrabány, dočištěny, praskliny v nich budou injektovány a vytmeleny maltovým pojivem na bázi směsného hydraulického vápna (např. typu „Vapo“). Na bílý vápenný podlátěr (typu „Porokalk“) bude nanesen vápenný lazurní nátěr (např. typu „Porokalk“), na stěnách šedé až šedo okrové barevnosti (přibližně RAL 7035) a na stropě světlá až lehce lomená bílá (přibližně RAL 9003) při správném nařazení tak, aby byly vidět tahy štětce v obloucích a jemně prosvítal podlátěr. Před výmalbou budou kvalifikovanou stavební firmou, která musí mít dostatečné zkušenosti s prováděním vápenných barev a nátěrů, předvedeny vzorky a z nich vyplývající složení barev bude odsouhlaseno architektem, zástupci Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a ONMSPH.

- V rámci oprav podlah budou podlahy v celé ploše včetně soklů, schodišťových stupňů, podstupnic, pilířů, spár a lišt podlahy oprášeny, uklizeny, vysáty, povrchy se odmastí, rotačním kartáčovým strojem se vymyjí spáry, následovat bude horkovodní parní tlakové čištění a hloubkové čištění profesionálním čistícím přípravkem odpovídajícím každému z povrchů. Na závěr bude aplikována odpovídající finální ochrana tak, aby byla zachována barevnost a dezén materiálu (matný žulový a leštěný mramorový povrch) a zároveň byla zaručena dobrá ochrana a snadná údržba.

- Při stavebních pracích musí být ochráněny před poškozením kromě podlahy a soklu také okna a všechny prvky v interiéru (ochrannými obaly apod.). Při prašných pracích (např. řezání kotoučovou pilou) je potřeba důsledně zamezit pronikání prachu dále do objektu, vypnout klimatizaci, pracoviště izolovat. Vzhledem k tomu, že foyer přímo navazuje na samotnou Obrazárnu, musí být stavba vzduchotěsně oddělena - to je zcela zásadní podmínkou realizace.

- Předložené výkresy nábytku nenahrazují dílenskou dokumentaci. Dodavatel si dílenskou dokumentaci zpracuje na základě těchto výkresů a bude ji konzultovat se zástupcem Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, kterému pak také představí vzorky konkrétních materiálů k odsouhlasení. Ocelová konstrukce nábytku musí být zhotovena v kusech, které lze dopravit na místo a spojit pouze mechanickými spoji. Zcela vyloučeno je sváření konstrukcí na místě (z důvodu ochrany Obrazárny).

- Práce budou probíhat pod dohledem pracovníků Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, kteří budou s dostatečným předstihem informováni o zahájení prací a o veškerých případných změnách v postupu rekonstrukce; takové změny musí být s Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky řádně předem projednány a odsouhlaseny.

### **Odůvodnění:**

Správa Pražského hradu předložila podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. žádost č. j.: SPH 2533/2017 o závazné stanovisko k akci „Severní křídlo - pokladna“, pro kterou zpracoval projektovou dokumentaci Ing. arch. Ondřej Bartůšek.

Kancelář prezidenta republiky při posouzení žádosti a stanovení podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí vycházela z předložené žádosti, studia plánové dokumentace návrhu a ohledání situace na místě.

Toto závazné stanovisko vychází z § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., podle něhož v závazném stanovisku orgán státní památkové péče vyjádří, zda práce uvedené v žádosti o závazné stanovisko jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést; základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru.

#### **Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Takové odvolání lze podat až proti rozhodnutí, které bude na základě závazného stanoviska vydáno.

Vyřizuje: xxx

Tel.: xxx