

Příloha č. 2: Provádění revizí a čištění systému

EPS (elektrický protipožární systém)

Revize

1. Dodavatel bude provádět pravidelné roční kontroly provozuschopnosti systému EPS dle Vyhl. MV č. 246/2001Sb., ČSN 34 2710 a požadavků výrobce. Dle § 8, odst. 2, Vyhl. MV č. 246/2001Sb. provede dodavatel roční kontrolu tak, aby se shodovala s termínem zkoušky činnosti elektrické požární signalizace při provozu, tato kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje.
2. Dodavatel bude provádět pravidelné půlroční zkoušky činnosti hlásičů při provozu EPS a ovládacích prvků dle Vyhl. MV č. 246/2001Sb., ČSN 34 2710 a požadavků výrobce.

PZTS a EKV (poplachový zabezpečovací a tísňový systém a elektronická kontrola vstupu)

Revize

1. Dodavatel bude provádět pravidelné roční revize ČSN EN 50131-1 a ČSN EN 50131-6 dle a požadavků výrobce.

ERo (evakuační rozhlas)

Revize

1. Dodavatel bude provádět pravidelné roční kontroly provozuschopnosti dle Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.,
2. Dodavatel bude provádět pravidelné půlroční zkoušky dle Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.