

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Na Slovance

Objekt: **SO 01e - Silnoproud**

KSO:
Místo:

Zadavatel: Servis. střed. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8

Uchazeč: BAB mont s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Na Slovance

Objekt: **SO 01e - Silnoproud**

Místo: Datum: 18.12.2017

Zadavatel: Servis. střed. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8
Uchazeč: BAB mont s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

96 - Bourání konstrukcí

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace - rozvaděče

743 - Elektromontáže - hromosvod a uzemnění

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Na Slovance

Objekt: SO 01e - Silnoproud

Místo: Datum: 18.12.2017

Zadavatel: Servis. střed. pro správu svěř. majetku MČ Praha 8
Uchazeč: BAB mont s.r.o. Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	96	Bourání konstrukcí						
1	K	5.44	Sekání drážek pro elektroinstalaci do 50 x 50mm					
2	K	5.45	Sekání drážek pro elektroinstalaci do 200 x 50mm					
3	K	5.46	Sekání drážky pro zásuvku v chodbě (m.č.1.01) včetně hrubého začištění do 25 x 25mm					
4	K	5.47	Průrazy pro kabely včetně protažení a hrubého začištění do 100 x 100mm					
5	K	96-5.53	Demontáže stávající elektroinstalace včetně recyklace svítidel					

D PSV Práce a dodávky PSV

D	742	Elektroinstalace - rozvaděče						
6	K	742-1.1	Elektroměrový rozvaděč RE vč. úpravy výzbroje - výměna jističe 3x 500A, proud.trafa 3x 400/5					
	P		Poznámka k položce: stávající					
7	K	742-1.2	Hlavní rozvaděč objektu RH - dopojený měněných kabelů, úprava pole č.1 a č.3					
	P		Poznámka k položce: stávající					
8	K	742-1.3	Rozvaděč R-K - výzbroj do 2x nové skříně, IP40/IP20, nová náplň - viz PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> SCHRACK					
9	K	742-1.4	Tlačítko CENTRAL STOP					
P			<i>Poznámka k položce:</i> TYCO					
10	K	742-4.1	Napájecí lana 1-YY pro rozvaděč RH 95mm2					
P			<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
11	K	742-4.2	Napájecí lana 1-YY pro rozvaděč RH 50mm2					
P			<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
12	K	742-4.9	Zemnicí pásek do rozvaděče R-K 30/4mm					
13	K	742-5.48	Protážení napájecích kabelů v trase z kolektoru do hlavního rozvaděč cca 20m					
D		743	Elektromontáže - hromosvod a uzemnění					
14	K	743-6.1	Naklapávací podpěra na stěnu PV1 pl.55 včetně hmoždinek a vtutu					
15	K	743-6.2	Podpěra vedení na plochu střechu PVZ1					
16	K	743-6.3	Jímací tyč JR2,0,18/10, AlMgSi pr16mm, délka 1,5m					
17	K	743-6.4	Jímací tyč JR3,0 18/10,AlMgSi pr16mm, délka 3m					
18	K	743-6.5	Betonový podstavec PB19 s podložkou, 19kg					
19	K	743-6.6	Svorka křížová SK(nerez)					
20	K	743-6.7	Svorka zkušební SZ(nerez)					
21	K	743-6.8	Svorka spojovací SS(FeZn)					
22	K	743-6.9	Svorka přípojovací SP(nerez)					
23	K	743-6.10	Svorka spojovací pásek/pásek SR2 (FeZn)					
24	K	743-6.11	Svorka spojovací pásek/kulatina SR3 (FeZn)					
25	K	743-6.12	Svorka SJ1 k jímací tyči					
26	K	743-6.13	Vodič AlMgSi pr.8mm					
27	K	743-6.14	Vodič FeZn pr.10mm					
28	K	743-6.15	Vodič pásek FeZn 30x4mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	743-6.16	Ochranný úhelník OU 1,7(FeZn)					
30	K	743-6.17	Držák ochranného úhelníku DUDa - 11					
31	K	743-6.18	Označovací štítek svodu					
32	K	743-6.19	Montáž hromosvodové soustavy					
33	K	743-6.20	Montáž zemnicí soustavy a propojení se stávající zemnicí soustavou					
34	K	743-6.21	Revize hromosvodu, revizní zpráva					
35	K	743-6.22	Demontáž 2 svodů a čisti stávající hromosvodové soustavy					
D		744	Elektromontáže - rozvody vodičů					
36	K	744-2.1	Kabel PRAFIaSave 3J x 1,5					
	P		Poznámka k položce: PRAKAB					
37	K	744-2.2	Kabel PRAFIaSave 20 x 1,5					
	P		Poznámka k položce: PRAKAB					
38	K	744-2.3	Kabel PRAFIaSave 30 x 1,5					
	P		Poznámka k položce: PRAKAB					
39	K	744-2.4	Kabel PRAFIaSave 4 x 1,5					
	P		Poznámka k položce: PRAKAB					
40	K	744-2.5	Kabel PRAFIaSave 5 x 1,5					
	P		Poznámka k položce: PRAKAB					
41	K	744-3.1	Kabel CYKY 3J x 2,5					
	P		Poznámka k položce: PRAKAB					
42	K	744-4.3	Kabel CYKY - pro napájení rozvaděče R-K 4x50mm ²					
	P		Poznámka k položce: PRAKAB					
43	K	744-4.4	Drát CY (pospojování - zel./žl) 2,5mm ²					
	P		Poznámka k položce: PRAKAB					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	744-4.5	Drát CY (pospojění -zel./žl.) 4mm2	m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
45	K	744-4.6	Drát CY (pospojění-zel./žl.) 10mm2	m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
46	K	744-4.7	Drát CY (pospojění-zel./žl.) 16mm2	m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
47	K	744-4.8	Drát CY (napájecí vedení -zel./žl.) 25mm2	m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
48	K	744-5.1	Kabel PRAFlaSafe (VZT zařízení č.1- napájení motorů) 5J x 6	m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
49	K	744-5.2	Kabel PRAFlaSave (VZT zařízení č.2 - napájení motorů) 5J x 2,5	m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
50	K	744-5.3	Kabel PRAFlaSave (Chlazení- napájení jednotek) 5J x 2,5	m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
51	K	744-5.4	Kabel PRAFlaSave (VZT zařízení č.3 - napájení motorů) 3J x 1,5	m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
52	K	744-5.5	Kabel PRAFlaSave (VZT zařízení č.5 - napájení motorů) 3J x 1,5	m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
53	K	744-5.6	Kabel PRAFlaDur (napájení požárních klapek) 3J x 1,5	m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
54	K	744-5.7	Kabel PRAFlaSave (propojení termostátů pro VZT č.3) 2 x 1,5	m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
55	K	744-5.9	Kabel PRAFlaSave(gastro technologie) 3J x 1,5	m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	744-5.10	Kabel PRAFIaSave(gastro technologie) 3J x 2,5					
	P		<i>Poznámka k položce: PRAKAB</i>					
57	K	744-5.11	Kabel PRAFIaSave(gastro technologie) 5J x 1,5					
	P		<i>Poznámka k položce: PRAKAB</i>					
58	K	744-5.12	Kabel PRAFIaSave(gastro technologie) 5J x 2,5					
	P		<i>Poznámka k položce: PRAKAB</i>					
59	K	744-5.13	Kabel PRAFIaSave(gastro technologie) 5J x 4					
	P		<i>Poznámka k položce: PRAKAB</i>					
60	K	744-5.14	Kabel PRAFIaSave(gastro technologie) 5J x 6					
	P		<i>Poznámka k položce: PRAKAB</i>					
61	K	744-5.15	Kabel PRAFIaSave(gastro technologie) 5J x 10					
	P		<i>Poznámka k položce: PRAKAB</i>					
62	K	744-5.16	Kabel PRAFIaSave(gastro technologie) 5J x 16					
	P		<i>Poznámka k položce: PRAKAB</i>					
63	K	744-5.17	Šňůra CGSG(gastro technologie) 5J x 2,5					
	P		<i>Poznámka k položce: PRAKAB</i>					
64	K	744-5.18	Šňůra CGSG(gastro technologie) 5J x 4					
	P		<i>Poznámka k položce: PRAKAB</i>					
65	K	744-5.19	Šňůra CGSG(gastro technologie) 5J x 6					
	P		<i>Poznámka k položce: PRAKAB</i>					
66	K	744-5.20	Šňůra CGSG(gastro technologie) 5J x 10					
	P		<i>Poznámka k položce: PRAKAB</i>					
67	K	744-5.21	Šňůra CGSG(gastro technologie) 5J x 16					
	P		<i>Poznámka k položce: PRAKAB</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	744-5.22	Kabel pro napojení čtecího zařízení vč. chráničky pr. 16mm UTP4x2 cat.5e/t16					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB/KOPOS					
69	K	744-5.23	Kabel pro propojení čtecího a voličiho zařízení (prověřit u dodavatele zařízení) AWG28, 6 žil					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MPFK-6-5					
70	K	744-5.24	Kabel pro napájení čtecích zařízení CYH 2 x 1,5					
71	K	744-5.25	Kabel PRAFlaSave (ovládání termostatu pro střešní guly) 3J x 1,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
72	K	744-5.26	Kabel PRAFlaSave (střešní guly) 3J x 1,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
73	K	744-5.30	Kabel SYKFY pro zvonkové tlačítko 2x2x0,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
74	K	744-5.31	Kabel PRAFlaDur (napájení požární rolety) 3 x 2,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
75	K	744-5.32	Kabel PRAFlaSave (napojení rolet v jídelně) 3 x 2,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
76	K	744-5.33	Kabel PRAFlaSave (napojení žaluzií v jídelně) 4 x 1,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
77	K	744-5.34	Kabel PRAFlaDur (napájení ústředny EPS a zdroje ZDP) 3 x 1,5					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PRAKAB					
D		746	Elektromontáže - soubory pro vodiče					
78	K	746-2.6	Krabice univerzální pro montáž spínačů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ABB					
79	K	746-2.17	Krabice odbočovací se svorkovnicí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hensel					
80	K	746-2.18	Trubka elektroinstalační (bezhalogenová)vč. kolen, uchytů a příslušenství, barva bílá pr.16mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KOPOS Kolín a.s. 1516EHF KA					
81	K	746-3.2	Krabice univerzální pro montáž zásuvek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ABB					
82	K	746-4.13	Kabelový žlab včetně závitových tyčí a veškerého příslušenství 200x35					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KOPOS					
83	K	746-4.14	Kabelový žlab včetně závitových tyčí a veškerého příslušenství 300x35					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KOPOS					
84	K	746-4.15	Kabelový žlab včetně závitových tyčí a veškerého příslušenství 300x60					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KOPOS					
85	K	746-4.16	Kabelový žlab včetně závitových tyčí a veškerého příslušenství 500x35					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KOPOS					
86	K	746-4.17	Kabelový žlab včetně závitových tyčí a veškerého příslušenství 600x60					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KOPOS					
87	K	746-5.35	Krabice univerzální pro montáž zásuvek					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ABB					
88	K	746-5.42	Elektroinstalační trubka pro vedení do podlahy pr.32mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KOPOS Kolín a.s. 1332HFPP					
89	K	746-5.43	Krabice pod omítku(přechod kabelu CYKY/CGSG) IP44					
90	K	746-5.49	Krabice pro pospojování vč svorkovnice KO125 E + EPS2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KOPOS Kolín a.s.					
D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	747-2.7	Spínač jednopolový, řazení č.1 vč.krytu, bílá, 10A/250V,50Hz <i>Poznámka k položce: ABB Tango</i>					
	P							
92	K	747-2.8	Spínač jednopolový, řazení č.1 vč.krytu, bílá, 10A/250V,50Hz, IP44 <i>Poznámka k položce: ABB Tango</i>					
	P							
93	K	747-2.9	Spínač jednopolový, řazení č.5 vč.krytu, bílá, 10A/250V,50Hz <i>Poznámka k položce: ABB Tango</i>					
	P							
94	K	747-2.10	Spínač jednopolový, řazení č.6 vč.krytu, bílá, 10A/250V,50Hz <i>Poznámka k položce: ABB Tango</i>					
	P							
95	K	747-2.11	Spínač jednopolový, řazení č.6 vč.krytu, bílá, 10A/250V,50Hz, IP44 <i>Poznámka k položce: ABB Tango</i>					
	P							
96	K	747-2.12	Spínač jednopolový, řazení č.6+6 vč.krytu, bílá, 10A/250V,50Hz <i>Poznámka k položce: ABB Tango</i>					
	P							
97	K	747-2.13	Spínač jednopolový, řazení č.6+6 vč.krytu, bílá, 10A/250V,50Hz, IP44 <i>Poznámka k položce: ABB Tango</i>					
	P							
98	K	747-2.14	Spínač jednopolový, řazení č.7 vč.krytu, bílá, 10A/250V,50Hz <i>Poznámka k položce: ABB Tango</i>					
	P							
99	K	747-2.15	Spínač jednopolový, řazení č.7 vč.krytu, bílá, 10A/250V,50Hz, IP44 <i>Poznámka k položce: ABB Tango</i>					
	P							
100	K	747-2.16	Spínač tlačítkový s kontrolkou vč.krytu, bílá 10A/250V,50Hz <i>Poznámka k položce: ABB Tango</i>					
	P							
101	K	747-3.3	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem vč.krytu, bílá 16A/250V/50Hz <i>Poznámka k položce: ABB Tango</i>					
	P							
102	K	747-3.4	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem s přepětovou ochranou vč.krytu 16A/250V/50Hz <i>Poznámka k položce: ABB Tango</i>					
	P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> ABB Tango					
103	K	747-5.8	Termostaty pro ovládání VZT č.3(odvod tepelných zátěží)					
104	K	747-5.28	Zvonkové tlačítko					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ABB Tango					
105	K	747-5.29	Zvonek v provedení na stěnu					
106	K	747-5.36	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, vč. krytu, bílá 16A/250V,50Hz, IP44					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ABB Tango					
107	K	747-5.37	Zásuvka třífázová - nástěnné provedení do krabice 16A/400V/50Hz, IP65					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ABB					
108	K	747-5.38	Hlavní vypínač před technologické zařízení 25A/400V, IP54					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ABB					
109	K	747-5.39	Hlavní vypínač před technologické zařízení 40A/400V, IP54					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ABB					
110	K	747-5.40	Hlavní vypínač před technologické zařízení 50A/400V, IP54					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ABB					
111	K	747-5.41	Hlavní vypínač před technologické zařízení 63A/400V, IP54					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ABB					
D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					
112	K	748-2.19	Svítilno - typ "A" 1x49W, T16, IP65					
P			<i>Poznámka k položce:</i> SITECO Monsun ; (pozn. veškerá svítidla budou dodána vč.zdrojů a funkční)					
113	K	748-2.20	Svítilno - typ "B" 2x35W, T16, IP65					
P			<i>Poznámka k položce:</i> SITECO Monsun ; (pozn. veškerá svítidla budou dodána vč.zdrojů a funkční)					
114	K	748-2.21	Svítilno - typ "BN" s bateriovým modulem 2x35W, T16, IP65					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: SITECO Monsun ; (pozn. veškerá svítidla budou dodána vč.zdrojů a funkční)					
115	K	748-2.22	Svítilno - typ "C" 4x14W, T16, IP20					
P			Poznámka k položce: SITECO MIRA ; (pozn. veškerá svítidla budou dodána vč.zdrojů a funkční)					
116	K	748-2.23	Svítilno - typ "CN" s bateriovým modulem 4x14W, T16, IP20					
P			Poznámka k položce: SITECO MIRA ; (pozn. veškerá svítidla budou dodána vč.zdrojů a funkční)					
117	K	748-2.24	Svítilno - typ "D" - stávající svítidla před jídelnou 2x36W, leštěná mřížka					
P			Poznámka k položce: SITECO ; (pozn. veškerá svítidla budou dodána vč.zdrojů a funkční)					
118	K	748-2.25	Svítilno - typ "E" 2x54W, T16, IP50					
P			Poznámka k položce: SITECO Siluette ; (pozn. veškerá svítidla budou dodána vč.zdrojů a funkční)					
119	K	748-2.26	Svítilno - typ "F" 1x4000K, 11W, IP20					
P			Poznámka k položce: SITECO Ledvalux L ; (pozn. veškerá svítidla budou dodána vč.zdrojů a funkční)					
120	K	748-2.27	Svítilno - typ "G" 1x35W, T16, IP65					
P			Poznámka k položce: SITECO Monsun ; (pozn. veškerá svítidla budou dodána vč.zdrojů a funkční)					
121	K	748-2.28	Svítilno - typ "N"-nouzové s piktoqramem a dobou svícení 1hodina (nástěnné provedení) LED 5W, IP40					
P			Poznámka k položce: SITECO ; (pozn. veškerá svítidla budou dodána vč.zdrojů a funkční)					
122	K	748-2.29	Svítilno - typ "N1"-nouzové s piktoqramem a dobou svícení 1hodina (zavěšené z podhledu) LED 5W, IP40					
P			Poznámka k položce: SITECO ; (pozn. veškerá svítidla budou dodána vč.zdrojů a funkční)					
D	749		Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce					
123	K	749-4.10	Požární utěsnění pěna					
P			Poznámka k položce: HILTI					
124	K	749-4.11	Hmoždinky vč.vrutů, vrtání					
125	K	749-4.12	Stahovací pásy pro kabely do SDK					
126	K	749-5.27	Demontáž a opětovná montáž čtecích zařízení - celkem 5ks					

PČ	Typ	Kód	Popis
127	K	749-5.50	Revize el.zařízení společných prostor
128	K	749-5.51	Dodavatelská a realizační dokumentace ve 3-ech vyhotoveních



