

Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ DĚČÍN

Provoz a údržba PPO v období mimo povodeň

p.č.	položka (činnost)	četnost za rok
A.	Skladové hospodářství	
A.1.	Mobilní hrazení (MPPZ)	
	měsíční kontrola neporušenosti skladu a uložených MPPZ	12
	fyzická inventura	1
B.	Čerpací technika	
B.1.	Velkokapacitní čerpadla BA 150 E a B 156 HA - pravý břeh	
	měsíční vizuální kontrola uložených čerpadel vč.příslušenství	12
	funkční zkouška se zavodněním	1
	funkční zkouška "suchá" (start + chod cca. 30 sec.)	5
	Servisní prohlídka dodavatelem	1
B.2.	Mobilní čerpadlo KTH 100	
	měsíční kontrola uložených čerpadel vč.příslušenství	12
	funkční zkouška se zavodněním	1
	funkční zkouška "suchá" (start + chod minimálně 30 sec.)	5
	Servisní prohlídka dodavatelem	1
B.3.	Mobilní čerpadlo KTM 80 X	
	měsíční kontrola uložených čerpadel vč.příslušenství	12
	funkční zkouška se zavodněním	1
	funkční zkouška "suchá" (start + chod minimálně 30 sec.)	1
	Servisní prohlídka dodavatelem	1
B.4.	Mobilní čerpadlo KTM 50 X	
	měsíční kontrola uložených čerpadel vč.příslušenství	12
	funkční zkouška se zavodněním	1
	funkční zkouška "suchá" (start + chod minimálně 30 sec.)	5
	Servisní prohlídka dodavatelem	1
B.5.	Mobilní čerpadlo KATARAMO 1800/4,5	
	měsíční kontrola uložených čerpadel vč.příslušenství	12
	funkční zkouška se zavodněním	1
	funkční zkouška "suchá" (start + chod minimálně 30 sec.)	5
	Servisní prohlídka dodavatelem	1
C.	Elektrocentrála	
C.1.	Elektrocentrála GREEN POWER GP44 SH/DW(samostatný podvozek) - pravý břeh	
	měsíční kontrola elektrocentrály	12
	funkční zkouška (start+ chod cca. 2 min.)	6
	elektro revize	1
	Servisní prohlídka dodavatelem	1
D.	Vnitřní vody	
D.1.	Revizní šachty + větvenová hradítka	
	měsíční kontrola	12
	funkční zkouška vř.hradítek	2
	údržba - vyčištění	dle potřeby
D.2.	Čerpací šachty	
	měsíční kontrola	12
D.3.	Zpětné klapky	
	měsíční kontrola	12
	údržba- vyčištění	dle potřeby
E.	Železobetové zdi	
E.1.	Žb zdi a kotevní prvky	
	měsíční kontrola	12
F.	Náhon - SO 3.01	
	měsíční kontrola	12
	funkční zkouška	1
G.	Ostatní	
G.1.	Inženýring	
	Inženýring a administrativní činnost provozovatele	12

Zpracoval : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dne: 22.03. 2018