



23651/A/2018-SOV

Č.j.: UZSVM/A/13752/2018-SOV

SPECIFIKACE SLUŽEB

A. SPECIFIKACE SLUŽEB ÚDRŽBY

1. EPS

- Provádění prací při kontrole provozuschopnosti, měsíčních a půlročních zkouškách uvedených v ČSN 34 2710:2011.
- Termíny provádění jsou plánovány v souladu s místním provozně bezpečnostním předpisem objednatele.
- Vedení dokumentace v souladu s ČSN 34 2710, místním provozně bezpečnostním předpisem objednatele, požárně bezpečnostním řešením objektu, popř. další související dokumentací.

2. PZTS

- Provádění prací při kontrole provozuschopnosti a funkční zkoušce uvedených v ČSN CLC/TS 50131-7:2011 a s využitím ustanovení TNI 33 4591-3:2012 a pokynů výrobce.
- Termíny provádění jsou plánovány v souladu s místním provozně bezpečnostním předpisem objednatele.

Harmonogram služeb údržby:

Konkrétní termíny harmonogramu budou upřesněny v souladu s termíny stanovenými v místním provozně bezpečnostním předpise objednatele, právních předpisech, normách ČSN a pokynech výrobce.

STO	Funkční zkouška	Kontrola provozuschopnosti	Zkouška na náhradní zdroj
EPS	1x 6 měsíců	1x ročně	Ve zkoušce
PZTS	1x ročně	1x ročně	V kontrole
PZTS (zabezpečené oblasti dle zákona č. 412/2005 Sb.)	1x 6 měsíců	1x ročně	Ve zkoušce

B. SPECIFIKACE SLUŽEB OPRAV

Servisní činnosti:

- detekce a diagnostika závad
- zkouška zařízení po opravě
- odvoz a ekologická likvidace vadných dílů, nebo celých systémů

1. Opravy EPS:

- demontáž vadných dílů a zařízení systémů EPS
- montáž nových dílů a zařízení systémů EPS

2. Opravy PZTS

- demontáž vadných dílů a zařízení
- montáž nových dílů