

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

číslo: 13516

pro odběrné místo č. : B050 - 044

název OM : Finanční úřad Ostrava III, Opavská 6177/74A, Ostrava-Poruba

1. Místo předání

a) dodávka tepla je splněna v místě:

b) horkovodní přípojka:

- dimenze DN / DN
- délka přípojky m
- je v majetku

2. Parametry dodávané teplotnosné látky:

Teplotnosná látka :	horká voda	-
Sjednaný výkon :		MW
Maximální teplota přívodu v otopném období:	150	°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:	80	°C
Teplota zpátečky nesmí překročit:	60	°C
Tlak v přírodní větví v místě napojení v otopném období:	1,5	MPa
Tlak v přírodní větví v místě napojení mimo otopné období:	1,2	MPa

3. Měření

- dodávka tepla je měřena v místě : PS
- měřící zařízení : stanovené měřidlo spotřeby tepla
- dodávka doplňovací vody (teplotnosná látka) do systému ÚT je měřena v místě: PS
- měřící zařízení : stanovené měřidlo spotřeby
- dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

V Ostravě dne

- 8 -09- 2011

V Ostravě dne

- 6 -09- 2011

.....
Za dodavatele

.....
Za odběratele