

Příloha č. 3

Kontrolní a zkušební plán

FN Brno – strukturovaná kabeláž – budova J1, 5.NP

Plán zkoušek a kontrol

- * kontrola pořádku na pracovišti – 1x denně v průběhu celé realizace
- * kontrola kabelových tras a uložení kabeláže – 20. den realizace
- * kontrolní revize zapravení požárních ucpávek dle vyhlášky MV ČR č.246/2001 Sb. - 25. den realizace
- * certikačníměření kabeláže dle ČSN EN50173 včetně vystavení protokolů – 25.den realizace
- * kontrola celkového provedení před předáním – 29. den realizace
- * kontrola dokumentace skutečného provedení – 29. den realizace
- * předání hotového díla objednateli

V Brně 10.4.2018

Ing. Milan Aufrata
TCS net s.r.o.