

<p>Zhotovitel: SPEDOS ADS a.s. Hranická 771 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou ČR IČO:27795357 DIČ:CZ27795357 Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3195 u Krajského soudu v Ostravě Zástupce: Ing. Václav Klemš, člen představenstva</p> <p>Zástupce ve věcech smluvních, technických a stavby: p.Pavel Sladovník, obchodní manažer Banka: KB Valašské Meziříčí Účet: 35-9050120247/0100</p>	<p>Objednatel: Vsetínská nemocnice a.s. Nemocniční 955 755 01 Vsetín ČR IČO:26871068 DIČ:CZ26871068 Společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl B, vložka 2946 u Krajského soudu v Ostravě Zástupce: Ing. Věra Prousková, MBA, místopředseda představenstva</p> <p>Zástupce ve věcech technických a stavby: p.Jan Vojta, vedoucí oddělení centrálního nákupu Banka: UniCredit Bank Účet: 2109376609/2700</p>
---	---

Uzavírají dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění (dále jen NOZ)

SMLOUVU O DÍLO

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Místo zhotovení a předání díla: Poliklinika, Nemocniční 945, 755 01 Vsetín, vstup do lékárny v 2.NP

Datum plnění: do 8 týdnů od účinnosti smlouvy

Dohoda o ceně: Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši

Cena díla bez DPH: 175.000,- Kč

DPH bude účtováno dle platných předpisů

Platební podmínky:

Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu se splatností 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení a zašle ji objednateli, pokud již nedošlo k fakturaci dle článku III. Obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení:

Tato smlouva je platná okamžikem podpisu smluvními stranami. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí Obchodními podmínkami SPEDOS ADS a.s., přičemž Obchodní podmínky SPEDOS ADS a.s. tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění a právními předpisy s ním souvisejícími. Nedílnou součástí této smlouvy a přílohou č. 3 této smlouvy je Stavební připravenost, přílohou číslo 4 je Výkres dodávaného zařízení. Jakékoliv ujednání a změny nebo doplňky k této smlouvě jsou pro obě strany závazné jen tehdy, jsou - li vyhotoveny písemně jako dodatek této smlouvy a jsou oboustranně podepsány. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

ve Valašském Meziříčí dne 12.4.2018
 Za zhotovitele:

Za objednatele:

Příloha č.1 smlouvy o dílo A018 501 052 D 0003 - Specifikace díla

Pozice 1 / 1 ks

Prosklená hliníková stěna a s automatickými 2-křídlovými posuvnými dveřmi v **protipožárním** provedení s odolností **EI 30**. Aut.pohon bude namontován z **exteriérové** strany, AL stěna bude lícovat s vnější hranou levého zděného sloupu a pravé SDK příčky.

průchozí šířka :	1200 mm
průchozí výška :	2100 mm
šířka konstrukce :	2350 mm (šířka otvoru 2370 mm)
výška konstrukce :	2340 mm (výška otvoru 2350 mm)
délka pohonu :	2630 mm
barva :	bílá RAL 9016
prosklení :	čiré protipožární sklo EI30 tl.20 mm

1 ks se skládá z :

- 1 ks posuvný elektromechanický dveřní pohon – Typ : SP 806 L
- 1 ks elektromotorický zámek k automatickému zajištění dveří programovým přepínačem + ext.táhlo
- 1 ks akumulátorový nouzový zdroj s automatickým dobíjením
- 1 ks digitální programový přepínač umístěný **mimo kryt** v lékárně v KU68 s funkcemi : zavřeno, automatika, otevřeno, východ, zima
- 1 ks tlačítko nouzového otevírání umístěné **mimo kryt** v lékárně v KU68
- 1 ks spínač "lékárna" umístěný **mimo kryt** v lékárně v KU68 (otevření dveří na šířku 100 mm)
- 2 ks kombinovaný mikrovlnný radar IXIO-L-DT1 s bezpečnostním infra polem proti přivření
- 2 ks pohyblivých křídel v protipožárním provedení včetně těsnících profilů
- 1 ks symetrická pevná stěna v protipožárním provedení s nosným profilem
- 2 ks požární kouřové hlásiče umístěné na stropě z obou stran dveří

CENA MATERIÁLU A MONTÁŽE POZICE 1 včetně dopravy

175.000,- Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

Příloha č.3 - Stavební připravenost pro montáž automatických posuvných dveří

1.Obecně

Montáž automatických dveřních systémů se provádí v závěru stavebních prací. Pro bezvadnou montáž je nutné, aby montážní pracoviště bylo předáno v dále uvedeném stavu. V průběhu montáže ani po jejím ukončení nesmí v místě namontovaných dveří ani v jejich blízkosti probíhat bourací práce, dodatečné omítání a jiné činnosti, při kterých vzniká prach. Nečistoty, které mohou při těchto pracích vniknout do pohonu dveří, způsobují poruchy funkce dveří.

2.Montážní otvor

Rozměry otvoru musí odpovídat rozměrům uvedeným ve smlouvě o dílo. Po montáži dveří je potřeba otvor ze strany lékárny finálně začistit.

Podlaha - **hotová** s dokončenou povrchovou úpravou (beton, dlažba), vyžralá, rovná ve váze. Podkladem pro montáž dveří nesmí být dlažba v pískovém loži.

3.Přívod elektrického napětí

Automatické dveřní systémy jsou napájeny el. napětím 230V/50Hz, příkon 100 W, přívodní kabel CYKY 3x 1,5 mm², jištěný samostatným jističem 6A v rozvodné skříni.

Přívodní kabel musí být volně vyveden v délce 1000 mm v místě pohonu (výška =2300 mm) na **levé straně při pohledu ze strany pohonu**.

4.Programový přepínač funkcí, tlačítko N.O. - umístění v lékárně

Místo umístění přepínače a tlačítka je nutno propojit s místem umístění pohonu (místo připojení na síť) 8-žilovým vodičem, např. typ LiYCY 8x0,24mm². Místo umístění přepínače a tlačítka bude osazeno 2x kulatou instalační krabicí KU68-1901 (otvor 68 mm, hloubka 42 mm). Středová vzdálenost mezi krabicemi je 85 mm.

5.Přepínač lékárna - umístění v lékárně

Místo umístění přepínače je nutno propojit s místem umístění pohonu (místo připojení na síť) 28-žilovým vodičem, např. typ LiYCY 2x0,24mm². Místo umístění přepínače bude osazeno kulatou instalační krabicí KU68-1901 (otvor 68 mm, hloubka 42 mm).

6.Kouřové hlásiče - umístění na stropě z obou stran dveří

Do místa pohonu musí být přiveden 4-žilový nehořlavý vodič 4x1mm² od místa umístění kouřového hlásiče.

Zhotovitel:

Objednatel: