

## **Příloha č.1 - Seznam požadavků na dodávku měřidel do objektů na vodovodní síti**

### Požadavky – vodojemy

- VDJ Kocbeře – aktuálně: hlásič hladiny + vstup do objektu  
požadavek: teplota a čidlo na vodoměr/průtokoměr rozšíření o 2 vstupy
- Starý VDJ – aktuálně: hlásič hladiny + vstup do objektu, nepřipojený vodoměr  
požadavek: teplota a příprava čidla na vodoměr/průtokoměr rozšíření o 2 vstupy
- Nový VDJ – aktuálně: vše v pořádku  
požadavek: teplota rozšíření o 1 vstup
- VDJ Žireč – aktuálně: hlásič hladiny  
požadavek: teplota a čidlo na vodoměr/průtokoměr rozšíření o 2 vstupy
- VDJ Zboží – aktuálně: hlásič hladiny + vstup do objektu  
požadavek: teplota a čidlo na vodoměr/průtokoměr rozšíření o 2 vstupy

### Požadavky – vrty

- 5x vrt Dvůr Králové nad Labem – všechny vrty jsou osazeny snímáním vstupu do objektu, běhu čerpadla (dá se na dálku vypínat)  
požadavek: u všech osadit senzor teploty a dodat měření výšky hladiny ve vrtu rozšíření alespoň o 2 vstupy
- 1x vrt Žireč – je osazen snímáním běhu čerpadla, anténa, datová sběrnice/převodník ABB  
požadavek: osadit senzor teploty + další dva vstupy výhledově zatím bez senzorů rozšíření alespoň o 3 vstupy

Všechny výše zmíněné objekty jsou vybaveny anténami, datovými sběrnicemi/převodníky ABB a starými rádii Motorola

U měřidel hladiny (NE ultrazvuková) požadujeme jejich zapojení do systému, ale instalaci do vrtů provede provozovatel vodovodů a kanalizací ve Dvoře Králové nad Labem.