

Příloha č. 1

Výzva k podání nabídky

ke

Smlouvě o dílo č.:

18/2300/0006

Bezpalcová Hana Ing. (GFŘ)

Od: Bezpalcová Hana Ing. (GFŘ)
Odesláno: 29. března 2018 13:52
Komu: [REDACTED]
Předmět: nabídka účasti na veřejné zakázce malého rozsahu
Přílohy: Příloha č. 1 - specifikace poptávky.doc

Dobrý den,

Obracím se na Vás s nabídkou účasti na veřejné zakázce malého rozsahu – Výměna koberců v objektu FÚ pro Plzeňský kraj.

V příloze přikládám specifikaci poptávky.

V případě Vašeho zájmu zašlete, prosím, cenovou nabídku na e-mail: [REDACTED] v termínu do 6.4.2018.

Jako součást nabídky přiložte, prosím, produktový list podlahové krytiny.

Děkuji

S přáním hezkého dne

Ing. Hana Bezpalcová

vedoucí oddělení

Oddělení hospodářské správy v Plzni

Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Pracoviště: Hálkova 14, 305 72 Plzeň

Tel.: [REDACTED]

GSM: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

www.financnisprava.cz



Příloha č. 1 poptávky:

Akce: Výměna podlahové krytiny 4.NP – kanceláře

Místo: FÚ pro Plzeňský kraj, Hálkova 14, Plzeň

Č. kanceláře	Stávající podlahová krytina	Požadovaná podlahová krytina	Výměra v m ²
401	koberec	koberec	22,52
402	koberec	koberec	18,60
403	koberec	koberec	18,56
405	koberec	koberec	18,62
406	koberec	koberec	18,65
407	koberec	koberec	31,60
511	koberec	koberec	40,60
303	koberec	koberec	18,56
Celkem		Koberec	187,61

Požadované standardy podlahové krytiny.

- a) Min. třída zátěže 32 – veřejné prostory s trvalým používáním
- b) Určeno pro trvalé chození bez přezutí
- c) Nesmí být viditelné žádné poškození vlivem nohou nábytku
- d) Nesmí být viditelná změna vzhledu nebo poškození vlivem nábytkových koleček
- e) Kolečkové židle – stálé
- f) Lokální vyspravení podkladní vrstvy (propadné betony, nerovnosti) vysprávkou rychle tuhnoucí a vysoko pevnostní hmotou
- g) Celoplošná disperzní penetrace na savé podklady, (betony, OSB desky) – upřesnění při prohlídce

- h) Celoplošná jednosložková akrylátová penetrace na nesavé podklady (plechy, ocel. poklopy, lakované OSB desky, původní betony ošetřené nátěry) – upřesnění při prohlídce
- i) Samonivelační vyhlazovací stěrka s min. pevností 20 MPa v tl. 3 – 4 mm včetně přebroušení – upřesnění při prohlídce
- j) Celoplošné přilepení na podkladní vrstvu (vystěrkovanou) – upřesnění při prohlídce
- k) Koberce zátěžové
- l) PVC homogenní ve čtvercích nebo pásech
- m) Na podlahy mohou být použity jen podlahové krytiny dle ČSN EN 13501-1 + A1 s indexem šíření plamene is ≤ 100 mm.min-1
- n) Ukončení krytin po obvodě soklovou lištou – upřesnění při prohlídce
- o) Napojení dvou různých podlahových krytin systémovou lištou

Termín plnění: v týdnu od 16. Do 20.4.2018