

## TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

ev. číslo: 15417

Pro odběrné místo č. : E610-043

Název OM : **ČSOB a.s. Krnov**

### 1. Hranice dodávky/místo plnění parametrů dodávky

- a) Technologie dodavatele : **Parní / kondenzátní přípojka**
- b) Parní / kondenzátní přípojka :
- dimenze **DN**
  - délka přípojky **cca**
  - je v majetku
- c) Hranice dodávky :
- pára
  - kondenzát
- d) Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: **Ano**
- e) Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele : **Ano**
- f) Odběrné zařízení technologie, PS:
- technologie **Dodávka technologické páry**

### 2. Parametry dodávané teplotnosné látky:

Teplotnosná látka :	Pára a kondenzát	-
Sjednaný výkon :		MW
Teplota páry maximální:	<b>185</b>	°C
Teplota páry v místě hranice plnění:	<b>150 ÷ 170</b>	°C
Teplota vráceného kondenzátu nesmí překročit :	<b>40</b>	°C
Tlak páry v místě hranice plnění:	<b>0,4 ÷ 0,7</b>	MPa (a)
Max. objemový průtok :	<b>0,180</b>	t/hod.

### 3. Měření

- a) Dodávka tepelné energie
- je měřena v místě : **Na vstupním potrubí páry vedle okna**
  - měřicí zařízení : **Měřič tepla**
- b) Vrácený kondenzát
- je měřen v místě : **Na výstupním potrubí kondenzátu v suterénu výměňkové stanice**
  - měřicí zařízení : **Měřič průtoku**
  - množství vráceného kondenzátu:
- c) Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci : **Ano**

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpií dodávané teplotnosné látky 2,763 GJ/t a s entalpií vráceného kondenzátu 0,170 GJ/t.

Vrácený kondenzát nesmí obsahovat olej, překročit tvrdost 10 mikromol/l, obsah Fe 10 mikrog/l, pH 9,0, vodivost 5 mikroS a SiO<sub>2</sub> 100 mikrog/l.

Pokud odběratel nedodrží stanovenou hodnotu množství vráceného kondenzátu může mu být množství nevráceného kondenzátu do stanoveného množství vyfakturováno.

**Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Region Severní Morava, Elektrárenská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice**

**4. Kontakty:**

a) za dodavatele

b) za odběratele

v pracovní dobu :

mimo pracovní dobu (víkendy, svátky) :

**5. Dodávka elektrické energie pro měřič tepla a průtoku :**

- Dodávka je měřena v místě : -
- Typ měření (bilanční/fakturační) : -

**6. Jiné ujednání**

**7. Přístupy**

Odběratel umožní dodavateli trvalý samostatný přístup k technologii tepelného zařízení a měření tepla a průtoku

V Ostravě dne ..... - 7. 10. 2013 .....

V Praze ..... 23. 9. 2013 .....

.....  
Za dodavatele

.....  
Za odběratele