

Evidenční číslo smlouvy: 053313  
**PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA**  
(část A smlouvy) pro odběrné místo s ÚT : 0650-664/007  
s TUV : 0650-664/507

Název OM: SPC VS 4, Školní jídelna  
Odběrné místo : sekundární

Rozdělení sjednaného příkonu [MW]:

	otop prostoru	příprava TUV
sektor		
byty		
celkem		

	Údaje pro OM s ÚT			Údaje pro OM s TUV		
	sektor	byty	celkem	sektor	byty	celkem
podlahová plocha [m <sup>2</sup> ]						
započitatelná plocha [m <sup>2</sup> ]						
počet byt. jednotek						

Údaje o doplňkové vodě:  
odběr: není

Údaje o předávací stanici:

Majetková příslušnost: PS a sekund.v majetku dodavat.

Údaje pro fakturaci jsou uvedeny v části "C" smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu výměry podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Zvláštní ujednání:

Krnov 12.12.1997

za dodavatele

za odběratele

Evidenční číslo

# TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

(část B smlouvy)

pro odběrné místo s ÚT: 0650-664/007

s TUV: 0650-664/507

Název OM: SPC VS 4, Školní jídelna

---

1.

## Místo plnění

**Pro odběrné místo s ÚT:**

Dodávka je splněna v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ano (ne)

Sekundární síť (rozvody) nejsou majetkem kupujícího ani prodávajícího.

**Pro odběrné místo s TUV:**

Dodávka je splněna v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ano (ne)

Rozvody TUV nejsou majetkem kupujícího ani prodávajícího.

2.

## Dodávka tepla

Pravidla dodávky tepla jsou stanovena vyhláškou č.245/1995 Sb.

Dodávka tepla bude realizována teplou vodou a řízena tak, aby byly dodrženy předepsané teploty vytápěných prostor dle §2 vyhl.245/1995 Sb.

Dodávka TUV bude realizována tak, aby v přívodním potrubí na vstupu do zásobovaného objektu byla její teplota v rozmezí 45°- 60°C, s výjimkou odběrových špiček spotřeby v zásobovaném objektu.

3.

## Měření

Dodávka tepla pro OM s ÚT je měřena v místě: Jídelna

měřicí zařízení: FLEACT

Dodávka tepla pro OM s TUV je měřena v místě: SPC VS 4

měřicí zařízení: FLEACT

Dodávka vody je měřena v místě: SPC VS 4

měřicí zařízení: Kvak vodoměr

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro vyúčtování dodávky, v případě poruchy provede dodavatel vyúčtování náhradním výpočtem dle dodacích podmínek na dodávku tepla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody.

4.

## Zvláštní ujednání

Krnov 12.12.1997

---

za dodavatele

---

za odběratele