

PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA

Evidenční číslo smlouvy: 053302

(část A smlouvy)

pro odběrné místo s ÚT : 0650-662/022
s TUV : 0650-662/522

Název OM: SPC VS 2, MŠ č.34
Odběrné místo : sekundární

Rozdělení sjednaného příkonu [MW]:

	otop prostoru	příprava TUV
sektor		
byty		
celkem		

	Údaje pro OM s ÚT			Údaje pro OM s TUV		
	sektor	byty	celkem	sektor	byty	celkem
podlahová plocha [m ²]						
započitatelná plocha [m ²]						
počet byt.jednotek						

Údaje o doplňkové vodě:
odběr: není

Údaje o předávací stanici:

Majetková příslušnost: PS a sekund.v majetku dodavat.

Údaje pro fakturaci jsou uvedeny v části "C" smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu výměry podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Zvláštní ujednání:

Krnov 12.12.1997

za dodavatele

za odběratele

Evidenční číslo

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

(část B smlouvy)

pro odběrné místo s ÚT: 0650-662/022

s TUV: 0650-662/522

Název OM: SPC VS 2, MŠ č.34

1.

Místo plnění

Pro odběrné místo s ÚT:

Dodávka je splněna v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ano (ne)

Sekundární síť (rozvody) nejsou majetkem kupujícího ani prodávajícího.

Pro odběrné místo s TUV:

Dodávka je splněna v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ano (ne)

Rozvody TUV nejsou majetkem kupujícího ani prodávajícího.

2.

Dodávka tepla

Pravidla dodávky tepla jsou stanovena vyhláškou č.245/1995 Sb.

Dodávka tepla bude realizována teplou vodou a řízena tak, aby byly dodrženy předepsané teploty vytápěných prostor dle §2 vyhl.245/1995 Sb.

Dodávka TUV bude realizována tak, aby v přívodním potrubí na vstupu do zásobovaného objektu byla její teplota v rozmezí 45°- 60°C, s výjimkou odběrových špiček spotřeby v zásobovaném objektu.

3.

Měření

Dodávka tepla pro OM s ÚT je měřena v místě:MŠ č. 34

měřicí zařízení:FLEACT

Dodávka tepla pro OM s TUV je měřena v místě:SPC VS 2

měřicí zařízení:FLEACT

Dodávka vody je měřena v místě:SPC VS 2

měřicí zařízení:Kvak vodoměr

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro vyúčtování dodávky, v případě poruchy provede dodavatel vyúčtování náhradním výpočtem dle dodacích podmínek na dodávku tepla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody.

4.

Zvláštní ujednání

Krnov 12.12.1997

za dodavatele

za odběratele